



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Kleuterschool - Ondersteboven te Hamme

Hoofdstructuur	BaO
Instellingsnummer	22061
Instelling	Gemeentelijke Kleuterschool - Ondersteboven
Directeur	Ann VAN DE VELDE
Adres	Kaaiplein 29 - 9220 HAMME
Telefoon	052-48.03.82
e-mail	kleuterschoolondersteboven@hamme.be
Website/URL	
Bestuur van de instelling	975871 - Gemeentebestuur van Hamme te HAMME
Adres	Marktplaats 1 - 9220 HAMME
Scholengemeenschap/Consortium	120972 - Scheldeland te SERSKAMP
Adres	Schoolstraat 4 - 9260 SERSKAMP
CLB	115022 - Vrij CLB Waas en Dender te SINT-NIKLAAS
Adres	Ankerstraat 63 - 9100 SINT-NIKLAAS
Dagen van het doorlichtingsbezoek	5/06/2012, 6/06/2012
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	6/06/2012
Datum bespreking verslag met de instelling	18/06/2012
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Dirk Piqueur
Teamleden	Eric Van Laere

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
4. STERKTES EN ZWAKTES	7
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	7
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	7
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	7
5. ADVIES	8
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	8

INLEIDING

Op 5/06/2012 en 6/06/2012 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- Deze autonome kleuterschool bestaat uit twee vestigingsplaatsen. Vestigingsplaats 1 (Kaaiplein) telt drie kleuterklassen. Vestigingsplaats 2 (Boteraard) is een kleine eenklassige vestigingsplaats met een beperkte infrastructuur.
- De functie van preventieadviseur is in de gemeente Hamme al geruime tijd vacant. Er wordt tijdelijk beroep gedaan op de externe preventiedienst van de firma Securex om de taken van de interne preventiedienst waar te nemen.

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Nee

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het welzijnsbeleid vertoont hiaten die tijdelijk nog aanvaardbaar zijn.

Toelichting: Voor alle gebouwen van de gemeente Hamme is een summier globaal preventieplan opgesteld waarin specifieke aspecten van het welzijnsbeleid van de kleuterschool nauwelijks aan bod komen. Het jaaractieplan is zeer beknopt en vormt in beperkte mate een werkbaar instrument om het welzijnsbeleid gericht op te volgen.

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk functioneert niet conform de regelgeving of een ander overlegorgaan neemt de taken van het comité preventie en bescherming op het werk niet op.

Toelichting: Volgens de verkregen informatie neemt het BOC van de gemeente de opdracht van het 'comité preventie en bescherming op het werk' op. Het personeel van de school is hierin vertegenwoordigd. Aspecten van het welzijnsbeleid, de prestaties van de preventieadviseur, het globaal preventieplan en het jaaractieplan komen hier echter niet of nauwelijks ter sprake.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De toepassing van de regelgeving met betrekking tot de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk vertoont hiaten die tijdelijk nog aanvaardbaar zijn.

Toelichting: De functie van gemeentelijke preventieadviseur is sinds geruime tijd vacant. Een preventieadviseur van de externe dienst Securex neemt een halve dag per week deze opdracht waar (voor alle gebouwen van de gemeente Hamme). Zijn beschikbare tijd staat niet in verhouding tot de omvang van het takenpakket.

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De werking van de interne dienst en de opdrachten toevertrouwd aan de externe dienst preventie en bescherming op het werk vullen elkaar onvoldoende aan.

Toelichting: Het ontbreken van een interne dienst preventie en bescherming op het werk bemoeilijkt het complementair werken met de externe dienst.

3.1.5 *Aankoop- en indienststellingsbeleid*

Er is geen betrokkenheid van de preventieadviseur bij de aankoop van machines, installaties en apparaten; er is geen akkoord van de preventieadviseur; er zijn geen indienststellingsverslagen.

Toelichting: Het aankoop- en indienststellingsbeleid is niet uitgewerkt.

3.2 *Veiligheid van de leer- en werkomgeving*

3.2.1 *Bewoonbaarheid*

Enkele gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: Vestigingsplaats Boteraard kan geen gebruik maken van een aangepaste ruimte voor bewegingsopvoeding.

3.2.2 *Veiligheid van het domein van de instelling*

Op het domein van de instelling dienen nog maatregelen genomen te worden om mogelijk valgevaar te voorkomen.

Toelichting: De betegeling van de speelplaats in vestigingsplaats Kaaiplein vertoont grote oneffenheden met sterke plaspvorming tot gevolg.

3.2.3 *Verkeersveiligheid*

De verkeersveiligheid op het domein van de instelling en in de onmiddellijke omgeving kan nog worden geoptimaliseerd.

Toelichting: In vestigingsplaats Boteraard geeft de toegang tot de school direct uit op de openbare weg.

3.2.4 *Brandveiligheid*

Er werd nog geen gevolg gegeven aan enkele opmerkingen van het brandpreventieverslag.

Toelichting: De brandpreventieverslagen vermelden enkele opmerkingen die geen direct gevaar opleveren. Voor vestigingsplaats Kaaiplein legt de school een brief van de burgemeester voor die verklaart dat de aanpassingswerken werden uitgevoerd. Volgens de verkregen informatie zullen de kleine aanpassingswerken in vestigingsplaats Boteraard (recent brandpreventieverslag) op korte termijn worden aangepakt.

3.2.5 Evacuatie

De instelling organiseert en evalueert evacuatieoefeningen conform de regelgeving.

Toelichting: Nihil

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

De elektrische installatie(s) en de liften voldoen. Er werd gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

Toelichting: Nihil

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

De instructies met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen zijn inhoudelijk niet aangepast aan de omstandigheden en onvoldoende gekend/toegepast door de gebruikers.

Toelichting: Bij de toestellen waar een risico aan verbonden is, zijn geen veiligheidsinstructiekaarten voorzien. Er is geen procedure voor het buiten dienst stellen van toestellen.

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

De sanitaire installaties en toebehoren zijn niet conform de regelgeving.

Toelichting: In vestigingsplaats Boteraard zijn de sanitaire installaties niet ingericht conform de regelgeving.

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt over de voorzieningen om EHBO te bieden, maar verschillende aspecten kunnen nog worden verbeterd.

Toelichting: Er is niet altijd een hulpverlener met de nodige attesten op de school aanwezig.

3.3.3 Rookverbod

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

Toelichting: Nihil

3.3.4 Voedingsmiddelenhygiëne

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet aan de vigerende regelgeving.

Toelichting: Nihil

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De evacuatie.
- De verkeersveiligheid rond vestigingsplaats Kaaiplein.
- De woonbaarheid en de netheid van de lokalen in vestigingsplaats Kaaiplein.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- Van het globaal preventieplan en het jaaractieplan werkbare instrumenten maken.
- De interne preventiedienst optimaliseren.
- Een overlegorgaan opstarten waarin het welzijnsbeleid wordt behartigd.
- Het aankoop- en indienststellingsbeleid uitwerken.
- De betegeling van de speelplaats in vestigingsplaats Kaaiplein effenen.
- Een risicoanalyse maken van de veiligheid aan de schoolingang van vestigingsplaats Boteraard en – zo nodig - aanpassingswerken uitvoeren.
- In elke vestigingsplaats over een geattesteerde hulpverlener beschikken.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Tegen juni 2015 de sanitaire installaties in vestigingsplaats Boteraard aanpassen conform de regelgeving.

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig beperkt in de tijd voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Tegen juni 2015 de sanitaire installaties in vestigingsplaats Boteraard aanpassen conform de regelgeving.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 juni 2015 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Dirk Piqueur

Datum:

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Ann VAN DE VELDE