



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool - De Windwijzer te Laarne en Kalken

Hoofdstructuur	BaO
Instellingsnummer	22608
Instelling	Gemeentelijke Basisschool - De Windwijzer
Directeur	Eddy TEMMERMAN – Claire DE SMAELE
Adres	Schoolstraat 8 - 9270 LAARNE
Telefoon	09-369.25.50
Fax	09-369.25.50
e-mail	info@gsdewindwijzer.be
Website/URL	www.gsdewindwijzer.be
Bestuur van de instelling	975946 - Gemeentebestuur van Laarne te LAARNE
Adres	Dorpsstraat 2 - 9270 LAARNE
Scholengemeenschap/Consortium	120972 - Scheldeland te SERSKAMP
Adres	Schoolstraat 4 - 9260 SERSKAMP
CLB	115031 - Vrij CLB Wetteren te WETTEREN
Adres	Hoenderstraat 53 - 9230 WETTEREN
Dagen van het doorlichtingsbezoek	04/06/2012; 05/06/2012; 06/06/2012
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	6/06/2012
Datum bespreking verslag met de instelling	18/06/2012
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Luc Kyot
Teamlid	Walter Andries

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	5
3.4 Milieu	6
4. STERKTES EN ZWAKTES	7
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	7
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	7
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	7
5. ADVIES	8
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	8

INLEIDING

Op 04/06/2012; 05/06/2012; 06/06/2012 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- Nihil

Situationele factoren

- Nihil

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het bestuur van de instelling beschikt over een dynamisch welzijnsbeleid.

Toelichting: Nihil

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten voldoende uit.

Toelichting: Nihil

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert voldoende.

Toelichting: Nihil

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

Toelichting: Nihil

3.1.5 *Aankoop- en indienststellingsbeleid*

Interne en externe preventiedienst hebben de wettelijk voorziene inbreng in het aankoop- en indienststellingsbeleid.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting: Nihil

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Enkele gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: In beide vestigingsplaatsen zijn er geen kleedkamers aan de gymzaal verbonden.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling is er een direct risico op valgevaar, maar de tekorten zijn tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting: Op de speelplaats van Laarne is er niet beveiligd glas beneden 1,40 m aan deuren en ramen.

In een gang van de lagere afdeling zijn er oneffenheden.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

Toelichting: Nihil

3.2.4 Brandveiligheid

Er zijn tekorten met betrekking tot brandveiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: Voor de vestigingsplaats Laarne is het brandpreventieplan verouderd.

In beide vestigingsplaatsen is geen brandalarminstallatie en branddetectie voorhanden.

3.2.5 Evacuatie

De preventieve maatregelen en/of de voorzieningen met betrekking tot een mogelijke evacuatie vertonen tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: In beide vestigingsplaatsen hangen geen zwart-witte pictogrammen aan de vluchtwegen als de deur nog naar binnen open gaat.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

De elektrische installatie(s) voldoen. Er werd gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

Toelichting: Nihil

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

De vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen wordt voldoende nageleefd.

Toelichting: Nihil

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

De sanitaire installaties en toebehoren zijn niet conform de regelgeving, maar de tekorten zijn tijdelijk aanvaardbaar.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

Toelichting: In de kleuterafdeling van Laarne zijn twee toiletten te kort.

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt over voldoende voorzieningen om EHBO te bieden.

Toelichting: Nihil

3.3.3 Rookverbod

De manier waarop de instelling met het rookverbod omgaat, is tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting: Het rookverbod wordt onvoldoende aangegeven bij het betreden van beide vestigingsplaatsen.

3.3.4 Voedingsmiddelenhygiëne

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet aan de vigerende regelgeving.

Toelichting: Nihil

3.4 Milieu

3.4.1 Omgaan met gevaarlijke producten

De omgang met gevaarlijke producten kan geoptimaliseerd worden.

Toelichting: Beide vestigingsplaatsen beschikken niet over een milieumelding.

3.4.2 Zwembaden

Niet van toepassing

Toelichting: Nihil

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De netheid en het onderhoud van de gebouwen in beide vestigingsplaatsen.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- Zorgen voor kleedkamers aan de gymzaal van beide vestigingsplaatsen.
- Beschikken over een milieumelding in beide vestigingsplaatsen.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Tegen september 2013. Een actueel brandpreventieplan in Laarne.
- Tegen september 2013. Een brandalarminstallatie en branddetectie in beide vestigingsplaatsen.
- Tegen september 2013. Het glas beneden 1,40 m beveiligen aan de speelplaats van Laarne.
- Tegen september 2013. Het rookverbod aangeven bij het betreden van beide vestigingsplaatsen.
- Tegen september 2015. Zwart-witte pictogrammen hangen in beide vestigingsplaatsen.
- Tegen september 2015. Voldoende toiletten voorzien in de kleuterafdeling van Laarne.

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies **GUNSTIG BEPERKT IN DE TIJD** voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Tegen september 2013. Een actueel brandpreventieplan in Laarne.
- Tegen september 2013. Een brandalarminstallatie en branddetectie in beide vestigingsplaatsen.
- Tegen september 2013. Het glas beneden 1,40 m beveiligen aan de speelplaats van Laarne.
- Tegen september 2013. Het rookverbod aangeven bij het betreden van beide vestigingsplaatsen.
- Tegen september 2015. Zwart-witte pictogrammen hangen in beide vestigingsplaatsen.
- Tegen september 2015. Voldoende toiletten voorzien in de kleuterafdeling van Laarne.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 september 2015 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Luc Kyot

Datum:

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Eddy TEMMERMAN – Claire DE SMAELE