



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Overijse

Hoofdstructuur	BaO
Instellingsnummer	5819
Instelling	Vrije Basisschool
Directeur	Danny SOETAERT
Adres	Duisburgsesteenweg 134 - 3090 OVERIJSE
Telefoon	02-687.87.67
Fax	02-687.87.67
e-mail	directie@sintjosefsschool.be
Website/URL	www.sintjosefsschool.be
Bestuur van de instelling	973511 - Schoolcomite Sint-Jozef te OVERIJSE
Adres	Duisburgsesteenweg 134 - 3090 OVERIJSE
Scholengemeenschap/Consortium	122234 - Zoniën te HOEILAART
Adres	Waversesteenweg 2 - 1560 HOEILAART
CLB	114991 - Vrij CLB Leuven te LEUVEN
Adres	Karel van Lotharingenstraat 5 - 3000 LEUVEN
Dagen van het doorlichtingsbezoek	4/06/2012, 5/06/2012, 7/06/2012
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	7/06/2012
Datum bespreking verslag met de instelling	18/06/2012
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Hilde Bosmans
Teamleden	Wilfried Bellemans

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
4. STERKTES EN ZWAKTES	7
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	7
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	7
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	7
5. ADVIES	8
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	8

INLEIDING

Op 4/06/2012, 5/06/2012, 7/06/2012 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- Er is een masterplan in ontwikkeling met de bedoeling een deel van de school te vernieuwen.

Situationele factoren

- nihil

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Neen

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het bestuur van de instelling beschikt over een dynamisch welzijnsbeleid.

3.1.2 *Comité*¹

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten gedeeltelijk uit.

Toelichting:

De school beschikt niet over een huishoudelijk reglement dat de werking van het overlegorgaan regelt.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst bestaat niet of bestaat enkel op papier.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting: Niettegenstaande de formulering in de standaardzin kan de inspectie getuigen dat onder de leiding van de lokale preventieadviseur in het schooljaar 2011-2012 een substantiële progressie is gemaakt m.b.t. de organisatie, de opvolging en de toepassing van het welzijnsbeleid. De preventieadviseur is sinds dit schooljaar nieuw aangesteld binnen de school. Ze kreeg tot op heden nog geen passende opleiding en vorming en beschikt over onvoldoende tijd (Prebes richtlijn).

3.1.4 Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

Er is geen betrokkenheid van de preventieadviseur bij de aankoop van machines, installaties en apparaten; er is geen akkoord van de preventieadviseur; er zijn geen indienststellingsverslagen.

Toelichting:

De preventieadviseur is niet betrokken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn en/of er wordt voldoende gevolg gegeven aan klachten.

Toelichting:

De grootte van de lokalen voldoet niet steeds.

Niet alle lokalen voldoen aan de comfortvoorwaarden. De school heeft een onderhoudsachterstand voor wat schilder- en algemene verfraaiingswerken betreft.

In meerdere ramen en binnendeuren is geen dubbel glas voorzien. Wanneer de ramen openstaan, bestaat het risico op ernstige snijwonden en/of kwetsuren.

Een aantal ruiten zijn beschadigd.

In een aantal klassen is de elektrische bekabeling rond de ICT-infrastructuur niet op een oordeelkundige wijze aangebracht. In het ICT-lokaal werden reeds aanpassingen doorgevoerd.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling dienen nog maatregelen genomen te worden om mogelijk valgevaar te voorkomen.

Toelichting:

De trap in een kleuterklas beantwoordt niet aan de vastgelegde voorwaarden eigen aan een veilige en vlot beloopbare trap.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

3.2.4 Brandveiligheid

De instelling beschikt niet over de wettelijk voorziene verslagen en keuringsattesten in verband met brandveiligheid.

Toelichting:

Het brandpreventieverslag dateert van 25 oktober 2005. Er wordt geen bewijs geleverd dat aan de tekorten opgetekend door de brandweer uitvoering werd gegeven.

In de school zijn meerdere verouderde televisietoestellen met beeldbuis in gebruik.

3.2.5 Evacuatie

De instelling organiseert en evalueert evacuatieoefeningen conform de regelgeving.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

De elektrische installatie(s) en de liften voldoen. Er werd gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

Toelichting:

Het keuringsverslag van de elektrische installatie op datum van 21/08/2009 is gunstig.

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

De vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen wordt voldoende nageleefd.

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

De sanitaire installaties en toebehoren zijn niet conform de regelgeving, maar de tekorten zijn tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting:

De voorzieningen om de jongste kleuters op een adequate en hygiënische manier te verzorgen zijn onvoldoende.

De toiletten in de lagere afdeling worden niet dagelijks met water schoongemaakt.

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt over voldoende voorzieningen om EHBO te bieden.

3.3.3 Rookverbod

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

3.3.4 Voedingsmiddelenhygiëne

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet aan de vigerende regelgeving.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De samenwerking met de externe dienst.
- De acties in kader van de verkeersveiligheid.
- Het evacuatiebeleid.
- Het EHBO-beleid.
- De naleving van het rookverbod.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- De lokalen laten voldoen aan de comfortvoorwaarden.
- De nodige verfraaiingswerken uitvoeren.
- Alle ramen en deuren van dubbele beglazing voorzien.
- Maatregelen nemen om de jongste kleuters op een adequate manier te verzorgen.
- Alle toiletten dagelijks laten reinigen.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Tegen september 2013: De nodige opleiding en vorming voor de preventieadviseur en voldoende tijd voor de werking voorzien.
- Tegen september 2015: De preventieadviseur betrekken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid.
- Tegen september 2015: De opmerkingen uit het brandpreventieverslag d.d. 25 oktober 2005 wegwerken en een nieuwe controle laten uitvoeren.

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig beperkt in de tijd voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 september 2015 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Hilde Bosmans

Datum:

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Danny SOETAERT