



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool Onze Lieve Vrouw te Kruibeke

Hoofdstructuur	BaO
Pedagogische eenheid	
Instellingsnummer	11387
Instelling	Vrije Basisschool Onze Lieve Vrouw
Directeur	Ann VAN DAMME
Adres	Ambachtstraat 7_b - 9150 KRUIBEKE
Telefoon	03-774.28.76
Fax	03-774.28.76
e-mail	olvr.kruibeke@scarlet.be
Website/URL	http://home.scarlet.be/~olvk1/
Bestuur van de instelling	963991 - VZW Kath. Scholen aan de Schelde te ZWIJNDRECHT
Adres	Schoolstraat 32 - 2070 ZWIJNDRECHT
Scholengemeenschap/Consortium	121665 - SG Zwijndrecht - Kruibeke te KRUIBEKE
Adres	Ambachtstraat 7_b - 9150 KRUIBEKE
CLB	115022 - Vrij CLB Waas en Dender te SINT- NIKLAAS
Adres	Ankerstraat 63 - 9100 SINT-NIKLAAS
Dagen van het doorlichtingsbezoek	19/01/2012
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	19/01/2012
Datum bespreking verslag met de instelling	19/01/2012
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Marianne D'Heer
Teamleden	Dirk Piqueur

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	6
4. STERKTES EN ZWAKTES	8
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	8
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	8
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	8
5. ADVIES	9
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	9

INLEIDING

Op 19/01/2012 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- De school beschikt over een bouw- en renovatiedossier voor o.a. het oude klooster en een polyvalente zaal met extra sanitaire installaties.

Situationele factoren

- De vorige preventieadviseur beëindigde zijn opdracht eind vorig schooljaar na een langdurig conflict met het schoolbestuur. Een nieuwe preventieadviseur is vanaf 1 september 2011 in dienst. Hij leverde op korte tijd inspanningen om het preventiedossier opnieuw samen te stellen, maar slaagde er nog niet in om de aanwezige hiaten weg te werken.

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het veiligheidsbeleid dient verder uitgewerkt te worden.

Toelichting: De school beschikt over een gefaseerd en concreet jaaractieplan. Het globaal preventieplan is nog in ontwikkeling. Het koppelen van financiële middelen aan vooropgestelde acties is in de werkinstrumenten nog niet voorzien. De school heeft nog geen preventief onderhoudsprogramma.

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten voldoende uit.

Toelichting: Nihil

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert gedeeltelijk.

Toelichting: De school kan geen jaarverslag voor de federale overheidsdienst voorleggen.

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

Toelichting: Nihil

3.1.5 *Aankoop- en indienststellingsbeleid*

Er is geen betrokkenheid van de preventieadviseur bij de aankoop van machines, installaties en apparaten; er is geen akkoord van de preventieadviseur; er zijn geen indienststellingsverslagen.

Toelichting: De school voert nog geen aankoop- en indienststellingsbeleid.

3.2 *Veiligheid van de leer- en werkomgeving*

3.2.1 *Bewoonbaarheid*

Gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen onaanvaardbare tekorten met betrekking tot bewoonbaarheid en/of veiligheid en/of er wordt onvoldoende gevolg gegeven aan klachten.

Toelichting: De lokalen (zorglokalen, werkruimtes voor muzische vorming, enz.) in het oude kloostergebouw voldoen niet aan de bewoonbaarheids- en veiligheidsnormen. Voor de andere lokalen/ruimtes dient de school volgende aandachtspunten in acht te nemen: rekken verankeren, TL-armaturen voorzien van overkapping, enkel glas op lage hoogte beveiligen (vestigingsplaats) en oude autobanden op de kleuterspeelplaats verwijderen.

3.2.2 *Veiligheid van het domein van de instelling*

Op het domein van de instelling dienen nog maatregelen genomen te worden om mogelijk valgevaar te voorkomen.

Toelichting: De houten trap in het oude kloostergebouw is onveilig (hellende aantreden). Opstapjes in gangen en lokalen die struikelgevaar kunnen veroorzaken, zijn niet gemarkeerd.

3.2.3 *Verkeersveiligheid*

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

Toelichting: Nihil

3.2.4 *Brandveiligheid*

De instelling beschikt niet over de wettelijk voorziene verslagen en keuringsattesten in verband met brandveiligheid.

Toelichting: De school kan geen recente brandpreventieverslagen van beide vestigingsplaatsen voorleggen. Ze beschikt niet over keuringsverslagen van de huidige gas- en stookolie-installaties in beide vestigingsplaatsen. De school kan geen conformiteitsattest voor het mazoutreservoir voorleggen. De jaarlijkse controle van de noodverlichting ontbreekt in het jaaractieplan. Het vrijhouden van nooduitgangen en evacuatiewegen is een aandachtspunt.

3.2.5 *Evacuatie*

Uit het evaluatieverslag van de evacuatieoefeningen of uit het evacuatiescenario blijken nog enkele onvolkomenheden.

Toelichting: De preventieadviseur actualiseerde de veiligheidsinstructies voor evacuatie, maar deze zijn nog niet aanwezig in de lokalen/ruimtes.

3.2.6 *Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften*

De elektrische installatie(s) en/of de liften voldoen niet en kunnen een acuut en/of permanent gevaar betekenen voor het personeel en de leerlingen/cursisten.

Toelichting: De school kan geen recente keuringsverslagen van de elektrische laagspanning voorleggen.

3.2.7 *Veiligheid van toestellen²*

Niet alle punten uit de vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen worden nageleefd.

Toelichting: De school kan geen keuringsverslagen van (speel)toestellen voorleggen. Een nazicht ervan is opgenomen in het jaaractieplan. Ladders zijn niet veilig opgeborgen en een periodieke controle ontbreekt. De school heeft nog geen formele procedures voor het in en buiten gebruik stellen van toestellen. Instructies voor gebruik en veiligheid van toestellen ontbreken.

3.3 **Gezondheid en hygiëne**

3.3.1 *Sanitaire installaties*

De sanitaire installaties en toebehoren zijn niet conform de regelgeving.

Toelichting: De school beschikt op dit ogenblik over te weinig urinoirs en toiletten. De toiletten in de vestigingsplaats zijn niet aangepast aan de grootte van de kleuters. Permanente toiletten in de kleuterklassen mogen niet in rechtstreekse verbinding staan met de klasruimte.

3.3.2 *EHBO*

De instelling beschikt over voldoende voorzieningen om EHBO te bieden.

Toelichting: Nihil

3.3.3 *Rookverbod*

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

Toelichting: Nihil

3.3.4 *Voedingsmiddelenhygiëne*

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet aan de vigerende regelgeving.

Toelichting: Nihil

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

3.4 Milieu

3.4.1 *Omgaan met gevaarlijke producten*

De manier waarop de instelling met gevaarlijke producten omgaat, is niet aanvaardbaar.

Toelichting: De school kan geen asbestinventaris en -beheersplan voorleggen. Ze heeft geen inventaris van gevaarlijke producten. Opbergruimtes voor gevaarlijke producten zijn niet slotvast.

3.4.2 *Zwembaden*

Niet van toepassing

Toelichting: Nihil

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De verkeersveiligheid rond de school.
- Het afvalbeheersplan.
- De inzet van de huidige preventieadviseur.
- Het EHBO-beleid.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- Het aankoop- en indienststellingsbeleid uitwerken.
- Het globaal preventieplan verder afwerken.
- Gevaarlijke producten reglementair opslaan.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Tegen september 2013 over een gunstig brandpreventieverslag voor beide vestigingsplaatsen beschikken.
- Tegen september 2013 keuringsverslagen voor de elektrische laagspanning met conclusie voldoet voor alle schoolgebouwen voorleggen.
- Tegen september 2013 keuringsverslagen van de verwarmingsinstallaties op gas en stookolie met conclusie voldoet voorleggen.
- Tegen september 2013 een asbestinventaris en -beheersplan voorzien.
- Tegen september 2014 de bewoonbaarheid en de veiligheid in de gebruikte lokalen van het oude kloostergebouw garanderen.
- Tegen september 2014 de sanitaire installaties conform de regelgeving aanpassen.

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig beperkt in de tijd voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Tegen september 2013 over een gunstig brandpreventieverslag voor beide vestigingsplaatsen beschikken.
- Tegen september 2013 keuringsverslagen voor de elektrische laagspanning met conclusie voldoet voor alle schoolgebouwen voorleggen.
- Tegen september 2013 keuringsverslagen van de verwarmingsinstallaties op gas en stookolie met conclusie voldoet voorleggen.
- Tegen september 2013 een asbestinventaris en -beheersplan voorzien.
- Tegen september 2014 de bewoonbaarheid en de veiligheid in de gebruikte lokalen van het oude kloostergebouw garanderen.
- Tegen september 2014 de sanitaire installaties conform de regelgeving aanpassen.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 januari 2015 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Marianne D'Heer

Datum: 19/01/2012

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Ann VAN DAMME