



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Lagere School - De Ark te Leuven

Hoofdstructuur	BaO
Pedagogische eenheid	
Instellingsnummer	12369
Instelling	Vrije Lagere School - De Ark
Directeur	Walter op 't ROODT en Martine FOULON
Adres	Martelarenlaan 313 - 3010 KESSEL-LO
Telefoon	016-25.96.63
Fax	016-35.38.79
e-mail	school.de.ark@telenet.be
Website/URL	www.ark123.be
Bestuur van de instelling	964411 - Christ. Onderwijs De Ark te KESSEL-LO
Adres	Martelarenlaan 313 - 3010 KESSEL-LO
Scholengemeenschap/Consortium	121905 - Katholieke Basisscholen Leuven te HEVERLEE
Adres	Pakenstraat 65 - 3001 HEVERLEE
CLB	114991 - Vrij CLB Leuven te LEUVEN
Adres	Karel van Lotharingenstraat 5 - 3000 LEUVEN
Dagen van het doorlichtingsbezoek	6/12/2011
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	6/12/2011
Datum bespreking verslag met de instelling	6/12/2011
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Eddy Lamberts
Teamleden	Wilfried Bellemans

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	7
3.4 Milieu	7
4. STERKTES EN ZWAKTES	8
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	8
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	8
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	8
5. ADVIES	9
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	9

INLEIDING

Op 6/12/2011 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- Drukke verkeerssituatie in de onmiddellijke omgeving van de twee vestigingsplaatsen. Oversteekplaatsen zijn beveiligd door verkeerslichten.
- De meeste gebouwen zijn veeleer verouderd en worden stilaan stapsgewijs gerenoveerd. Agion-dossiers voor de vernieuwing van: het sanitair, de ramen en de daken, de trap en de zolderingen van de gangen (alleen Tiensesteenweg) + de uitbreiding met een extra nooduitgang in één klaslokaal zijn lopende.
- Op 1/1/2012 treedt een lokale preventieadviseur in dienst.

Situationele factoren

- Nihil

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het bestuur van de instelling voert geen beleid, toont geen engagement naar praktische organisatie met betrekking tot welzijn en/of voorziet hiervoor geen middelen.

Toelichting:

Er bestaat geen beleidsverklaring.

Er is geen globaal preventieplan.

Het jaaractieplan bevat geen geïntegreerde budgettering en loopt over 3 schooljaren.

3.1.2 *Comité¹*

Er is geen comité preventie en bescherming op het werk en in een ander overlegorgaan komen geen punten aan bod met betrekking tot welzijn.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting:

De school beschikt niet over een CPBW of een ander overlegorgaan dat de taken met betrekking tot het welzijnsbeleid behartigt.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst bestaat niet of bestaat enkel op papier.

Toelichting:

De school heeft op dit ogenblik geen (lokale) preventieadviseur (PA). De administratief directeur nam tot op heden de taak van lokale PA op zich maar heeft hier geen opleiding voor gevolgd. Vanaf 1/1/2012 wordt een (lokale) preventieadviseur aangesteld die een basisopleiding zal volgen.

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is gedeeltelijk betrokken bij het welzijnsbeleid.

Toelichting:

De bemerkingen van de arbeidsgeneesheer in het verslag van de rondgang in april 2009 werden niet opgenomen in het beleidsplan of in het jaaractieplan.

3.1.5 *Aankoop- en indienststellingsbeleid*

Er is geen betrokkenheid van de preventieadviseur bij de aankoop van machines, installaties en apparaten; er is geen akkoord van de preventieadviseur; er zijn geen indienststellingsverslagen.

Toelichting:

Door het ontbreken van een preventieadviseur worden de bestelformulieren niet door hem/haar mee ondertekend. De betrokkenheid van de preventieadviseur is ook niet uitgeschreven in een procedure (vanaf intentieverklaring over bestelling tot en met de indienststelling).

Risicoanalyses, veiligheids- en welzijnsvoorwaarden worden niet op de bestelaanvragen vermeld. Voor nieuwe arbeidsmiddelen beschikt men niet over een gelijkvormigheids- of conformiteitsverslag.

Niet van elk toestel is er een indienststellingsverslag.

3.2 *Veiligheid van de leer- en werkomgeving*

3.2.1 *Bewoonbaarheid*

Enkele gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting:

Heel wat kasten dienen aan een muur te worden verankerd.

Het opstapelen van materialen op kasten dient te worden vermeden.

In lokaal 2 C 8 en in enkele klassen van de 1ste graad dient de afvoerbuiss van het verwarmingstoestel te worden afgeschermd; er dreigt verbrandingsgevaar.

De koelkast in de keuken (nieuwbouw) dient omwille van schimmelvorming grondig uitgewassen te worden.

Niet alle kapstokken zijn volkomen veilig.

In sommige klassen is wellicht de zonnewering onvoldoende.

3.2.2 *Veiligheid van het domein van de instelling*

Op het domein van de instelling dienen nog maatregelen genomen te worden om mogelijk valgevaar te voorkomen.

Toelichting:

De grote mat in de turnzaal dient tegen omvallen te worden beveiligd.

3.2.3 *Verkeersveiligheid*

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

3.2.4 *Brandveiligheid*

De instelling beschikt niet over de wettelijk voorziene verslagen en keuringsattesten in verband met brandveiligheid.

Toelichting:

De 4 verslagen dateren van 2004 of van 2007 en bevatten opmerkingen waaraan de school ondertussen nog niet volledig gevolg heeft gegeven. Tegen september 2012 zouden alle werken moeten afgerond zijn. Pas dan kan een gunstig verslag door de brandweer afgeleverd worden.

3.2.5 *Evacuatie*

De preventieve maatregelen en/of de voorzieningen met betrekking tot een mogelijke evacuatie vertonen tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting:

Het evacuatiescenario is niet formeel uitgewerkt.

Niet in alle lokalen zijn instructies aanwezig betreffende evacuatie.

Een aantal pictogrammen aan nooduitgangen hebben niet de juiste kleur.

In lokaal 2 C 8 dient dringend een nooduitgang te komen.

Niet alle gangen zijn vrij van materialen.

3.2.6 *Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften*

De elektrische installatie(s) en/of de liften voldoen niet en kunnen een acuut en/of permanent gevaar betekenen voor het personeel en de leerlingen/cursisten.

Toelichting:

Er is geen recent keuringsverslag van de elektrische laagspanningsinstallatie. Er is in de school geen hoogspanningsinstallatie.

Volgens de administratief directeur is er geen direct elektrocutiegevaar.

Er is geen formeel actieplan om de tekortkomingen, vermeld in de keuringsverslagen, te verhelpen.

De stopcontacten in de keuken (nieuwbouw) werden niet reglementair geplaatst.

Rond een aantal laag ophangende TL-lampen dient een beschermkap te worden geplaatst.

In heel wat klassen dienen de losliggende draden in bijvoorbeeld kabelgoten te worden aangebracht.

Elektriciteitskasten dienen afgesloten te worden.

3.2.7 *Veiligheid van toestellen²*

Niet alle punten uit de vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen worden nageleefd.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

Toelichting:

Er is geen procedure voor het uitdienststellen van toestellen.

De instructies naar veiligheid, gebruik en onderhoud ontbreken.

De snijmachine staat op een plaats waar frequent kinderen passeren.

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

De sanitaire installaties en toebehoren zijn niet conform de regelgeving.

Toelichting:

Er zijn onvoldoende toiletten zowel voor de jongens als voor de meisjes.

Ook de toiletten voor de leerkrachten zijn niet gescheiden en zijn onvoldoende in aantal.

De toiletten voor de leerlingen van de 1ste graad zijn niet ingericht conform de regelgeving.

Niet alle meisjestoiletten beschikken over een gesloten recipiënt voor intieme hygiëne. In de eerste graad ontbreken in sommige toiletten zeep en handdoeken.

De instelling beschikt niet over een beheersplan betreffende de preventie van legionella.

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt niet over de voorzieningen om EHBO te bieden.

Toelichting:

De hulpverleners beschikken niet over de nodige attesten.

Er is geen aanvaardbaar verzorgingslokaal met een minimum aan noodzakelijke uitrusting.

Er is geen register met en er zijn geen statistieken over de interventies in het kader van eerste hulp.

3.3.3 Rookverbod

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

3.3.4 Voedingsmiddelenhygiëne

Niet van toepassing

3.4 Milieu

3.4.1 Omgaan met gevaarlijke producten

De manier waarop de instelling met gevaarlijke producten omgaat, is niet aanvaardbaar.

Toelichting:

Er is geen geactualiseerde inventaris van de producten met gevaarlijke eigenschappen.

De risicoanalyses van elke gevaarlijke stof of preparaat bevatten niet minimaal de veiligheids- en gezondheidskaart.

Producten met gevaarlijke eigenschappen zijn niet altijd voorzien van een genormeerd etiket met de voorgeschreven informatie.

De school beschikt niet over een asbestinventaris zoals bedoeld in de wetgeving.

3.4.2 Zwembaden

Niet van toepassing

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De naleving van het rookverbod.
- De aandacht voor verkeersveiligheid.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- De richtlijnen rond evacuatie correct naleven.
- De bewoonbaarheid optimaliseren conform de opmerkingen in dit verslag.
- De veiligheid van het gebruik en het buitengebruikstellen van toestellen verbeteren.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Tegen september 2013. Het welzijnsbeleid organiseren in overeenstemming met de vigerende regelgeving.
- Tegen september 2013. Gevolg geven aan de opmerkingen in de brandpreventieverslagen.
- Tegen september 2013. Een keuringsverslag voor de laagspanningsinstallaties aanvragen.
- Tegen september 2013. De regelgeving in verband met EHBO naleven.
- Tegen september 2013. De regelgeving in verband met de omgang met gevaarlijke producten naleven.
- Tegen september 2014. De sanitaire installaties in overeenstemming brengen met de vigerende wetgeving.

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig beperkt in de tijd voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Tegen september 2013. Het welzijnsbeleid organiseren in overeenstemming met de vigerende regelgeving.
- Tegen september 2013. Gevolg geven aan de opmerkingen in de brandpreventieverslagen.
- Tegen september 2013. Een keuringsverslag voor de laagspanningsinstallaties aanvragen.
- Tegen september 2013. De regelgeving in verband met EHBO naleven.
- Tegen september 2012. De regelgeving in verband met de omgang met gevaarlijke producten naleven.
- Tegen september 2014. De sanitaire installaties in overeenstemming brengen met de vigerende wetgeving.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 december 2014 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Eddy Lamberts

Datum: 6/12/2011

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Walter op 't ROODT en Martine FOULON