



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool te Hasselt

Hoofdstructuur	bao
Instellingsnummer	13995
Instelling	Gemeentelijke Basisschool
Directeur	Carine SWARTENBROEKX
Adres	Joris van Oostenrijkstraat 53 - 3511 KURINGEN
Telefoon	011-25.52.88
Fax	011-43.28.97
e-mail	sbs@schoolkuringen.be
Website/URL	www.schoolkuringen.be
Bestuur van de instelling	961524 - Gemeentebestuur van Hasselt te HASSELT
Adres	Groenplein 1 - 3500 HASSELT
Scholengemeenschap/Consortium	119776 - Stedelijke Basisscholen Hasselt te KURINGEN
Adres	Joris van Oostenrijkstraat 53 - 3511 KURINGEN
CLB	114264 - Provinciaal CLB Limburg te HASSELT
Adres	Willekensmolenstraat 140 - 3500 HASSELT
Dagen van het doorlichtingsbezoek	10/05/2012, 11/05/2012 en 14/05/2012
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	14/05/2012
Datum bespreking verslag met de instelling	1/06/2012
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Ann Vananroye
Teamleden	Hilde Schoofs Frieda Thiels

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	5
4. STERKTES EN ZWAKTES	7
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	7
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	7
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	7
5. ADVIES	8
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	8

INLEIDING

Op 10/05/2012, 11/05/2012 en 14/05/2012 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- Het gemeentebestuur richtte in september een preventiedienst op en stelde een preventieadviseur aan die het welzijnsbeleid van de stedelijke scholen ter harte neemt.
- De bovenlaag van het dak van de kleuterafdeling wordt tijdens de zomervakantie vervangen.

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Neen

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het bestuur van de instelling beschikt over een dynamisch welzijnsbeleid.

3.1.2 *Comité¹*

Er is geen comité preventie en bescherming op het werk en in een ander overlegorgaan komen geen punten aan bod met betrekking tot welzijn.

Toelichting: Er is geen comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan dat de taken met betrekking tot het welzijnsbeleid behartigt.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert voldoende.

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

Er is geen schriftelijke overeenkomst met een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Toelichting: Er lopen onderhandelingen over een schriftelijke overeenkomst met een externe dienst, maar deze overeenkomst is nog niet voorhanden.

3.1.5 *Aankoop- en indienststellingsbeleid*

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Enkele gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: Niet alle lampen zijn afgeschermd.

In de kleuterafdeling zijn er heel wat vochtproblemen.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling zijn geen waarneembare risico's op valgevaar.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

3.2.4 Brandveiligheid

Er zijn tekorten met betrekking tot brandveiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: Brandhaspels, brandweerslangen en gasdetectoren worden niet jaarlijks gecontroleerd.

3.2.5 Evacuatie

De instelling organiseert en evalueert evacuatieoefeningen conform de regelgeving.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

De elektrische installaties en/of de liften vertonen tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn, maar maatregelen en/of verbeteracties zijn noodzakelijk.

Toelichting: Er is geen recent keuringsverslag van de elektrische laagspanningsinstallaties voor beide vestigingsplaatsen.

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

Niet alle punten uit de vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen worden nageleefd.

Toelichting: Er is geen procedure voor het buiten gebruik stellen van toestellen.

De veiligheids-, gebruikers- en onderhoudsinstructies zijn niet overal geactualiseerd.

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

De sanitaire installaties en toebehoren zijn niet conform de regelgeving.

Toelichting: In vestigingsplaats 2 zijn de sanitaire installaties niet conform de regelgeving.

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt over de voorzieningen om EHBO te bieden, maar enkele aspecten kunnen nog worden geoptimaliseerd.

3.3.3 Rookverbod

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

3.3.4 *Voedingsmiddelenhygiëne*

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet aan de vigerende regelgeving.

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- Nihil

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- Brandhaspels, brandweerslangen en gasdetectoren jaarlijks laten controleren.
- Het vochtprobleem in de kleuterschool wegwerken.
- Alle lampen afschermen.
- Een procedure voor het buiten gebruik stellen van toestellen opstellen.
- De veiligheids-, gebruikers- en onderhoudsinstructies actualiseren.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Tegen juni 2015. Werk maken van de oprichting van een comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan dat de taken van het welzijnsbeleid behartigt.
- Tegen juni 2015. Een schriftelijke overeenkomst opstellen met een externe dienst.
- Tegen juni 2015. Een recent keuringsverslag van de elektrische laagspanningsinstallaties voor beide vestigingsplaatsen laten opstellen.
- Tegen juni 2015. Sanitaire installaties van vestigingsplaats 2 conform de regelgeving inrichten.

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig beperkt in de tijd voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Tegen juni 2015. Werk maken van de oprichting van een comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan dat de taken van het welzijnsbeleid behartigt.
- Tegen juni 2015. Een schriftelijke overeenkomst opstellen met een externe dienst.
- Tegen juni 2015. Een recent keuringsverslag van de elektrische laagspanningsinstallaties voor beide vestigingsplaatsen laten opstellen.
- Tegen juni 2015. Sanitaire installaties van vestigingsplaats 2 conform de regelgeving inrichten.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 juni 2015 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Ann Vananroye

Datum:

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Carine SWARTENBROEKX