

Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool te Niel

Hoofdstructuur	bao
Pedagogische eenheid	
Instellingsnummer	10579
Instelling	Gemeentelijke Basisschool
Directeur	Kathleen VAN MECHELEN
Adres	Veldstraat 1 - 2845 NIEL
Telefoon	03-888.25.22
Fax	03-844.68.63
e-mail	gbsniel@telenet.be
Website/URL	www.gbsniel.be
Bestuur van de instelling	961061 - Gemeentebestuur van Niel te NIEL
Adres	Ridder Berthoutlaan 1 - 2845 NIEL
Scholengemeenschap/Consortium	123001 - sOm te AARTSELAAR
Adres	della Faillelaan 36 - 2630 AARTSELAAR
CLB	114314 - GO! CLB Rivierenland Boom te BOOM
Adres	Edgard Tinelstraat 3 - 2850 BOOM
Dagen van het doorlichtingsbezoek	08/10/2012;09/10/2012;11/10/2012
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	11/10/2012
Datum bespreking verslag met de instelling	25/10/2012
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Marianne D'Heer

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	6
4. STERKTES EN ZWAKTES	7
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	7
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	7
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	7
5. ADVIES	8
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	8

INLEIDING

Op 08/10/2012;09/10/2012;11/10/2012 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- Er zijn 4 vestigingsplaatsen

Situationele factoren

- Nihil

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het bestuur van de instelling beschikt over een dynamisch welzijnsbeleid.

Toelichting: Nihil

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten voldoende uit.

Toelichting: Nihil

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert gedeeltelijk.

Toelichting: De inbreng van de lokale preventieadviseur is nog te beperkt.

De leerkracht die instaat voor de EHBO is niet steeds aanwezig. Dit wordt opgenomen in het jaaractieplan.

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is gedeeltelijk betrokken bij het welzijnsbeleid.

Toelichting: Nihil

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

Er is geen betrokkenheid van de preventieadviseur bij de aankoop van machines, installaties en apparaten; er is geen akkoord van de preventieadviseur; er zijn geen indienststellingsverslagen.

Toelichting: De betrokkenheid van de preventieadviseur in verband met het aankoop- en indienststellingsbeleid is nog zeer beperkt.

Het indienstnemingsattest voor de centrale verwarming in de Schuttershofstraat ontbreekt nog.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Enkele gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: Het kliksysteem van sommige kantelramen dient aangepast te worden.

Een beschadigde houten toiletbril is aan vervanging toe.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling dienen nog maatregelen genomen te worden om mogelijk valgevaar te voorkomen.

Toelichting: De doelen op de speelplaats zijn niet verankerd.

In heel wat klassen veroorzaken losliggende kabels valgevaar.

Het ontbreekt aan een trapleuning in vestigingsplaats Schuttershofstraat.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

Toelichting: Nihil

3.2.4 Brandveiligheid

Er werd nog geen gevolg gegeven aan enkele opmerkingen van het brandpreventieverslag.

Toelichting: Het brandpreventieverslag dateert van 26/9/2012 en bevat een gunstig advies mits aan een aantal opmerkingen gevolg wordt gegeven. Onder meer het aanbrengen van een nooduitgang in de gang op de eerste verdieping in de Schuttershofstraat.

3.2.5 Evacuatie

De instelling organiseert en evalueert evacuatieoefeningen conform de regelgeving.

Toelichting: Nihil

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

De elektrische installatie(s) en de liften voldoen. Er werd gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

Toelichting: Er werd gevolg gegeven aan de opmerkingen uit de vorige controles. De opmerkingen bij de laatste, recente controle dienen nog gevolg te krijgen. Het verslag van de controle van de elektrische laagspanningsinstallatie in elk van de vier vestigingsplaatsen, beschrijft inbreuken. De installaties voldoen niet aan de voorschriften. De inbreuken werden opgenomen in het jaaractieplan.

3.2.7 *Veiligheid van toestellen*²

De vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen wordt voldoende nageleefd.

Toelichting: Nihil

3.3 **Gezondheid en hygiëne**

3.3.1 *Sanitaire installaties*

De sanitaire installaties en toebehoren kunnen geoptimaliseerd worden.

Toelichting: Het aantal urinoirs in vestigingsplaats Veldstraat is te beperkt. Er zijn wel voldoende WC's.

3.3.2 *EHBO*

De instelling beschikt over voldoende voorzieningen om EHBO te bieden.

Toelichting: De hulpverlener EHBO is niet permanent aanwezig op de school.

3.3.3 *Rookverbod*

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

Toelichting: Nihil

3.3.4 *Voedingsmiddelenhygiëne*

Het beleid betreffende de voedingsmiddelenhygiëne is geïntegreerd in een algemeen hygiënebeleid dat concreet wordt gemaakt in de praktijk.

Toelichting: Nihil

3.4 **Milieu**

3.4.1 *Omgaan met gevaarlijke producten*

De omgang met gevaarlijke producten voldoet.

Toelichting: Het is niet duidelijk of het speeltoestel in de Schuttershofstraat asbest bevat. Het is aangewezen dit in het jaaractieplan op te nemen.

3.4.2 *Zwembaden*

Niet van toepassing

Toelichting: Nihil

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De school beschikt over een degelijk globaal preventieplan en een jaaractieplan.
- De school beschikt over een overzichtelijk werkschema voor het onderhoud van de gebouwen.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- Initiatieven nemen om valgevaar te voorkomen (losse kabels in de klassen, het ontbreken van een trapeuning in de Schuttershofstraat).
- De veiligheid bij de klikramen optimaliseren. Op sommige plaatsen het sanitair herstellen, aanpassen of in verhouding brengen met het aantal jongens/meisjes.
- De doelen op de speelplaats verankeren.
- De aanwezigheid verhogen van een gebrevetteerd personeelslid voor EHBO.
- Opmerkingen in externe verslagen opvolgen en opnemen in het jaaractieplan (nooduitgang Schuttershofstraat, inbreuken betreffende elektrische laagspanningsinstallatie).
- Zorgen voor indienststellingsverslagen van elk toestel.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Nihil

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies **gunstig** voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Nihil

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Nihil

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Marianne D'Heer

Datum van verzending aan de directie en het bestuur van de instelling:

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Kathleen VAN MECHELEN