

Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te BAAL (Tremelo)

Hoofdstructuur	bao
Instellingsnummer	12773
Instelling	Vrije Basisschool
Directeur	Bart VAN ROMPAEY
Adres	Baalsebaan 330 - 3128 BAAL
Telefoon	016-53.40.23
Fax	016-53.07.46
e-mail	sint-annaschool.baal@scarlet.be
Website/URL	www.sint-annaschool-baal.be
Bestuur van de instelling	964585 - Kath. Onderwijs Tremelo-Baal te BAAL
Adres	Baalsebaan 332 - 3128 BAAL
Scholengemeenschap/Consortium	120246 - De Driepas te BAAL
Adres	Baalsebaan 330 - 3128 BAAL
CLB	114819 - Vrij CLB Aarschot te AARSCHOT
Adres	Bekaflaan 63 - 3200 AARSCHOT
Dagen van het doorlichtingsbezoek	17/09/2012, 18/09/2012, 20/09/2012
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	20/09/2012
Datum bespreking verslag met de instelling	5/10/2012
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Eddy Lamberts
Teamleden	Lydia Loquet

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	6
4. STERKTES EN ZWAKTES	7
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	7
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	7
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	7
5. ADVIES	8
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	8

INLEIDING

Op 10/09/2012 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken:

- Gedurende circa 6 schooljaren kon de school een beroep doen op de preventieadviseur van de scholengemeenschap Mevr. Atie Van der Molen. Sinds 1 september 2012 is zij niet meer in dienst. Op het moment van de doorlichting is er geen vervanging. Het is momenteel nog onduidelijk wie de scholengemeenschap zal aanduiden om WZB op zich te nemen. De CODI neemt de opvolging en de coördinatie van WZB op het niveau van de scholengemeenschap momenteel voor haar rekening.
- De 3 scholen van de scholengemeenschap voorzien ieder in 1/36 u. voor het welzijnsbeleid. In de school is het de administratieve medewerker die WZB voor haar rekening zal nemen. Ze heeft nog geen opleiding terzake.

Situationele factoren:

- Nihil.

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSNBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het welzijnsbeleid vertoont hiaten die tijdelijk nog aanvaardbaar zijn.

Toelichting: De instelling voorziet geen financiële middelen voor de realisatie van het globaal preventieplan en van het jaaractieplan.

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten voldoende uit.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert voldoende.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

3.1.4 Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

Er is geen betrokkenheid van de preventieadviseur bij de aankoop van machines, installaties en apparaten; er is geen akkoord van de preventieadviseur; er zijn geen indienststellingsverslagen.

Toelichting: - De bestelformulieren worden niet mee ondertekend door de preventieadviseur.

- De risicoanalyse, veiligheids- en welzijnsvoorwaarden worden niet op de bestelaanvraag vermeld.

- Niet van elk toestel is er een indiensttredingsverslag.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Enkele gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting:- De ruimten waar de kinderen geen toegang toe hebben moeten kunnen afgesloten worden.

- Een aantal ramen in VPL Dorp zijn toe aan een nieuwe verbouwing.

- De meeste kapstokken dienen afgeschermd te worden.

- Een aantal deuren die frequent gebruikt worden door de kleuters voorzien van vingerbescherming.

- Een aantal radiatoren met puntige uitsteeksels beter afschermen.

- De voetbaldoelen dienen verankerd te worden.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling zijn geen waarneembare risico's op valgevaar.

3.2.3 Verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid op het domein van de instelling en in de onmiddellijke omgeving kan nog worden geoptimaliseerd.

Toelichting: Snelheidsremmende voorzieningen aanbrengen in de straat voor de wijksschool.

3.2.4 Brandveiligheid

Er werd nog geen gevolg gegeven aan enkele opmerkingen van het brandpreventieverslag.

Toelichting: - Niet alle nooduitgangen zijn onmiddellijk bruikbaar. Een stevig en veilig trapje dient geplaatst te worden bij de nooduitgang op de bovenverdieping in VPL Dorp.

- Bij de nooduitgangen dient een sleutel (in een kastje) gehangen te worden.

3.2.5 Evacuatie

De instelling organiseert en evalueert evacuatieoefeningen conform de regelgeving.

3.2.6 *Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften*

De elektrische installatie(s) en de liften voldoen. Er werd gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

3.2.7 *Veiligheid van toestellen²*

De vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen wordt voldoende nageleefd.

3.3 **Gezondheid en hygiëne**

3.3.1 *Sanitaire installaties*

De sanitaire installaties en toebehoren zijn niet conform de regelgeving.

Toelichting: - De sanitaire installaties zijn niet ingericht conform de regelgeving.

- De instelling beschikt niet over een beheersplan betreffende de preventie van legionella.
- Er zijn niet altijd voldoende hygiënische voorzieningen om de handen te wassen en te drogen.
- De school dient een oplossing te zoeken voor de geurhinder van de toiletten in de kleuterklassen.

3.3.2 *EHBO*

De instelling beschikt over de voorzieningen om EHBO te bieden, maar verschillende aspecten kunnen nog worden verbeterd.

Toelichting: Er zijn geen hulpverleners die over de nodige attesten beschikken.

3.3.3 *Rookverbod*

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

3.3.4 *Voedingsmiddelenhygiëne*

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet aan de vigerende regelgeving.

3.4 **Milieu**

3.4.1 *Omgaan met gevaarlijke producten*

De manier waarop de instelling met gevaarlijke producten omgaat, vertoont tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: - De instelling beschikt niet over een geactualiseerde asbestinventaris.

- De poetsproducten dienen buiten het bereik van kinderen bewaard te worden.

3.4.2 *Zwembaden*

Niet van toepassing

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De samenwerking met de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.
- De organisatie en evaluatie van de evacuatieoefeningen.
- Het voorkomen van valgevaar op het domein van de instelling.
- Het respecteren van het rookverbod.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- Een stevige en veilige trap plaatsen bij de nooduitgang op de bovenverdieping in VPL Dorp.
- Bij de nooduitgangen een sleutel hangen.
- Een aantal radiatoren met puntige uitsteeksels beter afschermen.
- De ruimten waar de kinderen niet mogen komen, beter afsluiten.
- Een aantal buitenramen een nieuw likje verf geven.
- De kapstokken afschermen.
- De poetsproducten in de klassen buiten het bereik van kinderen bewaren.
- Vingerbescherming aanbrengen op enkele deuren waar kleuters frequent gebruik van maken.
- De voetbaldoelen verankeren.
- Snelheidsremmende voorzieningen (laten) aanbrengen in de straat voor de wijkschool.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- De sanitaire installaties conform maken met de regelgeving. Tevens er voor zorgen dat de kinderen op voldoende hygiënische wijze de handen kunnen wassen en drogen én een oplossing zoeken voor de geurhinder van de toiletjes in enkele kleuterklassen.
- Financiële middelen voorzien voor de realisatie van het GPP en het JAP.
- Het aankoop- en indienststellingsbeleid optimaliseren.
- Een beheersplan opstellen betreffende de preventie van legionella.
- Een geactualiseerde asbestinventaris laten opmaken.
- Het aanstellen van hulpverleners die over de nodige attesten beschikken.

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies **gunstig** beperkt in de tijd voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- De sanitaire installaties conform maken met de regelgeving. Tevens er voor zorgen dat de kinderen op voldoende hygiënische wijze de handen kunnen wassen en drogen én een oplossing zoeken voor de geurhinder van de toiletjes in enkele kleuterklassen.
- Financiële middelen voorzien voor de realisatie van het GPP en het JAP.
- Het aankoop- en indienststellingsbeleid optimaliseren.
- Een beheersplan opstellen betreffende de preventie van legionella.
- Een geactualiseerde asbestinventaris laten opmaken.
- Het aanstellen van hulpverleners die over de nodige attesten beschikken.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 20 september 2015 kunnen aantonen dat er voldoende geredimeerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Eddy Lamberts

Datum van verzending aan de directie en het bestuur van de instelling: 20/09/2012

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Bart VAN ROMPAEY