Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Scherpenheuvel-Zichem

Hoofdstructuur	bao
Pedagogische eenheid	
Instellingsnummer	13268
Instelling	Vrije Basisschool
Directeur	Danny VAN GELDER
Adres	Rozenkranslaan 4_b - 3270 SCHERPENHEUVEL
Telefoon	013-77.20.30
Fax	013-77.83.63
e-mail	olv-basis-directie@skynet.be
Website/URL	www.basisschoololv.be
Bestuur van de instelling	103184 - vzw "Vrije Basisschool Onze-Lieve-Vrouw" te SCHERPENHEUVEL
Adres	Rozenkranslaan 4_B - 3270 SCHERPENHEUVEL
Scholengemeenschap/Consortium	119611 - Spoor 7 te SCHERPENHEUVEL
Adres	Rozenkranslaan 4_b - 3270 SCHERPENHEUVEL
CLB	115006 - Vrij CLB Diest - Tessenderlo te DIEST
Adres	Mariëndaalstraat 35 - 3290 DIEST

Dagen van het doorlichtingsbezoek	31/05/2013, 03/06/2013, 04/06/2013, 06/06/2013
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	6/06/2013
Datum bespreking verslag met de instelling	26/06/2013
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Eddy Lamberts
Teamleden	Guido Aerts

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING		3
1.	RELEVANTE KENMERKEN	4
2.	FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3.	ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1	Organisatie	4
3.2	Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3	Gezondheid en hygiëne	6
3.4	Milieu	6
4.	STERKTES EN ZWAKTES	7
4.1	Relevante aspecten waarin de instelling goed is	7
4.2	Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	7
4.3	Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	7
5.	ADVIES	8
6.	REGELING VOOR HET VERVOLG	8

INLEIDING

Op 31/05/2013, 03/06/2013, 04/06/2013, 06/06/2013 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.
Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.
Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- De school bestaat uit twee vestigingsplaatsen, een voor de kleuterafdeling (Basilieklaan 53) en een voor de lagere afdeling (Rozenkranslaan 4b).
- De preventieadviseur is nieuw sinds september 2011-2012. Hij heeft een opdracht van 3u om in deze school het welzijnsbeleid uit te werken en vorm te geven. Hij heeft een basisopleiding (niveau 3) gevolgd bij IDEWE.

Situationele factoren

- Er staan kortelings verbouwingswerken op het programma in de kleuterafdeling. Er komen nieuwe toiletten. Tevens zullen er dakwerken worden uitgevoerd en zal er een rookkoepel worden geplaatst.

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Neen

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 Het bestuur van de instelling

Het bestuur van de instelling beschikt over een dynamisch welzijnsbeleid.

3.1.2 Comité[1]

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten voldoende uit.

[1] Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep …) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

3.1.3 Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert voldoende.

Toelichting: Het lokaal onderhandelingscomité (LOC) fungeert als plaatselijk comité. De agendapunten WZB worden op voorhand doorgegeven, geagendeerd en besproken.

3.1.4 Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

Interne en externe preventiedienst hebben de wettelijk voorziene inbreng in het aankoop- en indienststellingsbeleid.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Enkele gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: - Oude beeldschermen in onder meer het computerlokaal dienen vervangen te worden.
- Sleutel van het brandalarm in VPL 1 beter afschermen.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling zijn geen waarneembare risico's op valgevaar.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

3.2.4 Brandveiligheid

Er werd nog geen gevolg gegeven aan enkele opmerkingen van het brandpreventieverslag.

Toelichting: De brandbare materialen in de stookruimte van de kleuterafdeling dienen te worden verwijderd.

3.2.5 Evacuatie

De instelling organiseert en evalueert evacuatieoefeningen conform de regelgeving.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

De elektrische installatie(s) en de liften voldoen. Er werd gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

3.2.7 Veiligheid van toestellen[2]

De vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen wordt voldoende nageleefd.

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

De sanitaire installaties en toebehoren zijn niet conform de regelgeving.

Toelichting: - Er zijn in de kleuterafdeling geen aparte en gescheiden toiletten voor het personeel.
- De urinoirs in de toilettenblokken op de speelplaatsen van de lagere afdeling hebben geen tussenschotten.
- In het toilettenblok van de oudste leerlingen van de lagere afdeling dient een 'tussenmuur' geplaatst te worden tussen de toiletten voor de meisjes en die voor de jongens.
- In de kleuterafdeling is nog geen beheersplan betreffende de preventie van legionella.

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt over de voorzieningen om EHBO te bieden, maar verschillende aspecten kunnen nog worden verbeterd.

Toelichting: Twee leraren hebben een minimale opleiding (4u gevolgd), wat niet voldoende is.

3.3.3 Rookverbod

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

3.3.4 Voedingsmiddelenhygiëne

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet aan de vigerende regelgeving.

3.4 Milieu

3.4.1 Omgaan met gevaarlijke producten

Toelichting:

3.4.2 Zwembaden

Toelichting:

[2] Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, …) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- Het beheer van alle documenten en de organisatie van het welzijnsbeleid.
- De bewoonbaarheid en het onderhoud van de lokalen.
- De naleving van het rookverbod.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- Oude beeldschermen vervangen en uit de school verwijderen.
- De sleutel van het brandalarm in de lagere afdeling beter afschermen.
- Een beheersplan opmaken voor de preventie van legionella.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Voldoende hulpverleners voorzien die over de nodige attesten beschikken.
- In de toilettenblok van de oudste leerlingen van de lagere afdeling een scheidingswand aanbrengen tussen de toiletten voor de meisjes en die voor de jongens.
- Tussenschotten aanbrengen tussen de urinoirs in de twee toilettenblokken van de lagere afdeling.
- In de kleuterafdeling aparte en gescheiden toiletten voorzien voor de vrouwelijke en mannelijke leerkrachten/volwassenen conform de regelgeving.

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig beperkt in de tijd voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Voldoende hulpverleners voorzien die over de nodige attesten beschikken.
- In de toilettenblok van de oudste leerlingen van de lagere afdeling een scheidingswand aanbrengen tussen de toiletten voor de meisjes en die voor de jongens.
- Tussenschotten aanbrengen tussen de urinoirs in de twee toilettenblokken van de lagere afdeling.
- In de kleuterafdeling aparte en gescheiden toiletten voorzien voor de vrouwelijke en mannelijke leerkrachten/volwassenen conform de regelgeving.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 juni 2016 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Eddy Lamberts

Datum van verzending aan de directie en het bestuur van de instelling:

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Danny VAN GELDER