



Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie

Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool - Spring in't veld te BELLINGEN

Hoofdstructuur basisonderwijs

Instellingsnummer 4961

Instelling Vrije Basisschool - Spring in't veld

Directeur Frieda MORIAU

Adres Kareelstraat 19 - 1674 BELLINGEN

Telefoon 02-360.32.78

E-mail directie@springintveldbelling.be

Website www.springintveldbelling.be

Bestuur van de instelling Vrije Basisscholen Pepingen

Adres Boekhoutstraat 1 - 1670 PEPINGEN

Scholengemeenschap GVB Pajottenland

Adres Kareelstraat 19 - 1674 BELLINGEN

CLB Vrij CLB Halle

Adres Ninoofsesteenweg 7 - 1500 HALLE

Dagen van het opvolgingsbezoek 17-10-2014

Einddatum van het opvolgingsbezoek 17-10-2014

Datum bespreking verslag met de instelling 17-10-2014

Samenstelling inspectieteam

Inspecteur-verslaggever Lucrece MATTHIJS

Teamleden Katty HOUSSIAU

INHOUDSTAFEL

INLEIDING.....	3
1 HISTORIEK	4
2 ZIJN DE TEKORT(EN) GEREMEDIEERD?	4
3 ADVIES EN REGELING VOOR VERVOLG	5

INLEIDING

Dit verslag is het resultaat van de opvolgingsdoorlichting van de erkenningsvoorwaarden bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de school door de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap. Het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 geeft haar de opdracht hiertoe.

Als de school bij een doorlichting een beperkt gunstig advies kreeg, volgt na de periode, vermeld in het advies, een opvolgingsdoorlichting. Tijdens een opvolgingsdoorlichting gaat de onderwijsinspectie na of de bij de voorgaande doorlichting vastgestelde tekortkomingen voldoende werden geredimeerd.

Het referentiekader dat de onderwijsinspectie gebruikt bij een (opvolgings)doorlichting is opgebouwd rond de componenten context, input, proces en output:

- context: de omgevingskenmerken en de kenmerken van administratieve, materiële, bestuurlijke en juridische aard die de school karakteriseren
- input: kenmerken van het personeel en van de leerlingen of cursisten van de school
- proces: initiatieven die de school neemt om output te realiseren, rekening houdend met haar context en input
- output: de resultaten die de school met haar leerlingen of cursisten bereikt.

Meer info over het CIPO-referentiekader vindt u op www.onderwijsinspectie.be.

Tijdens het opvolgingsbezoek verzamelt het inspectieteam bijkomende informatie via observaties, gesprekken en analyse van documenten.

De opvolgingsdoorlichting resulteert in een opvolgingsverslag dat bestaat uit een concluderend gedeelte en een advies.

Het concluderende gedeelte omvat de conclusies van de opvolging.

Het opvolgingsverslag eindigt met een advies dat betrekking heeft op de volledige organisatie. De onderwijsinspectie kan twee adviezen uitbrengen:

- een gunstig advies: het inspectieteam adviseert gunstig over de verdere erkenning van de school.
- een ongunstig advies: het inspectieteam adviseert om de procedure tot intrekking van de erkenning van de school op te starten.

Bij een ongunstig advies beoordeelt de onderwijsinspectie bovendien of de school de vastgestelde tekort(en) zelfstandig kan wegwerken.

Binnen een termijn van dertig kalenderdagen na ontvangst van het definitieve opvolgingsverslag informeert de directeur van de school de ouders en leerlingen over de mogelijkheid tot inzage.

Binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst moet de directeur van de school het verslag volledig bespreken tijdens een personeelsvergadering. Het bestuur van de school of zijn gemandateerde tekent het verslag voor gezien. Het bestuur stuurt het binnen dertig kalenderdagen na ontvangst terug naar de onderwijsinspectie en maakt eventueel melding van zijn opmerkingen.

De school mag het verslag niet gebruiken voor publicitaire doeleinden.

Meer informatie?

www.onderwijsinspectie.be en www.doorlichtingsverslagen.be

1 HISTORIEK

Het vorige doorlichtingsbezoek van de erkenningsvoorwaarden bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne vond plaats van 02-07-2012 tot 02-07-2012 en werd afgesloten met een beperkt gunstig advies. Vanaf 01-09-2014 moet de school kunnen aantonen dat de tekort(en) die aan de basis lagen van dit advies, in voldoende mate werden geremedieerd. Dit verslag beschrijft in welke mate de school daarin is geslaagd.

2 ZIJN DE TEKORT(EN) GEREMEDIEERD?

Een systematische risicobeheersing blijkt uit het gebruik en de inhoud van voorgelegde documenten. De instelling beschikt over een geconcretiseerd globaal preventieplan en een jaarlijks actieplan en voorziet in voldoende financiële middelen voor de realisatie van het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan. De instelling beschikt over een preventief onderhoudsprogramma voor het instellingencomplex en de uitrusting en verzamelt gegevens om de kwaliteit van de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne te evalueren en bij te sturen.

Drie keer in het jaar komt de schoolraad samen. Deze vergadering behartigt de taken met betrekking tot het welzijnsbeleid en beschikt over een huishoudelijk reglement. De preventieadviseur stelt het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan op aan de hand van risicoanalyses. Zij doet een jaarlijkse rondgang en geeft de bevindingen weer in een verslag. De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk doet minimum om de twee jaar een rondgang en geeft de bevindingen weer in een verslag. De opmerkingen worden opgenomen in het jaaractieplan.

De gebouwen en lokalen voldoen aan de bewoonbaarheids-, veiligheids- en hygiëne-eisen. Op het domein en in de gebouwen/lokalen zijn de risico's aangegeven en/of gedeeltelijk opgevangen. De school voorziet een aantal risico's in bouwfase 2 weg te werken.

Er is een brandpreventieverslag over de gebruikte gebouwen en het domein. De opmerkingen zijn weggewerkt of opgenomen in het jaaractieplan. De instelling voert de controle uit van alle (andere) toestellen/installaties/arbeidsmiddelen die vallen onder de controle van een bevoegd persoon. De instelling beschikt over een geactualiseerde asbestinventaris. Deze is nog niet geadviseerd door de preventieadviseur en de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.

De instelling beschikt over een geactualiseerde inventaris van de producten met gevaarlijke eigenschappen. Voor elk product met gevaarlijke eigenschappen of gevaarlijke stof/preparaat is er onmiddellijk een veiligheids- en gezondheidskaart (VIB, MSDS-fiche) beschikbaar. De instelling heeft de noodzakelijke instructies, pictogrammen en veiligheidsverlichting betreffende evacuatie aangebracht.

Op de tweede vestigingsplaats is de zorgcoördinator de gebrevetteerde hulpverlener. Zij is daar echter niet permanent aanwezig. De school zoekt naar een oplossing.

3 ADVIES EN REGELING VOOR VERVOLG

In uitvoering van het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies voor de erkenningsvoorwaarden bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de tekort(en) zoals vermeld in dit verslag:

GUNSTIG

- voor de erkenningsvoorwaarde 'bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne'.

Namens het inspectieteam	Voor kennisname namens het bestuur
Lucrèce MATTHIJS de inspecteur-verslaggever	Frieda MORIAU de directeur
Datum van verzending aan de directie en het bestuur van de school	