



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool - Mozaiek te Brugge

Hoofdstructuur	BaO
Pedagogische eenheid	
Instellingsnummer	110271
Instelling	Vrije Basisschool - Mozaiek
Directeur	Joost DENDOOVEN
Adres	Pastorieweg 4 - 8310 SINT-KRUIS
Telefoon	050-35.12.10
Fax	050-54.44.86
e-mail	info@basisschoolmozaiek.be
Website/URL	www.basisschoolmozaiek.be
Bestuur van de instelling	110651 - Vrij Basisonderwijs St-Kruis-Centrum te SINT-KRUIS
Adres	Pastorieweg 4 - 8310 SINT-KRUIS
Scholengemeenschap/Consortium	120907 - Vrije Scholen 't Rycke Velt te SINT-KRUIS
Adres	Polderstraat 78 - 8310 SINT-KRUIS
CLB	114736 - Vrij CLB Brugge(n) te BRUGGE
Adres	Sint-Maartensbilk 2 - 8000 BRUGGE

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	5
3.1 Organisatie	5
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	7
4. STERKTES EN ZWAKTES	8
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	8
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	8
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	8
5. ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE	9
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	9

INLEIDING

Op 25/01/2011 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- Meerdere bouwdoSSIers (verkorte procedure, REG-dossier) in verschillende fasen van afhandeling.

Situationele factoren

- Nihil

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het veiligheidsbeleid dient verder uitgewerkt te worden.

Toelichting: In het verleden was er weinig aandacht voor het onderhoud van de gebouwen. Er is een inhaalbeweging aan de gang.

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten gedeeltelijk uit.

Toelichting: De vergadering van CPBW is onderdeel van de vergadering van het OCSG (Overlegcomité scholengemeenschap). Uit de verslagen van de vergaderingen blijkt niet dat de leden van dit overlegorgaan expliciet gebruik maken van hun advies- of informatierecht.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert voldoende.

Toelichting: Niettegenstaande de preventieadviseur over onvoldoende tijd beschikt, voert hij de opgelegde taken en opdrachten voorbeeldig uit.

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is gedeeltelijk betrokken bij het welzijnsbeleid.

Toelichting: De samenwerking met de externe dienst kan nog worden geoptimaliseerd.

3.1.5 *Aankoop- en indienststellingsbeleid*

Er is geen betrokkenheid van de preventieadviseur bij de aankoop van machines, installaties en apparaten; er is geen akkoord van de preventieadviseur; er zijn geen indienststellingsverslagen.

Toelichting: De preventieadviseur wordt nog niet betrokken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid. Er is ook nog geen procedure die deze betrokkenheid regelt.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 *Bewoonbaarheid*

Enkele gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: In verschillende lokalen zijn sporen van vochtinsijpeling merkbaar. Het schoolmeubilair is niet in alle klassen aangepast aan de gebruikers.

3.2.2 *Veiligheid van het domein van de instelling*

Op enkele plaatsen dienen nog maatregelen genomen om de veiligheid in gebouwen en op het domein van de instelling te optimaliseren.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting: De speelplaats in de hoofdschool is niet vrij van oneffenheden waardoor bij regenval heel grote plassen ontstaan.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

Toelichting: De aandacht voor verkeersveiligheid is lovenswaardig.

3.2.4 Brandveiligheid

Er werd nog geen gevolg gegeven aan enkele opmerkingen van het brandpreventieverslag.

Toelichting: Uit de beschikbare documenten blijkt niet dat de verwarmingsinstallaties op stookolie jaarlijks worden nagekeken. Er is nog geen gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit het brandpreventieverslag (dd.30/09/2009).

3.2.5 Evacuatie

Uit het evaluatieverslag van de evacuatieoefeningen of uit het evacuatiescenario blijken nog enkele onvolkomenheden.

Toelichting: De school geeft aan dat het de bedoeling is om de onvolkomenheden uit het evaluatieverslag van de evacuatieoefeningen op korte termijn weg te werken.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

De elektrische installatie(s) en de liften voldoen. Er werd gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

Toelichting: Nihil

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

De vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen wordt voldoende nageleefd.

Toelichting: Nihil

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

De sanitaire installaties en toebehoren zijn niet conform de regelgeving.

Toelichting: De uitrusting om jonge kleuters op een adequate en hygiënische manier te verzorgen is ontoereikend. Er is een warmwaterdouche in gebruik, maar de school beschikt hiervoor niet over een beheersplan betreffende de preventie van legionella.

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt over de voorzieningen om EHBO te bieden, maar verschillende aspecten kunnen nog worden verbeterd.

Toelichting: Er is geen EHBO-ruimte waar zieke kinderen op een verantwoorde wijze kunnen vertoeven.

3.3.3 Rookverbod

De instelling houdt rekening met het rookverbod, maar enkele aspecten kunnen nog worden geoptimaliseerd.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

Toelichting: Het rookverbod is niet overal duidelijk aangegeven in de gebouwen en op het domein van de instelling. Er wordt in het vijfde en zesde leerjaar geen expliciete aandacht besteed aan rook- en tabakspreventie.

3.3.4 Voedingsmiddelenhygiëne

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet aan de vigerende regelgeving.

Toelichting: Nihil

3.4 Milieu

3.4.1 Omgaan met gevaarlijke producten

De manier waarop de instelling met gevaarlijke producten omgaat, is niet aanvaardbaar.

Toelichting: Er is geen asbestinventaris.

3.4.2 Zwembaden

Niet van toepassing

Toelichting: Nihil

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De voorbeeldige werking van de interne dienst preventie en bescherming op het werk.
- De aandacht voor de verkeersveiligheid en de uitgewerkte acties hieromtrent.
- De veiligheid van de elektrische installaties.
- De voedingsmiddelenhygiëne.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- De omstandigheden waarin jonge kleuters worden verzorgd.
- Het rookverbod explicieter aangeven.
- Een EHBO-ruimte inrichten.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Tegen september 2011. De preventieadviseur actief betrekken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid.
- Tegen september 2011. Beschikken over een beheersplan voor legionellabestrijding.
- Tegen september 2011. Beschikken over een asbestinventaris.

5. ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies voor erkenning en subsidiëring gunstig beperkt in de tijd.

Voor de volgende structuuronderdelen:

- De hele school
- De hoofdschool
- De hele school

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Tegen september 2011. De preventieadviseur actief betrekken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid.
- Tegen september 2011. Beschikken over een beheersplan voor legionellabestrijding.
- Tegen september 2011. Beschikken over een asbestinventaris.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 september 2011 kunnen aantonen dat er voldoende geredimeerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Philippe DECRUYNAERE

Datum: 25/01/2011

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Joost DENDOOVEN