



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool Yggdrasil te 2390 Brasschaat

Hoofdstructuur	BaO
Instellingsnummer	45294
Instelling	Vrije Basisschool - Yggdrasil
Directeur	Jos VAN LOOY
Adres	Zwemdoklei 3 - 2930 BRASSCHAAT
Telefoon	03-665.41.90
Fax	03-605.10.61
e-mail	steinerschool.yggdrasil@skynet.be
Website/URL	http://education.skynet.be/yggdrasil
Bestuur van de instelling	963694 - VZW R. Steinerschool Yggdrasil te BRASSCHAAT
Adres	Zwemdoklei 3 - 2930 BRASSCHAAT
Scholengemeenschap/Consortium	119925 - Steinerscholen Basisonderwijs te WILRIJK
Adres	Boomsesteenweg 94 - 2610 WILRIJK
CLB	114256 - Provinciaal CLB Antwerpen te ANTWERPEN 1
Adres	Markgravelei 86 - 2018 ANTWERPEN 1

Datum van het onderzoek: 12/10/2011

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	6
4. STERKTES EN ZWAKTES	7
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	7
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	7
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	7
5. ADVIES	8
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	8

INLEIDING

Op 12/10/2011 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Nihil

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Neen

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het veiligheidsbeleid dient verder uitgewerkt te worden.

Toelichting:

- De school is recent gestart met het concretiseren van het jaaractieplan vanuit het globaal preventieplan.

3.1.2 *Comité¹*

De Raad van Bestuur voert de in het kader van preventie en bescherming op het werk wettelijk voorziene opdrachten voldoende uit.

Toelichting:

- Nihil

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert gedeeltelijk.

Toelichting:

- De administratieve medewerker die het preventiebeleid opvolgt heeft geen specifieke opleiding gevolgd en behartigt nog niet het geheel van de wettelijk voorziene taken (uitvoeren van risicoanalyses, advies verstrekken).

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is gedeeltelijk betrokken bij het welzijnsbeleid.

Toelichting:

- De interventies van de externe dienst zijn niet opgenomen in het jaaractieplan.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

Er is geen betrokkenheid van de preventieadviseur bij de aankoop van machines, installaties en apparaten; er is geen akkoord van de preventieadviseur; er zijn geen indienststellingsverslagen.

Toelichting:

- De preventieadviseur is niet betrokken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen onaanvaardbare tekorten met betrekking tot bewoonbaarheid en/of veiligheid en/of er wordt onvoldoende gevolg gegeven aan klachten.

Toelichting:

- In de vestigingsplaats 'De Wingerd' beantwoordt het lokaal voor houtbewerking nog steeds niet aan de eisen inzake bewoonbaarheid en hygiëne en is derhalve niet langer geschikt om hiervoor te worden gebruikt.
- In de vestigingsplaats 'De Hazelaar' is geen geschikte ruimte voor de lessen van lichamelijke opvoeding. In het lokaal van de nabewaking is ernstige geurhinder.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling zijn geen waarneembare risico's op valgevaar.

Toelichting:

- Nihil

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

Toelichting:

- Nihil

3.2.4 Brandveiligheid

Er werd nog geen gevolg gegeven aan enkele opmerkingen van het brandpreventieverslag.

Toelichting:

- De school heeft aan enkele opmerkingen uit het brandpreventieverslag van september 2007 nog geen gevolg gegeven.

3.2.5 Evacuatie

De preventieve maatregelen en/of de voorzieningen met betrekking tot een mogelijke evacuatie vertonen tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting:

- In beide vestigingen is nog geen brandalarminstallatie. In de verschillende lokalen zijn de evacuatiewegen niet aangeduid.
- De brandtrap in 'De Hazelaar' is niet echt bruikbaar of werkzaam voor kleuters.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

In de keuringsverslagen zijn belangrijke verbeterpunten vermeld met betrekking tot de veiligheid van de elektrische installatie(s) en de liften. Er werd nog geen gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

Toelichting:

- Er is nog geen gevolg gegeven aan de fundamentele bemerkingen van het keuringsverslag van de elektrische installaties en er is evenmin een actieplan om aan deze tekortkomingen te verhelpen.

3.2.7 *Veiligheid van toestellen*²

Essentiële veiligheidsinstructies met betrekking tot het gebruik van toestellen zijn meestal niet schriftelijk voorhanden en/of de gangbare beveiliging ontbreekt of is niet functioneel.

Toelichting:

- De instructies voor het gebruik van de toestellen zijn niet overal aanwezig.

3.3 **Gezondheid en hygiëne**

3.3.1 *Sanitaire installaties*

De sanitaire installaties en toebehoren voldoen.

Toelichting:

- Nihil

3.3.2 *EHBO*

De instelling beschikt over de voorzieningen om EHBO te bieden, maar enkele aspecten kunnen nog worden geoptimaliseerd.

Toelichting:

- De school houdt geen register met de interventies bij ongevallen.

3.3.3 *Rookverbod*

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

Toelichting:

- Nihil

3.3.4 *Voedingsmiddelenhygiëne*

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet nog niet volledig aan de vigerende regelgeving.

Toelichting:

- De instelling beschikt niet over een toelating van het FAVV.

3.4 **Milieu**

3.4.1 *Omgaan met gevaarlijke producten*

De omgang met gevaarlijke producten kan geoptimaliseerd worden.

Toelichting:

- De instelling beschikt niet over een geactualiseerde inventaris van producten met gevaarlijke eigenschappen en evenmin over een milieumelding.

3.4.2 *Zwembaden*

Niet van toepassing

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- Er is een groeiend bewustzijn om de wettelijke voorschriften inzake het welzijnsbeleid grondiger op te volgen.
- De aanzet naar uitgewerkte procedures en documenten vormen een goede stap in de richting van de verdere uitbouw, het opvolgen en beheren van het veiligheids- en welzijnsbeleid.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- Vanuit het globaal preventieplan het jaaractieplan verder concretiseren en de financiële middelen budgetteren.
- Een preventieadviseur aanstellen die het veiligheids- en welzijnsbeleid behartigt en coördineert en alle taken opneemt zoals voorzien in de regelgeving.
- De interventies van de externe dienst in het jaaractieplan opnemen.
- Een brandalarminstallatie voorzien in beide vestigingen.
- Gevolg geven aan de fundamentele opmerkingen uit het keuringsverslag van de elektrische installaties.
- De instructies voor het gebruik van toestellen voorzien.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Tegen september 2012. Gevolg geven aan alle opmerkingen uit het brandpreventieverslag van september 2007.
- Tegen september 2012. Een vervangingsruimte voorzien voor het ongeschikte lokaal voor houtbewerking.
- Tegen september 2012. In de vestigingsplaats 'De Hazelaar' zorgen voor geschikte ruimte voor de het nastreven van de ontwikkelingsdoelen lichamelijke opvoeding.

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig beperkt in de tijd voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Tegen september 2012. Gevolg geven aan alle opmerkingen uit het brandpreventieverslag van september 2007.
- Tegen september 2012. Een vervangingsruimte voorzien voor het ongeschikte lokaal voor houtbewerking.
- Tegen september 2012. In de vestigingsplaats 'De Hazelaar' zorgen voor geschikte ruimte voor het nastreven van de ontwikkelingsdoelen lichamelijke opvoeding.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 oktober 2012 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Marcella Vanderhenst

Datum: 12/10/2011

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Jos VAN LOOY