



Vlaams Ministerie  
van Onderwijs en Vorming

**Onderwijsinspectie**  
Hendrik Consciencegebouw  
Koning Albert II-laan 15  
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be  
www.onderwijsinspectie.be

---

## Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool te Dendermonde

---

Hoofdstructuur	BaO
Pedagogische eenheid	
Instellingsnummer	106153
Instelling	Gemeentelijke Basisschool
Directeur	Eva Folkers (a.i.)
Adres	Denderbellestraat 2_A - 9200 DENDERMONDE
Telefoon	052-21.46.03
Fax	052-22.49.63
e-mail	gemeenteschool.boonwijk@dendermonde.be
Website/URL	www.detoverboom.be
Bestuur van de instelling	975987 - Gemeentebestuur van Dendermonde te DENDERMONDE
Adres	Franz Courtensstraat 11 - 9200 DENDERMONDE
Scholengemeenschap/Consortium	119966 - Dendermondse gemeentescholen te BAASRODE
Adres	Molenberg 9 - 9200 BAASRODE
CLB	114421 - CLB vh GO Dendermonde te DENDERMONDE
Adres	Grote Markt 25 - 9200 DENDERMONDE

Dagen van het doorlichtingsbezoek 06/03/2012  
 Einddatum van het doorlichtingsbezoek 6/03/2012  
 Datum bespreking verslag met de instelling 6/03/2012  
 Samenstelling inspectieteam  
 Inspecteur-verslaggever Karl Baert  
 Teamleden Eric Van Laere

## **INHOUDSOPGAVE**

<b>INLEIDING</b>	<b>3</b>
1. <b>RELEVANTE KENMERKEN</b>	<b>4</b>
2. <b>FOCUS VAN DE CONTROLE</b>	<b>4</b>
3. <b>ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID</b>	<b>4</b>
3.1 <b>Organisatie</b>	<b>4</b>
3.2 <b>Veiligheid van de leer- en werkomgeving</b>	<b>5</b>
3.3 <b>Gezondheid en hygiëne</b>	<b>5</b>
3.4 <b>Milieu</b>	<b>6</b>
4. <b>STERKTES EN ZWAKTES</b>	<b>7</b>
4.1 <b>Relevante aspecten waarin de instelling goed is</b>	<b>7</b>
4.2 <b>Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren</b>	<b>7</b>
4.3 <b>Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren</b>	<b>7</b>
5. <b>ADVIES</b>	<b>8</b>
6. <b>REGELING VOOR HET VERVOLG</b>	<b>8</b>

## INLEIDING

Op 06/03/2012 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres [www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen](http://www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen) of op [www.schooldoorlichting.be](http://www.schooldoorlichting.be).

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

## 1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- Op school is er een waarnemend directeur mevrouw Eva Folkers.

Situationele factoren

- Een oud schoolcomplex met kleine nieuwbouw kleuterschool.
- De school ligt ingesloten. 3 toegangswegen.

## 2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

## 3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

### 3.1 Organisatie

#### 3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het bestuur van de instelling beschikt over een dynamisch welzijnsbeleid.

Toelichting: Nihil

#### 3.1.2 *Comité<sup>1</sup>*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten voldoende uit.

Toelichting: Nihil

#### 3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert voldoende.

Toelichting: Nihil

#### 3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

---

<sup>1</sup> Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ... ) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting: Nihil

### **3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid**

Er is geen betrokkenheid van de preventieadviseur bij de aankoop van machines, installaties en apparaten; er is geen akkoord van de preventieadviseur; er zijn geen indienststellingsverslagen.

Toelichting: Zie conclusie.

## **3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving**

### **3.2.1 Bewoonbaarheid**

De infrastructurale voorzieningen voldoen aan de comfort- en/of veiligheidseisen en er wordt gevolg gegeven aan klachten.

Toelichting: Nihil

### **3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling**

Op het domein van de instelling dienen nog maatregelen genomen te worden om mogelijk valgevaar te voorkomen.

Toelichting: Er zijn losliggende putdeksels op het grasplein.

### **3.2.3 Verkeersveiligheid**

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

Toelichting: Nihil

### **3.2.4 Brandveiligheid**

Er werd nog geen gevolg gegeven aan enkele opmerkingen van het brandpreventieverslag.

Toelichting: Het brandpreventieverslag vermeldt dat er een aantal pictogrammen ontbreken. Binnen de maand worden de brandblustoestellen gecontroleerd.

### **3.2.5 Evacuatie**

De instelling organiseert en evalueert evacuatieoefeningen conform de regelgeving.

Toelichting: Nihil

### **3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften**

Binnen een dynamisch risicobeheersingbeleid is er permanent aandacht voor de veiligheid van de elektrische installatie(s) en de liften.

Toelichting: Nihil

### **3.2.7 Veiligheid van toestellen<sup>2</sup>**

Niet alle punten uit de vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen worden nageleefd.

Toelichting: De speeltuigen werden niet gecontroleerd en zijn ook niet in goede staat.

## **3.3 Gezondheid en hygiëne**

### **3.3.1 Sanitaire installaties**

De sanitaire installaties en toebehoren kunnen geoptimaliseerd worden.

---

<sup>2</sup> Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

Toelichting: De kleutertoiletten op de gang dienen afgescheiden te zijn. Er dienen gescheiden toiletten te zijn voor dames en heren.

### 3.3.2 *EHBO*

De instelling beschikt over de voorzieningen om EHBO te bieden maar enkele aspecten kunnen nog worden geoptimaliseerd.

Toelichting: Er wordt geen register bijgehouden van de interventies van EHBO.

### 3.3.3 *Rookverbod*

Het beleid betreffende het rookverbod is geïntegreerd in het algemene beleid van de instelling en wordt concreet gemaakt in de praktijk.

Toelichting: Nihil

### 3.3.4 *Voedingsmiddelenhygiëne*

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet aan de vigerende regelgeving.

Toelichting: Nihil

## 3.4 **Milieu**

### 3.4.1 *Omgaan met gevaarlijke producten*

De omgang met gevaarlijke producten voldoet.

Toelichting: Nihil

### 3.4.2 *Zwembaden*

Niet van toepassing

Toelichting: Nihil

## **4. STERKTES EN ZWAKTES**

### **4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is**

- De administratieve opvolging van de veiligheid en het welzijnsbeleid.

### **4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren**

- De nodige pictogrammen aanbrengen in de hele school.
- Kapstokken beveiligen.
- In het nieuwe gebouw de scheuren laten controleren.
- Speeltoestellen laten controleren en herstellen.
- Blusapparaten laten controleren. Blusapparaten plaatsen aan de stookplaatsen.
- De grasspeelplaats verzorgen. Losse putdeksels wegwerken.
- Vastzetten van los rek in het derde leerjaar.

### **4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren**

Nihil

## 5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

## 6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Nihil

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Karl Baert

Datum: 06/03/2012

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

  
Eva Folkers (a.i.)