



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool - Sint- Annaschool in Duisburg (Tervuren)

Hoofdstructuur	BaO
Pedagogische eenheid	
Instellingsnummer	127051
Instelling	Vrije Basisschool - Sint- Annaschool
Directeur	Karine Savelkoul (adm. dir.) Mark Van Eenaeme (ped. dir.)
Adres	Rootstraat 34 - 3080 TERVUREN
Telefoon	02-768.13.83
Fax	016-768.13.83
e-mail	sintanna@telenet.be
Website/URL	www.maria-sintannaschool.be
Bestuur van de instelling	962845 - Vrij Kath.Ond. Tervuren Duisb. te TERVUREN
Adres	Nieuwstraat 17 - 3080 TERVUREN
Scholengemeenschap/Consortium	122234 - Zoniën te HOEILAART
Adres	Waversesteenweg 2 - 1560 HOEILAART
CLB	114991 - Vrij CLB Leuven te LEUVEN
Adres	Karel van Lotharingenstraat 5 - 3000 LEUVEN
Dagen van het doorlichtingsbezoek	4/06/2012, 5/06/2012, 7/06/2012
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	7/06/2012
Datum bespreking verslag met de instelling	18/06/2012
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Eddy Lamberts
Teamleden	Katty Houssiau

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	7
4. STERKTES EN ZWAKTES	7
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	7
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	7
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	7
5. ADVIES	8
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	8

INLEIDING

Op 4/06/2012, 5/06/2012, 7/06/2012 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- Er loopt een verkorte procedure voor de vervanging van de schoolpoort. De werken zijn gepland voor september 2012.
- Een dossier voor de bouw van 8 nieuwe klassen en voor de aanleg van een nieuwe speelplaats is lopend. Dit dossier kreeg bij Agion het nummer V.B.5541.1.2 en dateert van 2002.
- Twee oude containerklassen worden in augustus 2012 vervangen door nieuwe.
- Na de vervanging van de schoolpoort zal een nieuwe verkorte procedure opgestart worden voor de bouw van een sanitaire blok (lagere afdeling). Nu maken de leerlingen KA, LA en het personeel nog samen gebruik van dezelfde toiletten.

Situationele factoren

- Nihil.

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Neen

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het bestuur van de instelling beschikt over een dynamisch welzijnsbeleid.

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk functioneert niet conform de regelgeving of een ander overlegorgaan neemt de taken van het comité preventie en bescherming op het werk niet op.

Toelichting:

Er is geen comité preventie en bescherming op het werk (of een ander overlegorgaan) dat de taken met betrekking tot het welzijnsbeleid behartigt conform de regelgeving.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert voldoende.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

3.1.4 Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

De interne preventiedienst wordt betrokken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid maar er zijn nog hiaten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting:

- De bestelformulieren worden niet mee ondertekend door de preventieadviseur.
- De risicoanalyse, veiligheids- en welzijnvoorwaarden worden niet op de bestelaanvraag vermeld.
- Er is niet van elk toestel een indienststellingsverslag.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Enkele gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting:

- De snoeren van PC's, printers, ... dienen zoveel mogelijk weggewerkt te worden.
- Enkele radiatoren (refter en kleuterklassen) dienen afgeschermd te worden zodat de kinderen er zich niet aan kunnen verbranden.
- In een aantal klassen (units) zijn geen handwasbakken met stromend water aanwezig.
- Er dient een oplossing gevonden te worden voor de geurhinder in de peuterklas.
- Voetbaldoelen dienen verankerd te worden.
- De autobanden dienen gecontroleerd te worden op de aanwezigheid van PAK's (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen) en zware metalen en/of dienen verwijderd te worden.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling zijn geen waarneembare risico's op valgevaar.

3.2.3 Verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid op het domein van de instelling en in de onmiddellijke omgeving kan nog worden geoptimaliseerd.

Toelichting:

De leerlingen hebben als het poortje voor de schoolpoort niet dicht is, directe toegang van de speelplaats tot de openbare weg.

3.2.4 Brandveiligheid

Er zijn tekorten met betrekking tot brandveiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting:

- Rook- en/of gasdetectoren en/of rookkoepels worden niet jaarlijks nagekeken.
- De veiligheidsverlichting wordt niet jaarlijks getest.

3.2.5 *Evacuatie*

Uit het evaluatieverslag van de evacuatieoefeningen of uit het evacuatiescenario blijken nog enkele onvolkomenheden.

Toelichting:

De noodzakelijke pictogrammen met betrekking tot evacuatie zijn niet overal waar nodig aanwezig.

3.2.6 *Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften*

De elektrische installatie(s) en de liften voldoen. Er werd gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

3.2.7 *Veiligheid van toestellen²*

De vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen wordt voldoende nageleefd.

3.3 **Gezondheid en hygiëne**

3.3.1 *Sanitaire installaties*

De sanitaire installaties en toebehoren zijn niet conform de regelgeving.

Toelichting:

De sanitaire installaties zijn niet conform de regelgeving. Meisjes en jongens beschikken niet over voldoende en van elkaar gescheiden toiletten. Dit geldt ook zo voor de mannelijke en vrouwelijke leerkrachten. Door het gebrek aan voldoende toiletten laat het onderhoud soms te wensen over. De toiletjes in de kleuterklasjes dienen beter afgeschermd te worden om zo meer privacy te kunnen garanderen.

3.3.2 *EHBO*

De instelling beschikt over de voorzieningen om EHBO te bieden, maar verschillende aspecten kunnen nog worden verbeterd.

Toelichting:

Het register met de interventies in het kader van eerste hulp wordt niet altijd bijgehouden. Er worden geen statistieken over ongevallen bijgehouden. De ongevallen en interventies worden niet geïntervieweerd en geanalyseerd.

3.3.3 *Rookverbod*

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

3.3.4 *Voedingsmiddelenhygiëne*

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet nog niet volledig aan de vigerende regelgeving.

Toelichting:

- De principes van GHP (goede hygiëne praktijken) worden maar gedeeltelijk toegepast. Specifieke kledij wordt bijvoorbeeld niet gebruikt.
- De thermometer om de warmte van de voedingsmiddelen te controleren was op het ogenblik van de controle niet vrij van voedingsresten (bacteriën).
- De temperatuur van de voedingsmiddelen wordt niet dagelijks gecontroleerd.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

3.4 Milieu

3.4.1 *Omgaan met gevaarlijke producten*

Toelichting:

3.4.2 *Zwembaden*

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- Het dynamisch welzijnsbeleid.
- De werking van de interne en externe dienst preventie en bescherming op het werk.
- De risico's op valgevaar worden zoveel mogelijk vermeden.
- Het nakomen van de wettelijke bepalingen omtrent de veiligheid van toestellen.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- Snoeren van PC's, printers... zoveel mogelijk wegwerken.
- Enkele radiatoren afschermen zodat de kinderen er zich niet aan kunnen verbranden.
- Een oplossing zoeken voor de geurhinder in de peuterklas, de niet verankerde voetbaldoelen en voor de autobanden op de speelplaats.
- De alertheid verhogen voor de verkeersveiligheid aan de schoolpoort.
- De noodzakelijke pictogrammen aanbrengen voor een goed verloop van een eventuele evacuatie.
- De principes van GHP (goede hygiëne praktijken) volledig toepassen.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Tegen september 2015. Zorgen voor sanitaire installaties die conform zijn met de regelgeving.
- Tegen september 2015. Een bijkomende afscherming plaatsen rond de toiletjes in de kleuterklassen zodat de privacy van de kleuters beter kan gegarandeerd worden.
- Tegen september 2015. Het nazicht van de rook- en gasdetectoren en het nazicht van de veiligheidsverlichting jaarlijks plannen en (laten) uitvoeren.
- Tegen september 2015. De werking van het comité in regel brengen met de wettelijke bepalingen.
- Tegen september 2015. Het aankoop- en indienststellingsbeleid optimaliseren.
- Tegen september 2015. In alle klaslokalen handwasbakken met stromend water plaatsen.
- Tegen september 2015. Een register bijhouden met interventies in het kader van EHBO.

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies **gunstig** beperkt in de tijd voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Tegen september 2015. Zorgen voor sanitaire installaties die conform zijn met de regelgeving.
- Tegen september 2015. Een bijkomende afscherming plaatsen rond de toiletjes in de kleuterklassen zodat de privacy van de kleuters beter kan gegarandeerd worden.
- Tegen september 2015. Het nazicht van de rook- en gasdetectoren en het nazicht van de veiligheidsverlichting jaarlijks plannen en (laten) uitvoeren.
- Tegen september 2015. De werking van het comité in regel brengen met de wettelijke bepalingen.
- Tegen september 2015. Het aankoop- en indienststellingsbeleid optimaliseren.
- Tegen september 2015. In alle klaslokalen handwasbakken met stromend water plaatsen.
- Tegen september 2015. Een register bijhouden met interventies in het kader van EHBO.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 september 2015 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Eddy Lamberts

Datum:

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Namens het schoolbestuur: