



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs - De Wikke te Maaseik

Hoofdstructuur	BuBaO
Instellingsnummer	26179
Instelling	Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs - De Wikke
Directeur	Lidia LAMBERIGTS
Adres	Capucienenstraat 23 - 3680 MAASEIK
Telefoon	089-56.69.85
Fax	089-57.24.42
e-mail	bubao.msk@scarlet.be
Website/URL	
Bestuur van de instelling	107491 - vzw K.B.O. Maasland te MAASEIK
Adres	Capucienenstraat 23 - 3680 MAASEIK
Scholengemeenschap/Consortium	119347 - Eycker Katholieke Basisscholen te MAASEIK
Adres	Capucienenstraat 23 - 3680 MAASEIK
CLB	114851 - Vrij CLB Maasland te MAASMECHELEN
Adres	Deken Bernardstraat 4 - 3630 MAASMECHELEN
Dagen van het doorlichtingsbezoek	29/11/2010, 30/11/2010, 01/12/2010
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	1/12/2010
Datum bespreking verslag met de instelling	3/05/2012
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Erik Kortleven
Teamleden	Ludo Coenen

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	4
1. RELEVANTE KENMERKEN	5
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	5
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	5
3.1 Organisatie	5
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	6
3.3 Gezondheid en hygiëne	7
3.4 Milieu	7
4. STERKTES EN ZWAKTES	9
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	9
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	9
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	9
5. ADVIES	10
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	10

INLEIDING

Op 29/11/2010, 30/11/2010, 01/12/2010 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- De school maakt deel uit van een volledige MPI-campus. Er is een masterplan om in de toekomst te komen tot een infrastructurele herinrichting van de instelling.
- De school schildert op het moment van de controle de gangen.
- De school startte een renovatiedossier voor de lift op.
- De school plant via Agion een nieuwbouw. Agion kende het nummer V.L. 7876.B.1.2.B.3/2009/3152.

Situationele factoren

- Nihil

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het bestuur van de instelling beschikt over een dynamisch welzijnsbeleid.

Toelichting: Via een meldingsschrift krijgt de 'klusjesman' inzage in dringend uit te voeren herstellingen. Jaarlijks doet de preventieadviseur een rondgang die mee basis is voor het opstellen van het jaaractieplan. De school neemt contact op met externe diensten en personen inzake preventie en bescherming op het werk. Ze werkt samen met MENSURA.

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten voldoende uit.

Toelichting: Het CPBW vergadert meer dan vier keer per jaar.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert gedeeltelijk.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting: De preventieadviseur volgde een opleiding bij Syntra en heeft opleidingsniveau 2. Voor de zes scholen voldoet de preventieadviseur niet aan de Prebes-richtlijn. Toch slaagt hij erin om zijn werk in deze school nauwgezet te doen. Dit schooljaar plant de preventieadviseur praktische EHBO-oefeningen met het team. Hij legt een stappenplan voor inzake 'pesten op het werk'.

3.1.4 Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

Toelichting: De school werkt samen met MENSURA als externe dienst voor bescherming op het werk.

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

Interne en externe preventiedienst hebben de wettelijk voorziene inbreng in het aankoop- en indienststellingsbeleid.

Toelichting: De school initieert op het moment van de controle een systeem inzake aankoop- en indienststellingsbeleid. Daartoe boogt ze op een richtinggevende nota die een leidraad is.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn en/of er wordt voldoende gevolg gegeven aan klachten.

Toelichting: De school mag niet aarzelen om te investeren in aangepast ergonomisch meubilair. Enkele lokalen in de kelderverdieping met een plafondhoogte van minder dan 1 meter boven het maaiveld, zijn tijdelijk aanvaardbaar.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling zijn geen waarneembare risico's op valgevaar.

Toelichting: Nihil

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

Toelichting: De school beschikt over gemachtigde opzichters. De politie houdt toezicht bij het komen en verlaten van de school.

3.2.4 Brandveiligheid

De instelling beschikt niet over de wettelijk voorziene verslagen en keuringsattesten in verband met brandveiligheid.

Toelichting: Het brandveiligheidsverslag van 25 februari 2003 vermeldt een aantal 'afdwingbare' gebreken: de compartimentering van de trappenhallen, de aanbreng van muurhaspels, de installatie van veiligheidsverlichting, de constructie van brandwerende plafonds (rf-weerstand van min. 1/2 uur), het installeren van een alarminstallatie.

3.2.5 Evacuatie

De preventieve maatregelen en/of de voorzieningen met betrekking tot een mogelijke evacuatie voldoen niet.

Toelichting: Het evacuatiescenario voorziet niet in de modaliteiten ingeval de elektriciteit uitvalt. Daardoor voldoet ook het evacuatiealarm niet.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

De elektrische installatie(s) en/of de liften voldoen niet en kunnen een acuut en/of permanent gevaar betekenen voor het personeel en de leerlingen/cursisten.

Toelichting: Er is een gunstig keuringsverslag van de elektrische laagspanningsinstallatie op datum van 13.06.2008. Er is een ongunstig verslag van de controle van de lift dd. 21 maart 2012. Het verslag vermeldt een aantal opmerkingen die aangeven dat de lift niet verder gebruikt mag worden vooraleer de opmerkingen zijn weggewerkt. Dat is tot op heden niet gebeurd. De inspectie geeft aan dat de lift ogenblikkelijk uit gebruik moet worden genomen.

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

Toelichting: Er is geen procedure voor uitdienststelling. Zo bijvoorbeeld voor de lift.

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

De sanitaire installaties en toebehoren zijn niet conform de regelgeving.

Toelichting: Er is te weinig sanitair voor de jongens. Voor de 142 mannelijke leerlingen zijn er slechts 5 urinoirs en 5 zittingtoiletten. Ook het aantal meisjes toiletten moet een aandachtspunt zijn, maar voldoet op dit moment. Voor de oudere leerlingen voorziet de school geen zeep op de toiletten.

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt niet over de voorzieningen om EHBO te bieden.

Toelichting: Behalve de preventieadviseur, die niet altijd op deze school is, zijn geen teamleden die beschikken over de nodige attesten. De school kan wel beroep doen op de aanwezige verpleegster en de dokter op het MPI.

3.3.3 Rookverbod

De manier waarop de instelling met het rookverbod omgaat is onaanvaardbaar.

Toelichting: Het rookverbod wordt niet aangegeven bij het betreden van het domein. Personeel kan roken op een afgesproken locatie op de campus, wat niet toelaatbaar is.

3.3.4 Voedingsmiddelenhygiëne

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet aan de vigerende regelgeving.

Toelichting: Nihil

3.4 Milieu

3.4.1 Omgaan met gevaarlijke producten

De manier waarop de instelling met gevaarlijke producten omgaat, is niet aanvaardbaar.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

Toelichting: Er is een inventaris van producten met gevaarlijke eigenschappen, maar niet geactualiseerd. De school beschikt ook over een asbestinventaris, maar ook niet geactualiseerd. De instelling kan nog geen document inzake milieumelding voorleggen.

3.4.2 Zwembaden

Niet van toepassing

Toelichting: Nihil

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De preventieadviseur doet inspanningen voor vervolmaking. Hij fungeert momenteel op niveau 2.
- De preventieadviseur levert inspanningen om een dynamisch welzijnsbeleid na te streven.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- De diverse niveaus - van team tot schoolbestuur - sensibiliseren inzake welzijn en welzijnsbeleid.
- Het schoolbestuur dient structureel te voorzien in voldoende uren preventieadviseur (Prebes-richtlijn) om een effectief WZB-beleid te realiseren.
- Maak werk van alternatieven voor de lokalen in de kelderverdieping.
- Voorzie in een procedure voor het uitdienststellen van toestellen.
- Doe het nodige voor het bekomen van een milieumelding.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Tegen september 2015. Voldoen aan de opmerkingen opgenomen in het brandveiligheidsverslag dd. 25 februari 2003.
- Tegen september 2012. De lift onmiddellijk buiten gebruik stellen wegens ongunstig controleverslag dd. maart 2012.
- Tegen september 2015. Voorzie in een voldoende uitgewerkt evacuatiescenario en een afdoend werkend evacuatiealarm.
- Tegen september 2015. Richt de sanitaire installaties in conform de regelgeving.
- Tegen september 2013. Tref de nodige voorzieningen voor een efficiënt en effectief EHBO-beleid. Voorzie in accommodatie en opleiding.
- Tegen september 2012. Pas de signalisatie voor het rookverbod aan en pas het rookverbod consequent toe.
- Tegen september 2012. Voorzie in een geactualiseerde inventaris voor gevaarlijke producten en asbest.

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig beperkt in de tijd voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Tegen september 2015. Voldoe aan de opmerkingen opgenomen in het brandveiligheidsverslag dd. 25 februari 2003.
- Tegen september 2012. Stel de lift onmiddellijk buiten gebruik wegens ongunstig controleverslag dd. maart 2012.
- Tegen september 2015. Voorzie in een voldoende uitgewerkt evacuatiescenario en een afdoend werkend evacuatiealarm.
- Tegen september 2015. Richt de sanitaire installaties in conform de regelgeving.
- Tegen september 2013. Tref de nodige voorzieningen voor een efficiënt en effectief EHBO-beleid. Voorzie in accommodatie en opleiding.
- Tegen september 2012. Pas de signalisatie voor het rookverbod aan en pas het rookverbod consequent toe.
- Tegen september 2012. Voorzie in een geactualiseerde inventaris voor gevaarlijke producten en asbest.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 juni 2015 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Erik Kortleven

Datum: 03/05/2012

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Lidia LAMBERIGTS