

Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Kunstschool Genk te Genk

Hoofdstructuur	so
Instellingsnummer	50161
Instelling	Kunstschool Genk
Directeur	Christel SCHEPERS
Adres	Collegelaan 9 - 3600 GENK
Telefoon	089-30.79.20
Fax	089-30.79.21
e-mail	directie@kunstschool-genk.be
Website/URL	http://www.kunstschool-genk.be
Bestuur van de instelling	103101 - VZW Katholiek Secundair Onderwijs Genk te GENK
Adres	Collegelaan 1 - 3600 GENK
Scholengemeenschap/Consortium	113431 - SGKSO Sint-Maarten te GENK
Adres	Collegelaan 9 - 3600 GENK
CLB	114835 - Vrij CLB Regio Genk te GENK
Adres	Zevenbonderstraat 80 - 3600 GENK
Dagen van het doorlichtingsbezoek	22/04/2013, 23/04/2013, 24/04/2013, 25/04/2013, 26/04/2013
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	26/04/2013
Datum bespreking verslag met de instelling	15/05/2013
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Dirk Diepers
Teamleden	Jos Vermijl William Vroonen

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 STERKTES EN ZWAKTES	6
3.4 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	6
3.5 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	6
3.6 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	6
4. ADVIES	7
5. REGELING VOOR HET VERVOLG	7

INLEIDING

Op 22 tot 26 april 2013 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Neen
Milieu	Neen

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSNBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het veiligheidsbeleid dient verder uitgewerkt te worden.

Toelichting: Het globaal preventieplan en het jaaractieplan blijven soms te vaag qua formulering en spelen niet op alle punten dynamisch op elkaar in. Er is geen preventief onderhoudsprogramma voor het instellingscomplex en de uitrusting.

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten gedeeltelijk uit.

Toelichting: Het orgaan dat het comité PBW vervangt, vergadert jaarlijks slechts een tweetal keer terwijl een minimum van vier vergaderingen is voorgeschreven.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert gedeeltelijk.

Toelichting: De preventieadviseur is niet aangesteld met het akkoord van een intern overlegorgaan. Het is niet duidelijk over hoeveel tijd het personeelslid beschikt om alle taken naar behoren uit te voeren.

De preventieadviseur registreert ongevallen en incidenten, maar analyseert ze niet. De preventieadviseur formuleert geen voorstellen ter sensibilisering van personeel en leerlingen of over de toepassing van de antipestwetgeving.

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

Toelichting: Nihil

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

Interne en externe preventiedienst hebben de wettelijk voorziene inbreng in het aankoop- en indienststellingsbeleid.

Toelichting: Nihil

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

De infrastructurele voorzieningen voldoen aan de comfort- en/of veiligheidseisen en er wordt gevolg gegeven aan klachten.

Toelichting: Nihil

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling zijn geen waarneembare risico's op valgevaar.

Toelichting: Nihil

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

Toelichting: Nihil

3.2.4 Brandveiligheid

Er werd nog geen gevolg gegeven aan enkele opmerkingen van het brandpreventieverslag.

Toelichting: Er ontbreekt een nooduitgang op de eerste verdieping van het hoofdgebouw, maar hiervoor spreekt de brandweer geen expliciet negatief advies uit. Het voorzien van een tweede nooduitgang in het hoofdgebouw moet hoe dan ook als een prioritair actiepoint in het jaaractieplan worden opgenomen en met spoed worden uitgevoerd.

3.2.5 Evacuatie

Uit het evaluatieverslag van de evacuatieoefeningen of uit het evacuatiescenario blijken nog enkele onvolkomenheden.

Toelichting: Het verslag van de jongste evacuatieoefening bevat nog opmerkingen.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

In de keuringsverslagen zijn belangrijke verbeterpunten vermeld met betrekking tot de veiligheid van de elektrische installatie(s) en de liften. Er werd nog geen gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de verslagen.

Toelichting: Niet aan alle tekortkomingen van de externe keuringsverslagen is al gevolg gegeven.

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

De vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen wordt voldoende nageleefd.

Toelichting: Nihil

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

3.3 STERKTES EN ZWAKTES

3.4 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- Nihil.

3.5 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- De uitwerking van het veiligheidsbeleid.
- De werking van het orgaan dat het comité PBW vervangt.
- De taakbepaling en -invulling van de interne preventieadviseur,
- Aspecten van de brandveiligheid.
- Aspecten van de evacuatie.
- Aspecten van veiligheid van de elektrische installatie(s).

3.6 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Nihil.

4. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies [gunstig](#) voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

5. REGELING VOOR HET VERVOLG

Nihil.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Dirk Diepers

Datum van verzending aan de directie en het bestuur van de instelling:

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Christel SCHEPERS