



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Sint-Vincentius te Eeklo

Hoofdstructuur	SO
Pedagogische eenheid	
Instellingsnummer	116781
Instelling	Sint-Vincentius
Directeur	Peter HOSTE
Adres	Zuidmoerstraat 125 - 9900 EEKLO
Telefoon	09-377.13.26
Fax	09-378.23.29
e-mail	info@collegetendoorn.zvl.org
Website/URL	http://www.collegetendoorn.zvl.org
Bestuur van de instelling	965574 - VZW College Onze-Lieve-Vrouw-Ten-Doorn te EEKLO
Adres	Zuidmoerstraat 125 - 9900 EEKLO
Scholengemeenschap/Consortium	112417 - SGKSO Meetjesland te EEKLO
Adres	Zuidmoerstraat 125 - 9900 EEKLO
CLB	115063 - Vrij CLB Het Meetjesland te EEKLO
Adres	Visstraat 14 - 9900 EEKLO

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	5
3.1 Organisatie	5
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	7
4. STERKTES EN ZWAKTES	8
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	8
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	8
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	8
5. ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE	9
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	9

INLEIDING

Op 28/10/2010 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- Verschillende AgiON-bouwdossiers zijn in diverse fases van afhandeling.

Situationele factoren

- Nihil

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSNBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 Het bestuur van de instelling

Het bestuur van de instelling beschikt over een dynamisch welzijnsbeleid.

Toelichting: Nihil

3.1.2 Comité¹

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten gedeeltelijk uit.

Toelichting: Nihil

3.1.3 Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert gedeeltelijk.

Toelichting: De preventieadviseur beschikt niet over voldoende tijd voor het uitvoeren van zijn opdracht en wordt nog niet intensief betrokken bij het beleid.

3.1.4 Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

Toelichting: Nihil

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

Het aankoop- en indienststellingsbeleid van toestellen is geïntegreerd in het beleid van de instelling.

Toelichting: Het aankoop- en indienststellingsbeleid is een voorbeeld van goede praktijk.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Enkele gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: De gebouwen van de middenschool voldoen nog niet aan de veiligheids- en comforteisen.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op enkele plaatsen dienen nog maatregelen genomen om de veiligheid in gebouwen en op het domein van de instelling te optimaliseren.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting: Niet alle hoger gelegen vlakken zijn voldoende zichtbaar aangegeven.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

Toelichting: Nihil

3.2.4 Brandveiligheid

Er zijn tekorten met betrekking tot brandveiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: De veiligheidsverlichting (noodverlichting) wordt nog niet jaarlijks nagekeken. Niet alle nooduitgangen / evacuatiewegen zijn vrij en onmiddellijk bruikbaar. Op het vlak van de brandveiligheid werkt de instelling uitstekend samen met de bevoegde externe diensten.

3.2.5 Evacuatie

De preventieve maatregelen en/of de voorzieningen met betrekking tot een mogelijke evacuatie vertonen tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: Op verschillende plaatsen ontbreken de evacuatiepictogrammen. Verschillende gebouwen beschikken niet over een alarminstallatie.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

In de keuringsverslagen zijn belangrijke verbeterpunten vermeld met betrekking tot de veiligheid van de elektrische installatie(s) en de liften. Er werd nog geen gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

Toelichting: Nihil

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

Niet alle punten uit de vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen worden nageleefd.

Toelichting: Er is geen procedure voor het buiten gebruik stellen van toestellen.

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

De sanitaire installaties en toebehoren zijn niet conform de regelgeving.

Toelichting: Er zijn onvoldoende toiletten voor jongens en meisjes. Hoewel de school over een beheersplan betreffende de preventie van legionella beschikt, gebeurt de naleving van de wettelijke richtlijnen in verband met het doorspoelen van de leidingen in de praktijk nog niet.

3.3.2 EHBO

Het beleid in verband met EHBO is geïntegreerd in het algemene beleid van de instelling.

Toelichting: De school hanteert een expliciete visie met betrekking tot het EHBO-beleid.

3.3.3 Rookverbod

De instelling houdt rekening met het rookverbod, maar enkele aspecten kunnen nog worden geoptimaliseerd.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

Toelichting: Het rookverbod wordt nog onvoldoende aangegeven in de gebouwen en op het domein van de instelling.

3.3.4 Voedingsmiddelenhygiëne

Het beleid betreffende de voedingsmiddelenhygiëne is geïntegreerd in een algemeen hygiënebeleid dat concreet wordt gemaakt in de praktijk.

Toelichting: Het beleid betreffende de voedingsmiddelenhygiëne is een voorbeeld van goede praktijk.

3.4 Milieu

3.4.1 Omgaan met gevaarlijke producten

De omgang met gevaarlijke producten voldoet.

Toelichting: Nihil

3.4.2 Zwembaden

Niet van toepassing

Toelichting: Nihil

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De organisatie van het welzijnsbeleid en de wijze waarop de preventiedienst zijn opdracht uitvoert.
- Het EHBO-beleid.
- Het aankoop- en indienststellingsbeleid.
- De voedingsmiddelenhygiëne.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- Permanente aandacht hebben voor gescheiden verkeersstromen op de campus.
- De aanduiding van de vlucht- en evacuatiewegen optimaliseren.
- De vlucht- en evacuatiewegen permanent vrijhouden en de werking van de noodverlichting jaarlijks controleren en registreren.
- Het rookverbod explicieter aangeven in de gebouwen en op het domein van de instelling.
- Bij de uitvoering van de bouwdoSSIers voldoende toiletten voor jongens en meisjes voorzien.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Nihil

5. ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies voor erkenning en subsidiëring gunstig.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Nihil

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Philippe DECRUYNAERE

Datum: 28/10/2010

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Geert SCHELSTRAETE