



Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie

Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool Mater Dei te ERPS-KWERPS

Hoofdstructuur	basisonderwijs
Instellingsnummer	12575
Instelling	Vrije Basisschool Mater Dei
Directeur	An LAMBRECHTS en Leen VERHOOGEN
Adres	Engerstraat 10 - 3071 ERPS-KWERPS
Telefoon	02-759.65.33
Fax	02-759.87.45
E-mail	info@vbs-erps-kwerps.be
Website	www.materdei-ek.be
Bestuur van de instelling	Mater Dei
Adres	Engerstraat 10 - 3071 ERPS-KWERPS
Scholengemeenschap	De Zevenster
Adres	Van Frachenlaan 25 - 1820 STEENOKKERZEEL
CLB	Vrij CLB Leuven
Adres	Karel van Lotharingenstraat 5 - 3000 LEUVEN
Dagen van het opvolgingsbezoek	12-01-2015
Einddatum van het opvolgingsbezoek	12-01-2015
Datum bespreking verslag met de instelling	12-01-2015
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Els VER EECKE

INHOUDSTAFEL

INLEIDING.....	3
1 HISTORIEK	4
2 ZIJN DE TEKORT(EN) GEREMEDIEERD?	4
3 ADVIES EN REGELING VOOR VERVOLG	5

INLEIDING

Dit verslag is het resultaat van de opvolgingsdoorlichting van de erkenningsvoorwaarden bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de school door de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap. Het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 geeft haar de opdracht hiertoe.

Als de school bij een doorlichting een beperkt gunstig advies kreeg, volgt na de periode, vermeld in het advies, een opvolgingsdoorlichting. Tijdens een opvolgingsdoorlichting gaat de onderwijsinspectie na of de bij de voorgaande doorlichting vastgestelde tekortkomingen voldoende werden geredimeerd.

Het referentiekader dat de onderwijsinspectie gebruikt bij een (opvolgings)doorlichting is opgebouwd rond de componenten context, input, proces en output:

- context: de omgevingskenmerken en de kenmerken van administratieve, materiële, bestuurlijke en juridische aard die de school karakteriseren
- input: kenmerken van het personeel en van de leerlingen of cursisten van de school
- proces: initiatieven die de school neemt om output te realiseren, rekening houdend met haar context en input
- output: de resultaten die de school met haar leerlingen of cursisten bereikt.

Meer info over het CIPO-referentiekader vindt u op www.onderwijsinspectie.be.

Tijdens het opvolgingsbezoek verzamelt het inspectieteam bijkomende informatie via observaties, gesprekken en analyse van documenten.

De opvolgingsdoorlichting resulteert in een opvolgingsverslag dat bestaat uit een concluderend gedeelte en een advies.

Het concluderende gedeelte omvat de conclusies van de opvolging.

Het opvolgingsverslag eindigt met een advies dat betrekking heeft op de volledige organisatie. De onderwijsinspectie kan twee adviezen uitbrengen:

- een gunstig advies: het inspectieteam adviseert gunstig over de verdere erkenning van de school.
- een ongunstig advies: het inspectieteam adviseert om de procedure tot intrekking van de erkenning van de school op te starten.

Bij een ongunstig advies beoordeelt de onderwijsinspectie bovendien of de school de vastgestelde tekort(en) zelfstandig kan wegwerken.

Binnen een termijn van dertig kalenderdagen na ontvangst van het definitieve opvolgingsverslag informeert de directeur van de school de ouders en leerlingen over de mogelijkheid tot inzage.

Binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst moet de directeur van de school het verslag volledig bespreken tijdens een personeelsvergadering. Het bestuur van de school of zijn gemandateerde tekent het verslag voor gezien. Het bestuur stuurt het binnen dertig kalenderdagen na ontvangst terug naar de onderwijsinspectie en maakt eventueel melding van zijn opmerkingen.

De school mag het verslag niet gebruiken voor publicitaire doeleinden.

Meer informatie?

www.onderwijsinspectie.be en www.doorlichtingsverslagen.be

1 HISTORIEK

Het vorige doorlichtingsbezoek van de erkenningsvoorwaarden bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne vond plaats van 28-11-2011 tot 01-12-2011 en werd afgesloten met een beperkt gunstig advies.

Vanaf 01-12-2014 moet de school kunnen aantonen dat de tekort(en) die aan de basis lagen van dit advies, in voldoende mate werden geremedieerd. Dit verslag beschrijft in welke mate de school daarin is geslaagd.

2 ZIJN DE TEKORT(EN) GEREMEDIEERD?

De school moest tekorten wegwerken op het vlak van sanitaire installaties en veiligheid van de speel- en leeromgeving.

Uit de opvolgingscontrole blijkt dat de school in het sanitair blok de toiletten voor meisjes en kleuters gescheiden heeft van de toiletten voor jongens. Op het ogenblik van de controle is het aantal jongenstoiletten en urinoirs in het sanitaire gedeelte ontoereikend. Verspreid over de campus zijn er evenwel nog enkele toiletten en urinoirs die de leerlingen kunnen gebruiken. Volgens de directeur zijn er geen wachtrijen voor jongens tijdens de speeltijden. De school heeft daarenboven een AGION-dossier ingediend voor de verbouwing van een ouder gebouw waarin ook bijkomende toiletten zijn voorzien. In het sanitaire blok zorgde de school voor bijkomende voorzieningen om handen te wassen na toiletbezoek. Zeep en handdroogmiddelen zijn aanwezig. Gegeven het aantal toiletten in het sanitaire gedeelte voor meisjes en kleuters is het aantal wasbakjes daar eerder beperkt. Door de grotendeels gescheiden speeltijden voor kleuters en lagere afdeling doen zich op dat vlak weinig problemen voor. De jongste kleuters kunnen op een adequate wijze verzorgd worden. De school beschikt over een beheersplan voor de preventie van legionella.

Op het vlak van veiligheid zijn de mezzanines en de speeltoestellen bijkomend beveiligd tegen valgevaar. De directeur verklaart op korte termijn een extra beveiliging te voorzien aan de horizontale spijlen van de mezzanine in de lagere afdeling.

Alle stookruimten zijn voorzien van zelfsluitende branddeuren.

De onderwijsinspectie geeft een gunstig advies op basis van de weggewerkte tekorten en de geplande verbeteracties op het vlak van sanitair, veiligheid van toestellen en brandveiligheid.

3 ADVIES EN REGELING VOOR VERVOLG

In uitvoering van het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies voor de erkenningsvoorwaarden bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de tekort(en) zoals vermeld in dit verslag:

GUNSTIG

- voor de erkenningsvoorwaarde 'bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne'.

Namens het inspectieteam	Voor kennisname namens het bestuur
Els VER EECKE de inspecteur-verslaggever	An LAMBRECHTS en Leen VERHOOGEN de directeur
Datum van verzending aan de directie en het bestuur van de school	