



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Instituut Dames v.h. Christelijk Onderw. te Antwerpen

Hoofdstructuur	SO
Instellingsnummer	28878
Instelling	Instituut Dames v.h. Christelijk Onderw.
Directeur	Marianne VAN ACKER
Adres	Lange Nieuwstraat 94 - 2000 ANTWERPEN 1
Telefoon	03-233.96.16
Fax	03-234.12.47
e-mail	de.dames@idco.org
Website/URL	http://www.dedames.be
Bestuur van de instelling	118133 - VZW Instituut Dames v.h. Christ. Onderw. te ANTWERPEN 1
Adres	Lange Nieuwstraat 94 - 2000 ANTWERPEN 1
Scholengemeenschap/Consortium	113019 - SGKSO Onze-Lieve-Vrouw-van- Antwerpen te ANTWERPEN 1
Adres	Lange Nieuwstraat 94 - 2000 ANTWERPEN 1
CLB	114942 - Vrij CLB De Wissel Antwerpen te DEURNE
Adres	Hallershofstraat 7 - 2100 DEURNE
Dagen van het doorlichtingsbezoek	24/01/2012
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	24/01/2012
Datum bespreking verslag met de instelling	24/01/2012
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Hubert Van Tendeloo
Teamleden	

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	6
3.5 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	7
3.6 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	7
3.7 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	7
4. ADVIES	7
5. REGELING VOOR HET VERVOLG	7

INLEIDING

Op 24-01-2012 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- Een deel van het schoolgebouw is geklasseerd.
- De schoolinfrastructuur wordt ook gebruikt door internaat en basisschool.

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het bestuur van de instelling beschikt over een dynamisch welzijnsbeleid.

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten voldoende uit.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert voldoende.

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

3.1.5 *Aankoop- en indienststellingsbeleid*

Interne en externe preventiedienst hebben de wettelijk voorziene inbreng in het aankoop- en indienststellingsbeleid.

Toelichting:

Het aankoop- en indienststellingsbeleid is pas vanaf het schooljaar 2010-2011 volledig operationeel.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

De infrastructurele voorzieningen voldoen aan de comfort- en/of veiligheidseisen en er wordt gevolg gegeven aan klachten.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling dienen nog maatregelen genomen te worden om mogelijk valgevaar te voorkomen.

Toelichting:

Hoewel regelmatig aanpassingen gebeuren zijn speelplaats en toegangswegen niet vrij van oneffenheden.

De trappen en traphallen zijn op een aantal plaatsen nog onvoldoende afgeschermd. In een enkel lokaal is er valgevaar door losliggende draden.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

3.2.4 Brandveiligheid

Er zijn tekorten met betrekking tot brandveiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting:

De school beschikt over een risicoanalyse m.b.t. de brandveiligheid (Idewe d.d. 05-05-2010). Dit verslag bevat een aantal opmerkingen. Tijdens de rondgang werd vastgesteld dat de stookplaatsen vrij zijn van brandbare materialen maar de compartimentering volgens de huidige normen ontoereikend is.

Verwarmingsinstallaties op gas worden gekeurd maar er blijken problemen met de afvoer van verbrandingsgassen. Voor een aantal gasketels is er gevaar voor CO-intoxicatie.

3.2.5 Evacuatie

Uit het evaluatieverslag van de evacuatieoefeningen of uit het evacuatiescenario blijken nog enkele onvolkomenheden.

Toelichting:

Uit recente evaluatieverslagen blijken nog onvolkomenheden. De wisselingen van de schoolpopulatie en het personeel noodzaken efficiënte evacuatieoefeningen.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

In de keuringsverslagen zijn belangrijke verbeterpunten vermeld met betrekking tot de veiligheid van de elektrische installatie(s) en de liften. Er werd nog geen gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

Toelichting

Er is een recent keuringsverslag van de elektrische laagspanningsinstallatie door een erkend controleorganisme (OCB d.d. 21-12-2011). Om gevolg te geven aan de fundamentele bemerkingen van dit keuringsverslag wordt een stappenplan opgesteld, zodat tegen 2014 aan de meeste inbreuken wordt verholpen.

Voor de renovatie en/of vervanging van de armaturen is een stappenplan opgesteld.

De lift is buitengebruik gesteld.

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

Niet alle punten uit de vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen worden nageleefd.

Toelichting:

In het lokaal “techniek” zijn nog niet alle toestellen veilig voor gebruik. In de meeste specifieke lokalen (zoals labs) zijn collectieve beschermingsmiddelen voorzien.

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

De sanitaire installaties en toebehoren voldoen.

Toelichting:

Een deel van het sanitair voldoet niet aan de normen maar wordt buitengebruik gesteld.

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt over voldoende voorzieningen om EHBO te bieden.

3.3.3 Rookverbod

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

3.3.4 Voedingsmiddelenhygiëne

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet aan de vigerende regelgeving.

Toelichting:

Het bereiden van maaltijden is uitbesteed aan een externe firma. De externe controles voor de fabricage van voedingsmiddelen zijn gunstig.

3.4 Milieu

3.4.1 Omgaan met gevaarlijke producten

De omgang met gevaarlijke producten kan geoptimaliseerd worden.

Toelichting:

De asbestinventaris wordt opgevolgd maar werd nog niet is geviseerd door de arbeidsgeneesheer. De stroom van gevaarlijke producten wordt nog niet volledig beheerst door de preventieadviseur.

3.4.2 Zwembaden

Niet van toepassing

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

3.5 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De organisatie van het welzijnsbeleid.
- EHBO.
- Het rookverbod.

3.6 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- Het risico op valgevaar terug dringen.
- De veiligheid van toestellen (techniekklas) verbeteren.

3.7 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Tegen september 2012: de CO-intoxicatie
- Tegen september 2014: de compartimentering van de stookplaatsen.
- Tegen september 2014: de laagspanningsinstallatie.

4. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig beperkt in de tijd voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Tegen september 2012. de CO-intoxicatie
- Tegen september 2014. de compartimentering van de stookplaatsen.
- Tegen september 2014 de laagspanningsinstallatie.

5. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 januari 2015 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Hubert Van Tendeloo

Datum: 24-01-2012

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Marianne VAN ACKER