Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van het Provinciaal Technisch Instituut te Hamme

Hoofdstructuur	SO
Instellingsnummer	37275
Instelling	Provinciaal Technisch Instituut
Directeur	Nancy VAN HERZEELE
Adres	Schoolstraat 8 - 9220 HAMME
Telefoon	052-47.83.54
Fax	052-47.09.35
e-mail	directie@ptihamme.be
Website/URL	http://www.ptihamme.be
Bestuur van de instelling	960088 - Provinciebestuur Oost-Vlaanderen te GENT
Adres	Gouvernementstraat 1 - 9000 GENT
Scholengemeenschap/Consortium	111658 - SG Dendermonde-Hamme te DENDERMONDE
Adres	Begijnhoflaan 1 - 9200 DENDERMONDE
CLB	114421 - CLB vh GO Dendermonde te DENDERMONDE
Adres	Grote Markt 25 - 9200 DENDERMONDE
Dagen van het doorlichtingsbezoek	7/11/11, 8/11/11, 9/11/11, 10/11/11
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	10/11/2011
Datum bespreking verslag met de instelling	7/12/2011
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Henk Foriers
Teamleden	Agnes Geerts Eric Suys Jan Meers Alex Maes

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING		2
1.	RELEVANTE KENMERKEN	2
2.	FOCUS VAN DE CONTROLE	2
3.	ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	2
3.1	Organisatie	2
3.2	Veiligheid van de leer- en werkomgeving	2
3.3	Gezondheid en hygiëne	2
3.4	Milieu	2
4.	STERKTES EN ZWAKTES	2
4.1	Relevante aspecten waarin de instelling goed is	2
4.2	Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	2
5.	ADVIES	2
6.	REGELING VOOR HET VERVOLG	2

INLEIDING

Op 7/11/11, 8/11/11, 9/11/11, 10/11/11 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.
Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.
Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- De directeur is nieuw vanaf september 2010.
- De TAC fungeert binnen zijn opdracht als lokale preventieadviseur en besteedt een aantal uren aan het welzijnsbeleid. De preventieadviseur van de provincie heeft een FT-opdracht en werkt overkoepelend.
- Blok A is gedeeltelijk gerenoveerd. De voorbereidingen voor de tweede fase (tweede verdieping en de zolder) van de verbouwingswerken zijn aan de gang. De aannemer is gestart in de voorbije herfstvakantie. De andere blokken zouden volgens de gekregen informatie in orde zijn.
- Tijdens het vooronderzoek en de doorlichting was een externe firma de ondergrondse gaslekken aan het opsporen en aan het herstellen.
- Het DBFM-project voorziet in het onderbrengen van de administratie, de leerlingenrefter en het EHBO-/verzorgingslokaal (start gepland in 2012). Blokken J, K en L worden nadien afgebroken en er komt een nieuw atelier ‘lassen’ op deze plaats.

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 Het bestuur van de instelling

Het bestuur van de instelling beschikt over een dynamisch welzijnsbeleid.

Toelichting: het globaal preventieplan is opgesteld voor de volledige provincie en bevat budgetten. De actiepunten voor het PTI van Hamme zijn aangestipt. De jaaractieplannen zijn ter beschikking. De attitude is er om nieuwe risico's en probleemsituaties zelf aan te pakken. De school hanteert een dynamisch risicobeheersingssysteem.

3.1.2 Comité[1]

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten voldoende uit.

Toelichting: het tussenoverlegcomité (op het niveau van de provincie) komt een drietal keer per jaar samen. Hier worden alleen overkoepelende aspecten besproken. De school heeft geen zgn. 'hoog overlegcomité' op het niveau van de school. Interne aspecten worden besproken op het BOC. De prestaties van de overkoepelende preventieadviseur (provincie) zijn vastgelegd op het niveau van het tussenoverlegcomité. Volgens de gekregen informatie gaan de prestaties van de lokale preventieadviseur (school) op de eerstkomende vergadering van het BOC worden vastgelegd.

[1] Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep …) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

3.1.3 Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert gedeeltelijk.

Toelichting: het globaal preventieplan en de jaaractieplannen worden niet opgesteld aan de hand van risicoanalyses.

Alle technische leraren worden gestimuleerd om de opleiding 'VCA voor leidinggevenden' te volgen.

3.1.4 Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is gedeeltelijk betrokken bij het welzijnsbeleid.

Toelichting: de betrokkenheid van de externe dienst beperkt zich tot het wettelijk minimum.

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

De interne preventiedienst wordt voldoende betrokken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid.

Toelichting: er is een procedure om de aankopen vanuit de centrale preventiedienst te laten adviseren. De besteldienst van de provincie werkt de bestelling af. De preventieadviseur ondertekent het bestelformulier niet, maar volgens de verkregen informatie is er wel een controle door de preventieadviseur. Bij de bestelaanvraag zijn er verwijzingen naar de veiligheids- en welzijnsvoorwaarden.

Van alle aangekochte machines is een risicoanalyse opgesteld (ook de machines vóór 2000). De machines vanaf 2000 hebben indienststellingsverslagen.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Enkele gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: de stofafzuiging in de houtafdeling werkt ontoereikend. Binnenkort wordt deze vervangen door een nieuwe stofafzuiginstallatie (realisatie eind 2011/begin 2012).

Eveneens is de lawaaihinder aan de werkbanken in de houtafdeling groot. De montageruimte is niet afgescheiden van het machinepark. Er is geen risicoanalyse met metingswaarden van deze situatie opgesteld.

Er is een aanbesteding voor het vernieuwen van de lashokjes in de lasafdeling (planning 2011).

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling zijn geen waarneembare risico's op valgevaar.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

Toelichting: net vóór de aanvang van de lessen en onmiddellijk na de lestijden is het druk rond de school, maar volgens de verkregen informatie voorziet de school in toezicht.

3.2.4 Brandveiligheid

Er werd nog geen gevolg gegeven aan enkele opmerkingen van het brandpreventieverslag.

Toelichting: het brandpreventieverslag somt tal van opmerkingen en adviezen op. Een stookplaats bevat geen brandwerende deur.

Twee keuringsverslagen (5/07/2010) van de gasinstallatie vermelden dat er gaslekken zijn vastgesteld op basis van de dichtheidsproef en dat de installatie bijgevolg niet conform is. Volgens

de gekregen informatie zouden deze opmerkingen/inbreuken aan de gasinstallaties zijn weggewerkt, maar een nieuw keuringsverslag is nog niet ter beschikking.

3.2.5 Evacuatie

De instelling organiseert en evalueert evacuatieoefeningen conform de regelgeving.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installaties

In de keuringsverslagen zijn belangrijke verbeterpunten vermeld met betrekking tot de veiligheid van de elektrische installaties. Er werd nog geen gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

Toelichting: er zijn budgetten voorzien om de hoogspanningscabine te vernieuwen tegen begin 2012. Zowel de verslagen van de laagspanningsinstallaties als de hoogspanningsinstallatie bevatten opmerkingen. Volgens de gekregen informatie zouden de meeste opmerkingen zijn weggewerkt, maar nog niet voor de blokken J, K en L.

3.2.7 Veiligheid van toestellen[2]

De vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen wordt voldoende nageleefd.

Toelichting: in de werkplaatsen zijn de veiligheidsinstructiekaarten gebundeld ter beschikking. De zoneafbakening gebeurt per groep machines. Er is nog niet nagegaan of het zinvol is om bepaalde machines apart af te bakenen, zodat de veiligheid gegarandeerd blijft en dat er rond de machine geen overtollige onderdelen kunnen worden gestockeerd.

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

De sanitaire installaties en toebehoren voldoen.

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt over voldoende voorzieningen om EHBO te bieden.

3.3.3 Rookverbod

De manier waarop de instelling met het rookverbod omgaat, is tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting: in het arbeidsreglement zijn de sancties niet opgenomen.

3.3.4 Voedingsmiddelenhygiëne

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet aan de vigerende regelgeving.

Toelichting: warme maaltijden worden aangebracht door een traiteurdienst. Volgens de gekregen informatie is er nog geen controle geweest door het FAVV.

3.4 Milieu

3.4.1 Omgaan met gevaarlijke producten

De omgang met gevaarlijke producten voldoet.

3.4.2 Zwembaden

Niet van toepassing

[2] Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, …) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De inzet van de preventieadviseurs
- De organisatie van het welzijnsbeleid
- De ondersteuning van het preventiebeleid door de provincie
- Het engagement om nieuwe risico's en problemen aan te pakken

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- De stofafzuiging in de houtafdeling
- De lawaaihinder van de machines aan de werkbanken/montageruimte in de houtafdeling
- De lashokjes in de lasafdeling
- Het wegwerken van de opmerkingen/inbreuken in de verslagen van de externe organisaties
- Zoneafbakening rond bepaalde machines

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Nihil

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Henk Foriers

Datum: 10/11/11

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Nancy Van Herzeele