

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie

Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

**Verslag over de opvolgingsdoorlichting van de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid,
veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool Wonderwijs te DESTELBERGEN**

Hoofdstructuur basisonderwijs

Instellingsnummer 21857

Instelling Vrije Basisschool Wonderwijs

Directeur Lieve VERDONCKT

Adres Kerkham 1 - 9070 DESTELBERGEN

Telefoon 09-228.44.70

Fax 09-228.75.15

E-mail directie@vrijebasisschooldestelbergen.be

Website www.vrijebasisschooldestelbergen.be

Bestuur van de instelling Kath. Scholen Destelb.-Heusden

Adres Spangerede 30 - 9070 DESTELBERGEN

Scholengemeenschap Katholieke scholen Destelbergen-Heusden

Adres Steenvoordestraat 13 - 9070 HEUSDEN

CLB Vrij CLB Regio Gent

Adres Halvemaanstraat 96 - 9040 SINT-AMANDSBERG

Dagen van het opvolgingsbezoek 11-12-2015

Einddatum van het opvolgingsbezoek 11-12-2015

Datum bespreking verslag met de instelling 22-01-2016

Samenstelling inspectieteam

Inspecteur-verslaggever Lieven DEPRETTERE

Teamleden Eric VAN LAERE

INHOUDSTAFEL

INLEIDING	3
1 HISTORIEK	4
2 ZIJN DE TEKORT(EN) GEREMEDIEERD?	4
3 ADVIES EN REGELING VOOR VERVOLG	5

INLEIDING

Dit verslag is het resultaat van de opvolgingsdoorlichting van de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de school door de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap. Het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 geeft haar de opdracht hiertoe.

Als de school bij een doorlichting een beperkt gunstig advies kreeg, volgt na de periode, vermeld in het advies, een opvolgingsdoorlichting. Tijdens een opvolgingsdoorlichting gaat de onderwijsinspectie na of de bij de voorgaande doorlichting vastgestelde tekortkomingen voldoende werden geredimeerd.

Het referentiekader dat de onderwijsinspectie gebruikt bij een (opvolgings)doorlichting is opgebouwd rond de componenten context, input, proces en output:

- context: de omgevingskenmerken en de kenmerken van administratieve, materiële, bestuurlijke en juridische aard die de school karakteriseren
- input: kenmerken van het personeel en van de leerlingen of cursisten van de school
- proces: initiatieven die de school neemt om output te realiseren, rekening houdend met haar context en input
- output: de resultaten die de school met haar leerlingen of cursisten bereikt.

Meer info over het CIPO-referentiekader vindt u op www.onderwijsinspectie.be.

Tijdens het opvolgingsbezoek verzamelt het inspectieteam bijkomende informatie via observaties, gesprekken en analyse van documenten.

De opvolgingsdoorlichting resulteert in een opvolgingsverslag dat bestaat uit een concluderend gedeelte en een advies.

Het concluderende gedeelte omvat de conclusies van de opvolging.

Het opvolgingsverslag eindigt met een advies dat betrekking heeft op de volledige organisatie. De onderwijsinspectie kan twee adviezen uitbrengen:

- een gunstig advies: het inspectieteam adviseert gunstig over de verdere erkenning van de school.
- een ongunstig advies: het inspectieteam adviseert om de procedure tot intrekking van de erkenning van de school op te starten.

Bij een ongunstig advies beoordeelt de onderwijsinspectie bovendien of de school de vastgestelde tekort(en) zelfstandig kan wegwerken.

Binnen een termijn van dertig kalenderdagen na ontvangst van het definitieve opvolgingsverslag informeert de directeur van de school de ouders en leerlingen over de mogelijkheid tot inzage.

Binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst moet de directeur van de school het verslag volledig bespreken tijdens een personeelsvergadering. Het bestuur van de school of zijn gemandateerde tekent het verslag voor gezien. Het bestuur stuurt het binnen dertig kalenderdagen na ontvangst terug naar de onderwijsinspectie en maakt eventueel melding van zijn opmerkingen.

De school mag het verslag niet gebruiken voor publicitaire doeleinden.

Meer informatie?

www.onderwijsinspectie.be en www.doorlichtingsverslagen.be

1 HISTORIEK

Het vorige doorlichtingsbezoek van de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne vond plaats van 17-09-2012 tot 20-09-2012 en werd afgesloten met een beperkt gunstig advies.

Vanaf 20-09-2015 moet de school kunnen aantonen dat de tekort(en) die aan de basis lagen van dit advies, in voldoende mate werden geremedieerd. Dit verslag beschrijft in welke mate de school daarin is geslaagd.

De school verklaart recent de gebouwen van de vorige eigenaar in erfpacht te hebben gekregen. Dit hypothekeerde volgens het beleid het dossier van de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

2 ZIJN DE TEKORT(EN) GEREMEDIEERD?

De school diende de volgende tekorten weg te werken:

1. De gesignaleerde opmerkingen uit de brandpreventieverslagen wegwerken;
2. Gevolg geven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen;
3. De sanitaire installatie inrichten conform de regelgeving en de comforteisen;
4. EHBO-voorzieningen creëren conform de regelgeving.

1. Voor de vestigingsplaats Kerkham legt de school een brandpreventieverslag d.d. 22/11/2012 voor. De brandweer stelt vast dat er geen gevolg is gegeven aan vroegere opmerkingen en maant het schoolbestuur uitdrukkelijk aan de ernstige tekorten aan te pakken. Op dit ogenblik is de brandtrap voor de tweede veilige vluchtweg gerealiseerd. Voor de andere tekorten die een (ver)bouwproject vereisen, zijn er bij het schoolbestuur weliswaar plannings, maar is hiervan nog weinig materieel gerealiseerd. De school legt een voorontwerp voor van een verbouwingsproject om aan het tekort voor de inkooking van de trap te verhelpen. Bindende afspraken of engagementen zijn niet geformaliseerd. De school finaliseert nu het bouwproject van de sanitaire installatie. Het schoolbestuur voorziet een bouwproject voor de overdekte speelplaats. De school maakte verder werk om de andere tekorten uit het brandpreventieverslag aan te pakken. Voor de wijkschool legt de school een brandpreventieverslag d.d. 26/09/2012 voor. De school heeft al enkele maatregelen genomen om aan de tekortkomingen te verhelpen. De school kan geen duidelijkheid verschaffen hoe het schoolbestuur het tekort inzake de brandbestendigheid van de materialen van de plafonds wil aanpakken.

2. De school legt documenten voor waaruit blijkt dat er is tegemoetgekomen aan de opmerkingen uit de keuringsverslagen over de elektrische laagspanningsinstallatie. Dit geldt ook voor het keuringsverslag d.d. 14/2/2014 van de wijkschool.

3. Voor de vestigingsplaats Kerkham loopt een bouwproject waardoor de sanitaire installaties zullen voldoen aan de regelgeving en de comforteisen. Voor de wijkschool zijn er nog geen stappen ondernomen om de toiletten voor de jongens en de meisjes te scheiden. Het schoolbestuur heeft hiervoor een AGION-dossier geopend, maar heeft verder nog geen formele engagementen aangegaan om hieraan tegemoet te komen.

4. De school heeft een aanvaardbare oplossing voor de elementaire verzorging voorzien in de peuterklas van de wijkschool. Tevens beschikken de hulpverleners over de nodige attesten.

Gezien twee van de vier tekorten onvoldoende zijn weggewerkt en het om fundamentele veiligheidsrisico's gaat, geeft de onderwijsinspectie een ongunstig advies.

3 ADVIES EN REGELING VOOR VERVOLG

In uitvoering van het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies voor de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de tekort(en) zoals vermeld in dit verslag:

ONGUNSTIG

- voor de erkenningsvoorwaarde '**bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne**'.

In uitvoering van het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies met betrekking tot het zelfstandig remediëren van tekorten:
de onderwijsinspectie oordeelt dat de instelling de tekorten zelfstandig en zonder externe ondersteuning kan remediëren.

In uitvoering van het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 en meer bepaald het artikel 39 §4 3°, wordt de procedure tot intrekking van de erkenning van de instelling opgestart.

Namens het inspectieteam	Voor kennisname namens het bestuur
Lieven DEPRETTERE de inspecteur-verslaggever	Lieve VERDONCKT de directeur
Datum van verzending aan de directie en het bestuur van de school	

4 ADDENDUM

Het bestuur van de instelling heeft een beroep gedaan op art. 41 §2 van het Kwaliteitsdecreet van 8 mei 2009. Het heeft binnen de opgelegde termijn na het ontvangen van het ongunstig advies de opschorting van de procedure tot intrekking van de erkenning aangevraagd op basis van een door het bestuur van de instelling uitgewerkt verbeteringsplan.

Op basis van het ministerieel besluit van 18 mei 2010 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake onderwijs aan de inspecteur-generaal en conform art. 3 en 4 van het besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de criteria ter beoordeling van verbeteringsplannen van 17 januari 2014 keurde de inspecteur-generaal het ingediende verbeteringsplan goed. De procedure tot intrekking van de erkenning wordt hierdoor opgeschort tot en met **1 oktober 2019**.

WONDERWIJS - V2 Haenhoutstraat - Verbeteringsplan in opvolging van het doorlichtingsverslag van 11 april 2016								
Nr.	Vaststellingen	Actie	Actoren	Budget	Timing	Status	Bewijs van uitvoering	Opvolging
1								
	WEGWERKEN GESIGNALEERDE OPMERKINGEN UIT DE BRANDWEERVERSLAGEN							
01.01	Plafonds turnzaal en vluchtwegen zijn niet conform brandveiligheid	Bestek brandveiligheidswerken + sanitair opmaken	Schoolbestuur Directie Architect	Prijsraming momenteel nog niet gekend	07/2016	Opdracht gegeven 22.03.16		
		Aanbesteding uitschrijven na goedkeuring door brandweer	Schoolbestuur Directie Architect		08/2016			
		Selectie uitvoerder brandveiligheidswerken	Schoolbestuur Directie Architect		09/2016			
		Subsidiedossier indienen AGION	Schoolbestuur AGION		09/2016			
		Toewijzing brandveiligheidswerken na Goedkeuring AGION	Schoolbestuur AGION Architect		01/2017			
		Aanvang uitvoering werken	Aannemer architect		02/2017			
		Voorlopige oplevering	Aannemer Architect Schoolbestuur		05/2017		Opvolgingsverslag	
		Aanvraag keuring door de brandweer	Schoolbestuur		06/2017		brandweerverslag	

SANITAIRE INSTALLATIE INRICHTEN CONFORM DE REGELGEVING EN DE COMFORTEISEN

02.01	Sanitaire ruimte beschikt niet over afgescheiden toiletten jongens / meisjes	Nagaan welke aanpassingen reglementair nodig zijn: • Sanitair personeel: gescheiden toiletten worden voorzien • Sanitair kinderen: aftoetsen of scheiding nodig is bij juridische dienst Katholiek Onderwijs.Vlaanderen	Schoolbestuur Directie		06/2016			
		Bestek brandveiligheid en sanitaire werken opmaken	Schoolbestuur Directie Architect		07/2016			
		Aanbesteding	Schoolbestuur Directie Architect		08/2016			
		Selectie uitvoerder brandveiligheidswerken	Schoolbestuur Directie Architect		09/2016			
		Subsidiedossier indienen AGION	Schoolbestuur AGION		09/2016			
		Toewijzing brandveiligheidswerken na Goedkeuring AGION	Schoolbestuur AGION Architect		01/2017			
		Aanvang uitvoering werken	Aannemer architect		02/2017			
		Voorlopige oplevering	Aannemer Architect Schoolbestuur		05/2017		Opleverings- verslag	

3 Evaluatie								
3.01	Jaarlijkse evaluatie van de vordering							
		Opvolging dossier in elke vergadering van het schoolbestuur		4 x per school-jaar				Zie verslagen schoolbestuur

WONDERWIJS – V1 – Kerkham 1 - Verbeteringsplan in opvolging van het doorlichtingsverslag van 11 april 2016								
Nr.	Vaststellingen	Actie	Actoren	Budget	Timing	Status	Bewijs van uitvoering	Opvolging
1								
	WEGWERKEN GESIGNALEERDE OPMERKINGEN UIT DE BRANDWEERVERSLAGEN							
01.01	Inkokering B0G1 ontbreekt Inkokering COG1 ontbreekt Plafond turnzaal is niet conform aan veiligheidsnorm Gangdeuren op de vluchtwegen zijn niet allemaal branddeuren Slanghaspel is niet conform norm NBN EN 671 – 1 Plafonds in C-blok zijn niet conform veiligheidsnorm	Bestek brandveiligheidswerken opmaken	Schoolbestuur Directie Architect	Raming € 72 2324 , 4 Inclusief BTW	05/2016	Bezorgd op 22.03.16 Aan schoolbestuur Ter goeakeuring voorgelegd aan brandweer		
		Aanbesteding uitschrijven na goedkeuring door brandweer	Schoolbestuur Directie Architect		06/2016			
		Selectie uitvoerder brandveiligheidswerken	Schoolbestuur Directie Architect		07/2016			
		Subsidiedossier indienen AGION	Schoolbestuur AGION		09/2016			
		Toewijzing brandveiligheidswerken na Goedkeuring AGION	Schoolbestuur AGION Architect		01/2017			
		Aanvang uitvoering werken	Aannemer architect		02/2017			
		Voorlopige oplevering	Aannemer Architect Schoolbestuur		05/2017			
2 Evaluatie								
2.01	Evaluatie van de vordering							

		Opvolging dossier in elke vergadering van het schoolbestuur		4 x per school-jaar				Zie verslagen schoolbestuur
--	--	---	--	---------------------	--	--	--	-----------------------------