

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie

Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool - Cade te AARTSELAAR

Hoofdstructuur basisonderwijs

Instellingsnummer 112474

Instelling Gemeentelijke Basisschool - Cade

Directeur Rita LEMBREGTS

Adres della Faillelaan 36 - 2630 AARTSELAAR

Telefoon 03-887.62.49

Fax 03-877.19.16

E-mail directie.cade@aartselaar.be

Website cade.be

Bestuur van de instelling Gemeentebestuur van Aartselaar

Adres Baron van Ertbornstraat 1 - 2630 AARTSELAAR

Scholengemeenschap sOm

Adres della Faillelaan 36 - 2630 AARTSELAAR

CLB Vrij CLB Het Kompas

Adres Vijfhoek 1 A - 2800 MECHELEN

Dagen van het opvolgingsbezoek 31-05-2016

Einddatum van het opvolgingsbezoek 31-05-2016

Datum bespreking verslag met de instelling 31-05-2016

Samenstelling inspectieteam

Inspecteur-verslaggever Hilde REYNIERS

Teamleden Vera VAN DE VELDE

INHOUDSTAFEL

INLEIDING.....	3
1 HISTORIEK.....	4
2 ZIJN DE TEKORT(EN) GEREMEDIEERD?	4
3 ADVIES EN REGELING VOOR VERVOLG	5

INLEIDING

Dit verslag is het resultaat van de opvolgingsdoorlichting van de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de school door de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap. Het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 geeft haar de opdracht hiertoe.

Als de school bij een doorlichting een beperkt gunstig advies kreeg, volgt na de periode, vermeld in het advies, een opvolgingsdoorlichting. Tijdens een opvolgingsdoorlichting gaat de onderwijsinspectie na of de bij de voorgaande doorlichting vastgestelde tekortkomingen voldoende werden geredimeerd.

Het referentiekader dat de onderwijsinspectie gebruikt bij een (opvolgings)doorlichting is opgebouwd rond de componenten context, input, proces en output:

- context: de omgevingskenmerken en de kenmerken van administratieve, materiële, bestuurlijke en juridische aard die de school karakteriseren
- input: kenmerken van het personeel en van de leerlingen of cursisten van de school
- proces: initiatieven die de school neemt om output te realiseren, rekening houdend met haar context en input
- output: de resultaten die de school met haar leerlingen of cursisten bereikt.

Meer info over het CIPO-referentiekader vindt u op www.onderwijsinspectie.be.

Tijdens het opvolgingsbezoek verzamelt het inspectieteam bijkomende informatie via observaties, gesprekken en analyse van documenten.

De opvolgingsdoorlichting resulteert in een opvolgingsverslag dat bestaat uit een concluderend gedeelte en een advies.

Het concluderende gedeelte omvat de conclusies van de opvolging.

Het opvolgingsverslag eindigt met een advies dat betrekking heeft op de volledige organisatie. De onderwijsinspectie kan twee adviezen uitbrengen:

- een gunstig advies: het inspectieteam adviseert gunstig over de verdere erkenning van de school.
- een ongunstig advies: het inspectieteam adviseert om de procedure tot intrekking van de erkenning van de school op te starten.

Bij een ongunstig advies beoordeelt de onderwijsinspectie bovendien of de school de vastgestelde tekort(en) zelfstandig kan wegwerken.

Binnen een termijn van dertig kalenderdagen na ontvangst van het definitieve opvolgingsverslag informeert de directeur van de school de ouders en leerlingen over de mogelijkheid tot inzage.

Binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst moet de directeur van de school het verslag volledig bespreken tijdens een personeelsvergadering. Het bestuur van de school of zijn gemandateerde tekent het verslag voor gezien. Het bestuur stuurt het binnen dertig kalenderdagen na ontvangst terug naar de onderwijsinspectie en maakt eventueel melding van zijn opmerkingen.

De school mag het verslag niet gebruiken voor publicitaire doeleinden.

Meer informatie?

www.onderwijsinspectie.be en www.doorlichtingsverslagen.be

1 HISTORIEK

Het vorige doorlichtingsbezoek van de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne vond plaats van 05-11-2012 tot 08-11-2012 en werd afgesloten met een beperkt gunstig advies.

Vanaf 08-11-2015 moet de school kunnen aantonen dat de tekort(en) die aan de basis lagen van dit advies, in voldoende mate werden geremedieerd. Dit verslag beschrijft in welke mate de school daarin is geslaagd.

2 ZIJN DE TEKORT(EN) GEREMEDIEERD?

De school moet de geformuleerde tekortkomingen in de brandpreventieverslagen met referentie BRAN/2012/0865, BRAN/2012/0865_1 en BRAN/2012/0865_2 onverwijld wegwerken.

De opmerkingen geformuleerd in de brandpreventieverslagen met referentie BRAN/2012/0865, BRAN/2012/0865_1 en BRAN/2012/0865_2 zijn ondertussen weggewerkt, gecontroleerd en goed bevonden door een bevoegd persoon.

Onderstaande werkzaamheden werden uitgevoerd:

Kleuterschool Buerstedelei

- Verplaatsing van het brandblusapparaat naar een zichtbare, bereikbare locatie.
- Aanpassing van het technisch lokaal: plaatsing van een zelfsluitende brandwerende deur EI130, afwerking van de binnenwanden met gyproc EI60, maken van een ventilatieopening naar de buitenlucht.

GBS Carillolei

- Herstellen van de brandwerende deur van de stookplaats zodat deze terug volledig sluit.

GBS Della Faillelaan

- Plaatsing van twee brandwerende deuren in de technische lokalen in de kelder.
- Herstellen van de brandwerende deuren van het sas van de stookplaats op het gelijkvloers zodat deze terug volledig sluiten.
- Plaatsing bijkomende pictogrammen uitgang in de turnzaal.
- Plaatsing noodverlichting in de traphal van de refter.
- Verwijderen van pictogram brandblusser in het godsdienstlokaal.
- Plaatsing van pictogram nooduitgang op de zolder.
- Verplaatsing van het brandblustoestel op de trap naar de zolderverdieping.
- Vrijmaken van de nooduitgang van de mediatheek op de zolderverdieping.

3 ADVIES EN REGELING VOOR VERVOLG

In uitvoering van het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies voor de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de tekort(en) zoals vermeld in dit verslag:

GUNSTIG

- voor de erkenningsvoorwaarde 'bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne'.

Namens het inspectieteam	Voor kennisname namens het bestuur
Hilde REYNIERS de inspecteur-verslaggever	Rita LEMBREGTS de directeur
Datum van verzending aan de directie en het bestuur van de school	