

**VERSLAG
OVER DE ERKENNING VAN
EEN NIEUW INTERNAAT**

VLAAMSE ONDERWIJSINSPECTIE

Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel
02 553 88 50

www.onderwijsinspectie.be

De onderwijsinspectie gebruikt dit document om de Vlaamse Regering te adviseren over de erkenning van een nieuw internaat. Om tot een advies te komen, voert de onderwijsinspectie een erkenningsonderzoek uit in de betrokken internaten op basis van sommige bepalingen in de codificatie voor het onderwijs van 28 oktober 2016, Art. III. 4,§2, 2°, 3° en 5° en Art. III.11,§2. [Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs](#)

INTERNAAT

Nummer-----**Nog niet toegekend**
Naam-----**Topsporthuis**
Straat-----**Edegemsesteenweg 25**
Postnummer en gemeente -----**2610 ANTWERPEN**
Internaatbeheerder -----**Wim Serneels**

BESTUUR

Naam-----**Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen**
Straat-----**Frankrijklei 71 - 73**
Postnummer en gemeente -----**2000 ANTWERPEN**

ONDERWIJSINSPECTIE

Team-coördinator-----**Christian Potloot**
Inspecteur-teamlid -----**Ann Vananroye**
Controledatum -----**15/06/22**

1 Erkenningsvoorwaarden

De voorwaarde is aangevinkt als het internaat hieraan voldoet.

- ☒ Het te erkennen internaat is georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van een bestuur.

Opmerkingen

Nihil.

- ☒ Het te erkennen internaat is gevestigd in gebouwen en lokalen die aan de voorwaarden op het gebied van hygiëne, veiligheid en woonbaarheid voldoen.

BVH-onderdelen	Volgens de verwachting	Beneden de verwachting	n.v.t.	Opmerkingen
Algemeen	☐	☒	☐	Het internaat beschikt nog niet over een globaal preventieplan en een jaaractieplan. De opvolging van verbeterpunten met betrekking tot de gebouwen gebeurt via een planningssysteem.
Proces 1: elektriciteit	☒	☐	☐	De liften werden in oktober 2021 een eerste maal gecontroleerd. De halfjaarlijkse herkeuring werd uitgevoerd. Eén lift moet herkeurd worden na wegwerking van de opmerkingen.
Proces 2: gebouwen en onderhoud	☒	☐	☐	Aan de ingang van het internaat ontbreekt een zichtbaar rookverbodsteken.
Proces 3: noodplanning	☒	☐	☐	Het internaat beschikt niet over een risicoanalyse betreffende het brandrisico. Het evacuatiescenario en de organisatie van de brandbestrijdingsdienst moeten nog verder geconcretiseerd worden op maat van het internaat.
Proces 4: ongevallen en hulpverlening	☒	☐	☐	Het internaat beschikt niet over een risicoanalyse op maat van het internaat betreffende eerste hulp. Enkele pictogrammen ontbreken, dit zal eerstdaags aangepakt worden.

Proces 5: onthaal, aankoop en controle arbeidsmiddelen	☒	☐	☐	Het internaat beschikt niet over een onthaalbrochure. De noodzakelijk instructies voor het gebruik van toestellen zijn nog niet altijd aanwezig.
Proces 6: producten met gevaarlijke eigenschappen	☐	☒	☐	Het internaat beschikt niet over een geactualiseerde asbestinventaris, geïmprimeerd door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer van de bevoegde externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Het internaat beschikt niet over een inventaris van de producten met gevaarlijke eigenschappen.
Proces 7: valgevaar en toegankelijkheid	☒	☐	☐	
Proces 8: verwarming	☒	☐	☐	Het internaat beschikt niet over een risicoanalyse binnenluchtkwaliteit.
Proces 9: voedselveiligheid	☐	☐	☒	De aanvraag voor de registratie of de toelating FAVV is nog niet gebeurd, dit kan enkel na toekenning van een internaatnummer.

- ☒ Het te erkennen internaat maakt de controle van de onderwijsinspectie mogelijk.

Opmerkingen

Nihil.

2 Advies

2.1 Conclusie


Het te erkennen internaat **VOLDOET** aan de voorwaarden inzake erkenning.

2.2 Advies

In uitvoering van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016 Art. III. 4,§2, 2°, 3° en 5° en Art. III.11,§2.
is het advies **GUNSTIG**.

Het internaat krijgt een gunstig advies. Op basis van het onderzoek ter plaatste is er voldoende indicatie dat het internaat voldoet aan de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

De onderwijsinspectie



Christian Potlout