

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie

Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

**Verslag over de opvolgingsdoorlichting van de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid,
veiligheid en hygiëne van GO! technisch atheneum Maaseik te MAASEIK**

Hoofdstructuur voltijds secundair onderwijs

Instellingsnummer 44362

Instelling GO! technisch atheneum Maaseik

Directeur Nanouk Borgerhoff

Adres Burgemeester Philipslaan 19_B - 3680 MAASEIK

Telefoon 089-56.04.95

Fax 089-56.04.99

E-mail infotamaaseik@g-o.be

Website <http://www.tamaaseik.be>

Bestuur van de instelling GO! scholengroep Maasland

Adres Halmstraat 12 - 3600 GENK

Scholengemeenschap SG SO Genk-Maasland

Adres Mosselerlaan 94 - 3600 GENK

CLB GO! CLB Genk-Maasland

Adres Weg naar As 199_A - 3600 GENK

Dagen van het opvolgingsbezoek 22-10-2015

Einddatum van het opvolgingsbezoek 22-10-2015

Datum bespreking verslag met de instelling 22-10-2015

Samenstelling inspectieteam

Inspecteur-verslaggever Vinciane VANDERHEYDE

Teamleden Jurgen HUS, Robert VANDEPUT, Marc SMEULDERS

INHOUDSTAFEL

INLEIDING.....	3
1 HISTORIEK.....	4
2 ZIJN DE TEKORT(EN) GEREMEDIEERD?	4
3 ADVIES EN REGELING VOOR VERVOLG	5

INLEIDING

Dit verslag is het resultaat van de opvolgingsdoorlichting van de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de school door de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap. Het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 geeft haar de opdracht hiertoe.

Als de school bij een doorlichting een beperkt gunstig advies kreeg, volgt na de periode, vermeld in het advies, een opvolgingsdoorlichting. Tijdens een opvolgingsdoorlichting gaat de onderwijsinspectie na of de bij de voorgaande doorlichting vastgestelde tekortkomingen voldoende werden geredimeerd.

Het referentiekader dat de onderwijsinspectie gebruikt bij een (opvolgings)doorlichting is opgebouwd rond de componenten context, input, proces en output:

- context: de omgevingskenmerken en de kenmerken van administratieve, materiële, bestuurlijke en juridische aard die de school karakteriseren
- input: kenmerken van het personeel en van de leerlingen of cursisten van de school
- proces: initiatieven die de school neemt om output te realiseren, rekening houdend met haar context en input
- output: de resultaten die de school met haar leerlingen of cursisten bereikt.

Meer info over het CIPO-referentiekader vindt u op www.onderwijsinspectie.be.

Tijdens het opvolgingsbezoek verzamelt het inspectieteam bijkomende informatie via observaties, gesprekken en analyse van documenten.

De opvolgingsdoorlichting resulteert in een opvolgingsverslag dat bestaat uit een concluderend gedeelte en een advies.

Het concluderende gedeelte omvat de conclusies van de opvolging.

Het opvolgingsverslag eindigt met een advies dat betrekking heeft op de volledige organisatie. De onderwijsinspectie kan twee adviezen uitbrengen:

- een gunstig advies: het inspectieteam adviseert gunstig over de verdere erkenning van de school.
- een ongunstig advies: het inspectieteam adviseert om de procedure tot intrekking van de erkenning van de school op te starten.

Bij een ongunstig advies beoordeelt de onderwijsinspectie bovendien of de school de vastgestelde tekort(en) zelfstandig kan wegwerken.

Binnen een termijn van dertig kalenderdagen na ontvangst van het definitieve opvolgingsverslag informeert de directeur van de school de ouders en leerlingen over de mogelijkheid tot inzage.

Binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst moet de directeur van de school het verslag volledig bespreken tijdens een personeelsvergadering. Het bestuur van de school of zijn gemandateerde tekent het verslag voor gezien. Het bestuur stuurt het binnen dertig kalenderdagen na ontvangst terug naar de onderwijsinspectie en maakt eventueel melding van zijn opmerkingen.

De school mag het verslag niet gebruiken voor publicitaire doeleinden.

Meer informatie?

www.onderwijsinspectie.be en www.doorlichtingsverslagen.be

1 HISTORIEK

Het vorige doorlichtingsbezoek van de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne vond plaats van 04-06-2012 tot 08-06-2012 en werd afgesloten met een beperkt gunstig advies.

Vanaf 01-06-2015 moet de school kunnen aantonen dat de tekort(en) die aan de basis lagen van dit advies, in voldoende mate werden geremedieerd. Dit verslag beschrijft in welke mate de school daarin is geslaagd.

2 ZIJN DE TEKORT(EN) GEREMEDIEERD?

De voornaamste opmerkingen tijdens de doorlichting handelden over de falende organisatie van het welzijnsbeleid, waarbij de interne dienst preventie en bescherming op het werk slechts gedeeltelijk functioneerde.

Gebouwen, lokalen en hun inrichting vertoonden tekorten met betrekking tot de veiligheid waarbij aan de opvolging ervan onvoldoende gevolg werd gegeven. In de afdeling basismechanica-auto was er geen vaste afzuiging voor de uitlaatgassen van verbrandingsmotoren en de rookgasafzuiging in het werkhuis lassen was op diverse plaatsen beschadigd. In het hoofdgebouw waren bijna alle elektrische verdeelkasten open. Daarenboven veroorzaakten grondverzakkingen zichtbare stabiliteitsproblemen aan de gebouwen van de campus. Er was verzakkingsschade aan een zijgevel van het werkhuis, aan de gevels van de sporthal en aan zowat alle klinkerpartijen op het schoolterrein (stoepen, paden, speelplaatsen en parkings). Er werd onvoldoende gevolg gegeven aan de opmerkingen vermeld in het brandpreventieverslag en de keuringsverslagen van de externe diensten voor technische controles. De school beschikte niet over een gescheiden en reglementair uitgerust EHBO-lokaal. In de school waren radioactieve stoffen en picrinezuur aanwezig.

Tijdens de opvolgingsdoorlichting heeft de inspectie vastgesteld dat de school voldoende werk heeft gemaakt van het wegwerken van de geformuleerde tekorten.

Op basis van een onderzoek door een studiebureau heeft de school de nodige stappen genomen om de stabiliteitsproblemen aan te pakken. Nog dit jaar worden de sporthal en de werkhuisen aangepakt. In een tweede fase, voorzien voor einde 2016, zal de stabiliteit van de andere gebouwen van de campus verzekerd worden. Er is geen onmiddellijk gevaar voor de leerlingen en het personeel.

De school beschikt over een geactualiseerd globaal preventieplan en jaaractieplan. De uitvoering ervan wordt opgevolgd door de interne contactpersoon (TAC). Bij controle (steekproeven) tijdens de opvolgingsdoorlichting, heeft de inspectie vastgesteld dat de opvolging van de plannen niet steeds accuraat verloopt. Het basiscomité heeft op een meer gestructureerde wijze inzage in de verslagen van de interne en externe deskundigen, maar een aantal wettelijke verplichtingen worden nog steeds niet opgenomen door het basiscomité. De school beschikt over een aankoop- en indiensstellingsprocedure uitgewerkt door de centrale preventiedienst van het GO!, maar deze wordt nog niet geoperationaliseerd op het niveau van de campus.

De tekorten aangaande de veiligheid van de leer- en werkomgeving zijn grotendeels weggewerkt of onder controle. De school besteedt constant inspanningen om de losgekomen klinkerpartijen, door de constante grondverzakkingen, te herstellen. De vermelde tekorten in het brandpreventieverslag en in het verslag van de laagspanningsinstallatie zijn bijna allemaal weggewerkt. De machines die gebruikt worden door de

leerlingen zijn voorzien van de nodige collectieve beschermingsmiddelen en de veiligheidsinstructiekaarten zijn beschikbaar. Door de verhuis van enkele machines in het werkhuis hout zijn enkele belijningen rond de werkposten niet meer correct. Het werkhuis centrale verwarming en sanitair voldoet niet aan de normen van goed vakmanschap. Zo is de rookgasafzuiging voor de gasbranders onvolledig afgewerkt en de oude rookgasafzuiging aan de lasposten functioneert al geruime tijd niet, terwijl er toch nog laswerkzaamheden worden uitgevoerd. De orde en netheid in het lokaal zijn ondermaats.

De school beschikt over een degelijk uitgerust EHBO-lokaal en heeft de radioactieve stoffen en picrinezuur verwijderd. Her en der in de lokalen worden echter nog steeds enkele recipiënten aangetroffen zonder de vereiste etikettering.

De school krijgt een gunstig advies voor de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne. Omwille van de systematiek waarmee de instelling tekorten opspoot en wegwerkt, de realisatie van kleinere (tussentijdse) oplossingen en de aandacht voor het onderhoud van de gebouwen en terreinen, vertrouwt de onderwijsinspectie op het beleidsvoerend vermogen van de instelling om de resterende tekorten weg te werken.

3 ADVIES EN REGELING VOOR VERVOLG

In uitvoering van het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies voor de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de tekort(en) zoals vermeld in dit verslag:

GUNSTIG

- voor de erkenningsvoorwaarde 'bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne'.

Namens het inspectieteam	Voor kennisname namens het bestuur
Vinciiane VANDERHEYDE de inspecteur-verslaggever	Nanouk Borgerhoff de directeur
Datum van verzending aan de directie en het bestuur van de school	