



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool Crea 16 te Antwerpen

Hoofdstructuur	BaO
Instellingsnummer	6262
Instelling	Gemeentelijke Basisschool Crea 16
Directeur	Marc PLICHART
Adres	Grotehondstraat 50, 2018 Antwerpen
Telefoon	03-292.63.50
Fax	03-292.63.59
e-mail	basis.grotehondstraat@stad.antwerpen.be
Website/URL	www.crea16.be
Bestuur van de instelling	128728 - AGB Stedelijk Onderwijs Antwerpen te ANTWERPEN 1
Adres	Grote Markt 1 - 2000 ANTWERPEN 1
Scholengemeenschap/Consortium	119701 - SG Stedelijke basisonderwijs Antwerpen - te ANTWERPEN
Adres	Lamoriniërestraat 227, 2018 ANTWERPEN
CLB	114215 - Stedelijk CLB Antwerpen te ANTWERPEN 1
Adres	Lange Gasthuisstraat 24 - 2000 ANTWERPEN 1
Dagen van het doorlichtingsbezoek	10, 11, 12, 13/01/2012
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	13/01/2012
Datum bespreking verslag met de instelling	10/02/2012
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Willy De Herdt
Teamleden	Jacqueline Oorts

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	7
4. STERKTES EN ZWAKTES	8
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	8
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	8
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	8
5. REGELING VOOR HET VERVOLG	9

INLEIDING

Van 10 januari tot 13 januari 2012 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- De gebouwen en de speelplaats worden volledig gerenoveerd. Om de kleuters zo weinig mogelijk hinder te laten ondervinden tijdens de werken, werden ze tijdelijk ondergebracht in een vestigingsplaats aan het Montgomeryplein 8, 2140 Borgerhout
- Voor de tijdelijke vestigingsplaats Montgomeryplein kon op 16/12/11 door de inspectie nog geen gunstig advies afgeleverd worden wegens het niet voldoen aan de vigerende regelgeving (brandpreventieverslag, keuring elektriciteit, FAVV,...). Zie afzonderlijk verslag Administratie Departement Onderwijs
- Het renovatietraject loopt van 7/11/2011 tot 31/8/2013

Situationele factoren

- Nihil

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Neen

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het bestuur van de instelling beschikt over een dynamisch welzijnsbeleid.

Toelichting:

Nihil

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten gedeeltelijk uit.

Toelichting:

Het overleg gebeurt in het SOC (Speciaal Overleg Comité) waarin de werkgever vertegenwoordigd is door de coördinerende directeur en door de directeur van een naburige school. De vertegenwoordiging van het personeel is onduidelijk. De verslagen zijn voor alle personeelsleden beschikbaar en toegankelijk op het Sharepoint.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert voldoende.

Toelichting:

Nihil

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

Toelichting:

Nihil

3.1.5 *Aankoop- en indienststellingsbeleid*

Interne en externe preventiedienst hebben de wettelijk voorziene inbreng in het aankoop- en indienststellingsbeleid.

Toelichting:

Nihil

3.2 *Veiligheid van de leer- en werkomgeving*

3.2.1 *Bewoonbaarheid*

Gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn en/of er wordt voldoende gevolg gegeven aan klachten.

Toelichting:

Er is momenteel een veiligheidsprobleem doordat de opbergrekken in sommige klassen te hoog gemonteerd zijn. Er dient nagegaan te worden of de draagkracht van de opbergrekken in verhouding staat met de werkelijke belasting ervan.

Grote Hondstraat: alle gebouwen worden momenteel gerenoveerd. De tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid zijn opgenomen in het renovatiedossier.

Grote Hondstraat: niet alle buitendeuren kunnen vlot geopend worden.

Montgomeryplein: een deel van het plafond in de trapzaal is naar beneden gevallen.

Montgomeryplein: de deurpompen van de klaslokalen zijn niet aangepast aan het gebruik door de kleuters waardoor zij de deuren niet kunnen openen.

Montgomeryplein: niet alle buitendeuren kunnen gesloten worden. Op sommige deuren ontbreekt een deurpomp.

Montgomeryplein: de akoestiek van de turnzaal en van de klaslokalen is niet aangepast aan het gebruik ervan.

3.2.2 *Veiligheid van het domein van de instelling*

Op het domein van de instelling is er een direct risico op valgevaar, maar de tekorten zijn tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting:

Grote Hondstraat: alle gebouwen worden momenteel gerenoveerd. De tekorten met betrekking tot direct risico op valgevaar zijn opgenomen in het renovatiedossier.

Montgomeryplein: de trap kan onvoldoende afgeschermd worden (valgevaar kleuters).

3.2.3 *Verkeersveiligheid*

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

Toelichting:

Montgomeryplein: de veiligheid in de omgeving van de schoolpoort kan bevorderd worden door het aanbrengen van een zebrapad (oversteek naar de Vandenpeereboomstraat).

3.2.4 *Brandveiligheid*

De instelling beschikt niet over de wettelijk voorziene verslagen en keuringsattesten in verband met brandveiligheid.

Toelichting:

Grote Hondstraat: alle gebouwen worden momenteel gerenoveerd. De opmaak van het brandpreventieverslag is uitgesteld tot na de renovatiewerken.

Montgomeryplein: er is geen gevolg gegeven aan alle opmerkingen van het brandpreventieverslag.

Montgomeryplein: de obstakelvrije doorgang bedraagt niet overal de minimumbreedte van 60 cm.

3.2.5 *Evacuatie*

De preventieve maatregelen en/of de voorzieningen met betrekking tot een mogelijke evacuatie voldoen niet.

Toelichting:

Grote Hondstraat: alle gebouwen worden momenteel gerenoveerd. De tekorten met betrekking tot een mogelijke evacuatie zijn opgenomen in het renovatiedossier.

3.2.6 *Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften*

De elektrische installaties en/of de liften vertonen tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn, maar maatregelen en/of verbeteracties zijn noodzakelijk.

Toelichting:

Grote Hondstraat: alle gebouwen worden momenteel gerenoveerd. Daarbij wordt rekening gehouden met de fundamentele bemerkingen in de keuringsverslagen. De tekorten met betrekking tot de elektrische installaties zijn opgenomen in het renovatiedossier.

3.2.7 *Veiligheid van toestellen²*

De vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen wordt voldoende nageleefd.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

Toelichting: Nihil

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 *Sanitaire installaties*

De sanitaire installaties en toebehoren zijn niet conform de regelgeving.

Toelichting:

Grote Hondstraat: Alle gebouwen worden momenteel gerenoveerd. De tekorten met betrekking tot de sanitaire installaties zijn opgenomen in het renovatiedossier.

Montgomeryplein: Er zijn te weinig toiletten en/of ze zijn moeilijk bereikbaar voor de kleuters.

3.3.2 *EHBO*

De instelling beschikt over voldoende voorzieningen om EHBO te bieden.

Toelichting:

Nihil

3.3.3 *Rookverbod*

De instelling houdt rekening met het rookverbod, maar enkele aspecten kunnen nog worden geoptimaliseerd.

Toelichting:

Het arbeidsreglement is nog in ontwikkeling, in overleg met de vakorganisaties.

3.3.4 *Voedingsmiddelenhygiëne*

De manier waarop de instelling met de voedingsmiddelenhygiëne omgaat, is tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting:

Montgomeryplein: De instelling beschikt niet over een toelating van het FAVV.

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De organisatie van het welzijnsbeleid.
- De verkeersveiligheid van het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving.
- De vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen.
- De voorzieningen om EHBO te bieden.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- Het schoolbestuur kan de organisatie van het SOC afstemmen op de eisen die aan een CPBW worden gesteld, voornamelijk wat betreft het werkgevers-/werknemersoverleg.
- Montgomeryplein: De deurpompen van de klaslokalen aanpassen aan het gebruik door de kleuters.
- Montgomeryplein: De akoestiek van de lokalen (klaslokalen en turnzaal) aanpassen zodat een aangename werkomgeving ontstaat.
- Montgomeryplein: In verband met het rationeel energieverbruik dienen de (buiten)deuren gerepareerd te worden zodat ze kunnen sluiten.
- Montgomeryplein: De veiligheid in de omgeving van de schoolpoort kan bevorderd worden door het aanbrengen van een zebrapad (oversteek naar Vandenpeereboomstraat).

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Er is momenteel een veiligheidsprobleem doordat de opbergrekken in sommige klassen te hoog gemonteerd zijn. Er dient nagegaan te worden of de draagkracht van de opbergrekken in verhouding staat met de werkelijke belasting ervan.
- Grote Hondstraat: alle gebouwen worden momenteel gerenoveerd. De tekorten, zoals vermeld in dit verslag, zijn opgenomen in het renovatiedossier.
- Grote Hondstraat: de buitendeuren repareren zodat ze vlot openen en sluiten.
- Montgomeryplein: gevolg geven aan alle opmerkingen van het brandpreventieverslag.
- Montgomeryplein: nooduitgangen, evacuatiewegen en uitgangen overal vrij en onmiddellijk bruikbaar maken (kapstokken met jassen en boekentassen belemmeren de doorgang in de gangen).
- Montgomeryplein: de trap kan onvoldoende afgeschermd worden (valgevaar kleuters).
- Montgomeryplein: een toelating van het FAVV aanvragen.

ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig beperkt in de tijd voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Er is momenteel een veiligheidsprobleem doordat de opbergrekken in sommige klassen te hoog gemonteerd zijn. Er dient nagegaan te worden of de draagkracht van de opbergrekken in verhouding staat met de werkelijke belasting ervan.
- Grote Hondstraat: alle gebouwen worden momenteel gerenoveerd. De tekorten, zoals vermeld in dit verslag, zijn opgenomen in het renovatiedossier.
- Grote Hondstraat: de buitendeuren repareren zodat ze vlot openen en sluiten.
- Montgomeryplein: gevolg geven aan alle opmerkingen van het brandpreventieverslag.
- Montgomeryplein: nooduitgangen, evacuatiewegen en uitgangen overal vrij en onmiddellijk bruikbaar maken (kapstokken met jassen en boekentassen belemmeren de doorgang in de gangen).
- Montgomeryplein: de trap kan onvoldoende afgeschermd worden (valgevaar kleuters).
- Montgomeryplein: een toelating van het FAVV aanvragen.

5. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 januari 2015 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijn weg te werken.

Het inspectieteam kan niet inschatten of de tekorten i.v.m. bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne een acuut gevaar betekenen. Het schoolbestuur blijft evenwel verantwoordelijk voor de veiligheid van de kinderen en de teamleden, ook tijdens de renovatiewerken en de periode die nodig is om de tekorten weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Willy De Herdt

Datum: 10/02/2012

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Marc PLICHART