



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Kleuterschool – De Kameleon te Antwerpen

Hoofdstructuur	BaO
Instellingsnummer	6502
Instelling	Gemeentelijke Kleuterschool – De Kameleon
Directeur	Victoire DE GRAVE
Adres	Constant Permekestraat 2 - 2020 ANTWERPEN 2
Telefoon	03-238.42.10
Fax	03-248.70.57
e-mail	kleuter.constant.permekestraat@stad.antwerpen.be
Website/URL	
Bestuur van de instelling	128728 - AGB Stedelijk Onderwijs Antwerpen te ANTWERPEN 1
Adres	Grote Markt 1 - 2000 ANTWERPEN 1
Scholengemeenschap/Consortium	119768 - SG Stedelijk basisonderwijs Antwerpen - te ANTWERPEN 2
Adres	Pestalozzistraat 5 - 2020 ANTWERPEN 2
CLB	114215 - Stedelijk CLB Antwerpen te ANTWERPEN 1
Adres	Lange Gasthuisstraat 24 - 2000 ANTWERPEN 1
Dagen van het doorlichtingsbezoek	19/3/2012, 20/3/2012, 21/3/2012
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	21/03/2012
Datum bespreking verslag met de instelling	4/05/2012
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Guido Aerts
Teamleden	Johan Lamote

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Milieu	6
4. STERKTES EN ZWAKTES	7
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	7
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	7
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	7
5. ADVIES	8
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	8

INLEIDING

Op 19/3/2012, 20/3/2012, 21/3/2012 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- 2 kleuterklassen in de tweede vestigingsplaats gelegen in de Bosschaertsraat in oudere containerklassen.

Situationele factoren

- Sluiting Constant Permekestraat omwille van ernstige schimmelvorming + opstart in de Jan Frans Van de Gaerstraat 11 in moderne containerklassen.
- Heropstart in Constant Permekestraat op 1 september 2013.

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Neen
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het welzijnsbeleid vertoont hiaten die tijdelijk nog aanvaardbaar zijn.

Toelichting: Het ontbreekt aan een duidelijke budgettering in het GPP en het JAP. Vanaf volgend schooljaar worden de scholen van Stad Antwerpen zelf verantwoordelijk voor 'huurdersonderhoud'. Dan zullen de kosten voor onderhoudswerken door de scholen moeten gebudgetteerd worden.

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten gedeeltelijk uit.

Toelichting: Het overleg gebeurt in het SOC (Speciaal Overleg Comité) waarin de werkgever vertegenwoordigd is door de coördinerende directeur en door de directeur van een naburige school. De vertegenwoordiging van het personeel is onduidelijk. De verslagen zijn voor alle personeelsleden beschikbaar en toegankelijk op het Sharepoint.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De toepassing van de regelgeving met betrekking tot de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk vertoont hiaten die tijdelijk nog aanvaardbaar zijn.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting: "De samenwerking tussen de verschillende betrokkenen is nog niet optimaal. Toch zijn er een aantal belangrijke stappen vooruit gezet.

De lerarenwerkgroep veiligheid neemt een aantal initiatieven om de veiligheid binnen de school te bewaken en te optimaliseren. "

3.1.4 Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

Toelichting: Nihil

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

De interne preventiedienst wordt betrokken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid maar er zijn nog hiaten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: Het aankoop- en indienststellingsbeleid zoals de interne dienst die uitwerkt, is nog niet geïmplementeerd in de praktijk.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

De infrastructurele voorzieningen voldoen aan de comfort- en/of veiligheidseisen en er wordt gevolg gegeven aan klachten.

Toelichting: Nihil

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling zijn geen waarneembare risico's op valgevaar.

Toelichting: Nihil

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

Toelichting: Nihil

3.2.4 Brandveiligheid

De vigerende reglementering met betrekking tot de brandveiligheid van de instelling wordt nageleefd.

Toelichting: Nihil

3.2.5 Evacuatie

De instelling organiseert en evalueert evacuatieoefeningen conform de regelgeving.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

De elektrische installaties en/of de liften vertonen tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn, maar maatregelen en/of verbeteracties zijn noodzakelijk.

Toelichting: "Het keuringsverslag (2010) van de vestigingsplaats 'De Bosschaertstraat' vermeldt inbreuken die tijdelijk aanvaardbaar zijn. Volgens het controleorganisme kan de installatie in dienst blijven indien 'zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen worden genomen...'. Er lijkt geen onmiddellijk gevaar op elektrocutie.

Tegen 29.06.2013 dient de elektrische installatie onderworpen te worden aan een eerste controle conform het KB van 02.06.2008.

Een algemeen aandachtspunt is het gebruik van verdeeldozen vooral in de Bosschaertstraat."

3.2.7 *Veiligheid van toestellen*²

De vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen wordt voldoende nageleefd.

Toelichting: Nihil

3.3 Milieu

3.3.1 *Omgaan met gevaarlijke producten*

De omgang met gevaarlijke producten voldoet.

Toelichting: Nihil

3.3.2 *Zwembaden*

Niet van toepassing

Toelichting: Nihil

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De school is tijdelijk ondergebracht in containerklassen van hoge kwaliteit.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- Er is nog geen voldoende samenhangend beleid voor het betrekken van het personeel, de samenwerking tussen de verschillende betrokkenen, het aankoop- en indienststellingsbeleid en de schoolspecifieke budgettering.
- De keuring van de elektrische installatie van de vestigingsplaats 'De Bosschaertstraat' geeft inbreuken die tijdelijk aanvaardbaar zijn. De school maakt best zo snel mogelijk een risicoanalyse op en zorgt dat de schema's bij de borden beschikbaar zijn.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

Nihil

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Nihil

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Guido Aerts

Datum:

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Victoire DE GRAVE