



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de Gemeentelijke Basisschool - Polderstadschool te Antwerpen

Hoofdstructuur	BaO
Instellingsnummer	11114
Instelling	Gemeentelijke Basisschool - Polderstadschool
Directeur	Ann VAN NECK
Adres	Veerdamlaan 15 - 2660 HOBOKEN
Telefoon	03-820.18.20
Fax	03-820.18.21
e-mail	basis.veerdamlaan@so.antwerpen.be
Website/URL	www.polderstadschool.be
Bestuur van de instelling	128728 - AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen te ANTWERPEN 1
Adres	Lange Gasthuisstraat 15 - 2000 ANTWERPEN 1
Scholengemeenschap/Consortium	119768 - SG Stedelijk basisonderwijs Antwerpen - te ANTWERPEN 2
Adres	Pestalozzistraat 5 - 2020 ANTWERPEN 2
CLB	114215 - Stedelijk CLB Antwerpen te ANTWERPEN 1
Adres	Lange Gasthuisstraat 24 - 2000 ANTWERPEN 1
Dagen van het doorlichtingsbezoek	04/06/2012, 05/06/2012, 07/06/2012, 8/06/2012
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	8/06/2012
Datum bespreking verslag met de instelling	22/06/2012
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Frans De Bie
Teamleden	Hilde Reyniers

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	7
4. STERKTES EN ZWAKTES	8
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	8
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	8
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	8
5. ADVIES	9
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	9

INLEIDING

Op 04/06/2012, 05/06/2012, 07/06/2012 en 8/06/2012 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- Lokalenood in vestigingsplaats 1.
- Ingesloten ligging en weinig mogelijkheden voor uitbreiding in vestigingsplaats 2

Situationele factoren

nihil

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Neen

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het bestuur van de instelling beschikt over een dynamisch welzijnsbeleid.

Toelichting: Nihil

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten gedeeltelijk uit.

Toelichting:

Het overleg gebeurt in het SOC (Speciaal Overleg Comité) waarin de werkgever vertegenwoordigd is door de coördinerende directeur en door de directeur van een naburige school. De vertegenwoordiging van het personeel is onduidelijk. De verslagen zijn voor alle personeelsleden beschikbaar en toegankelijk op het Sharepoint.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert voldoende.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting: Nihil

3.1.4 Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

Toelichting: Nihil

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

Interne en externe preventiedienst hebben de wettelijk voorziene inbreng in het aankoop- en indienststellingsbeleid.

Toelichting: Nihil

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Enkele gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting:

In vestigingsplaats Veerdamlaan:

Boven de inkomdeur van K2A laat de verf los door waterinsijpeling.

De kopieermachine staat in een ruimte waar personeelsleden eten. De school dient erover te waken dat het toestel tijdens de maaltijd niet functioneert.

In vestigingsplaats Nello:

In de gemeenschappelijke klas op de eerste verdieping is het plafond beschadigd door insijpelend water. De bezetting komt los.

De kopieermachine staat in een ruimte waar personeelsleden eten. De school dient erover te waken dat het toestel tijdens de maaltijd niet functioneert.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling is er een direct risico op valgevaar, maar de tekorten zijn tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting:

In vestigingsplaats Veerdamlaan:

Op verschillende plaatsen kan de school niet garanderen dat glas op lage hoogte veiligheidsglas is.

Sommige kapstokken zijn onvoldoende afgeschermd.

In vestigingsplaats Nello:

De hoogte van de trapleuning is niet afgestemd op de kleuters.

Enkele hoge kasten, kapstokken, rekken, scheidingschermen dienen voldoende stabiel verankerd te worden.

Op enkele plaatsen steken rechthoekige haken uit op kindhoogte. Deze worden beter vervangen door afgeronde haken of verwijderd.

Het is niet zeker of het (dubbel) glas van de aanpalende bibliotheek veiligheidsglas is.

De deur in de trapzaal bevat een raam op kindhoogte waarvan niet duidelijk is of het veiligheidsglas is.

De randen van de roosters rond de bomen steken boven de speelplaats en vormen een risico.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

Toelichting: Nihil

3.2.4 Brandveiligheid

Er werd nog geen gevolg gegeven aan enkele opmerkingen van het brandpreventieverslag.

Toelichting:

In vestigingsplaats Veerdamlaan:

Verslag brandveiligheid dd. 21 mei 2012 bevat heel wat opmerkingen. Deze zijn opgenomen in het globaal preventieplan en het jaaractieplan.

Bij de rondgang stelde de inspectie vast dat de brandwerende deur op de verdieping ernstig door water is aangetast en bol staat. Het is niet duidelijk hoe groot haar brandwerende kracht nog is.

In vestigingsplaats Nello:

Verslag brandveiligheid dd. 21 febr 2011 bevat heel wat opmerkingen.

Deze zijn opgenomen in het globaal preventieplan en het jaaractieplan.

Verslag controle brandalarminstallatie dd. 24/2/2011: sterker signaal is nodig.

Bij de rondgang stelde de inspectie vast dat er een televisie staat met beeldbuis. Deze kan bij implosie brand veroorzaken.

3.2.5 Evacuatie

Uit het evaluatieverslag van de evacuatieoefeningen of uit het evacuatiescenario blijken nog enkele onvolkomenheden.

Toelichting:

De noodzakelijke pictogrammen zijn niet overal aangebracht volgens de voorschriften.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

De elektrische installaties en/of de liften vertonen tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn, maar maatregelen en/of verbeteracties zijn noodzakelijk.

Toelichting:

In vestigingsplaats Veerdamlaan:

Het verslag van de controle laagspanning dd. 13 november 2011 vertoont een aantal inbreuken en opmerkingen die ook al voorkwamen in het verslag van 2006. Dit dossier werd door de school doorgegeven aan de Dienst Patrimoniumbeheer.

In vestigingsplaats Nello:

Het verslag van de controle laagspanning dd. 8 maart 2012 vertoont een aantal inbreuken en opmerkingen. Dit dossier werd door de school doorgegeven aan de Dienst Patrimoniumbeheer.

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

De vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen wordt voldoende nageleefd.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

Toelichting: Nihil

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

De sanitaire installaties en toebehoren kunnen geoptimaliseerd worden.

Toelichting:

Het aantal toiletten kan geoptimaliseerd worden.

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt over de voorzieningen om EHBO te bieden, maar enkele aspecten kunnen nog worden geoptimaliseerd.

Toelichting:

In vestigingsplaats Nello werd de basisopleiding gevolgd, maar niet de vervolgcursus.

3.3.3 Rookverbod

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

Toelichting: Nihil

3.3.4 Voedingsmiddelenhygiëne

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet aan de vigerende regelgeving.

Toelichting: Nihil

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- Het dagelijkse onderhoud.
- De orde en de structuur.
- De verkeersveiligheid.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- Zie toelichtingen.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

nihil

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies [gunstig](#) voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Nihil

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Frans De Bie

Datum: 08/06/2012

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Ann Van Neck