

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie

Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

**Verslag over de opvolgingsdoorlichting van de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid,
veiligheid en hygiëne van Centrum voor volwassenenonderwijs Qrios Noord te
MAASMECHELEN**

Hoofdstructuur volwassenenonderwijs

Instellingsnummer 131375

Instelling Centrum voor volwassenenonderwijs Qrios Noord

Directeur Laing ISABEL

Adres Rijksweg 357 - 3630 MAASMECHELEN

Telefoon 089-779962

E-mail directie@qrios.be

Website www.qrios.be

Bestuur van de instelling Qrios vzw

Adres Halmstraat 6 3600 Genk

Dagen van het opvolgingsbezoek 10-03-2016, 21-04-2016

Einddatum van het opvolgingsbezoek 21-04-2016

Datum bespreking verslag met de instelling 21-04-2016

Samenstelling inspectieteam

Inspecteur-verslaggever Robert VANDEPUT

Teamleden Marc SMEULDERS, Dirk LAMBRECHTS

INHOUDSTAFEL

INLEIDING.....	3
1 HISTORIEK.....	4
2 ZIJN DE TEKORT(EN) GEREMEDIEERD?	4
3 ADVIES EN REGELING VOOR VERVOLG.....	7

INLEIDING

Dit verslag is het resultaat van de opvolgingsdoorlichting van de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van het centrum door de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap. Het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 geeft haar de opdracht hiertoe.

Als het centrum bij een doorlichting een beperkt gunstig advies kreeg, volgt na de periode, vermeld in het advies, een opvolgingsdoorlichting. Tijdens een opvolgingsdoorlichting gaat de onderwijsinspectie na of de bij de voorgaande doorlichting vastgestelde tekortkomingen voldoende werden geredimeerd.

Het referentiekader dat de onderwijsinspectie gebruikt bij een (opvolgings)doorlichting is opgebouwd rond de componenten context, input, proces en output:

- context: de omgevingskenmerken en de kenmerken van administratieve, materiële, bestuurlijke en juridische aard die het centrum karakteriseren
- input: kenmerken van het personeel en van de leerlingen of cursisten van het centrum
- proces: initiatieven die het centrum neemt om output te realiseren, rekening houdend met haar context en input
- output: de resultaten die het centrum met haar leerlingen of cursisten bereikt.

Meer info over het CIPO-referentiekader vindt u op www.onderwijsinspectie.be.

Tijdens het opvolgingsbezoek verzamelt het inspectieteam bijkomende informatie via observaties, gesprekken en analyse van documenten.

De opvolgingsdoorlichting resulteert in een opvolgingsverslag dat bestaat uit een concluderend gedeelte en een advies.

Het concluderende gedeelte omvat de conclusies van de opvolging.

Het opvolgingsverslag eindigt met een advies dat betrekking heeft op de volledige organisatie. De onderwijsinspectie kan twee adviezen uitbrengen:

- een gunstig advies: het inspectieteam adviseert gunstig over de verdere erkenning van het centrum.
- een ongunstig advies: het inspectieteam adviseert om de procedure tot intrekking van de erkenning van het centrum op te starten.

Bij een ongunstig advies beoordeelt de onderwijsinspectie bovendien of het centrum de vastgestelde tekort(en) zelfstandig kan wegwerken.

Binnen een termijn van dertig kalenderdagen na ontvangst van het definitieve opvolgingsverslag informeert de directeur van het centrum de cursisten over de mogelijkheid tot inzage.

Binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst moet de directeur van het centrum het verslag volledig bespreken tijdens een personeelsvergadering. Het bestuur van het centrum of zijn gemandateerde tekent het verslag voor gezien. Het bestuur stuurt het binnen dertig kalenderdagen na ontvangst terug naar de onderwijsinspectie en maakt eventueel melding van zijn opmerkingen.

Het centrum mag het verslag niet gebruiken voor publicitaire doeleinden.

Meer informatie?

www.onderwijsinspectie.be en www.doorlichtingsverslagen.be

1 HISTORIEK

Het vorige doorlichtingsbezoek van de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne vond plaats van 07-02-2012 tot 29-05-2012 en werd afgesloten met een beperkt gunstig advies.

Vanaf 01-09-2015 moet het centrum kunnen aantonen dat de tekort(en) die aan de basis lagen van dit advies, in voldoende mate werden geremedieerd. Dit verslag beschrijft in welke mate het centrum daarin is geslaagd.

De centra voor volwassenenonderwijs T.I.K.B. Houthalen-Helchteren, de helix Maasmechelen, VLL Genk en Noord-Limburg fuseerden op 01-09-2015 tot één centrum - CVO Qrios Noord - met instellingsnummer 131375. Het vorige doorlichtingsbezoek van de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid en hygiëne vond plaats op 07-02-2012 voor CVO T.I.K.B. Houthalen-Helchteren (instellingsnummer 39421) en op 29-05-2012 voor CVO de helix Maasmechelen (instellingsnummer 48892).

De huidige opvolgingscontroles bewoonbaarheid en hygiëne slaan op de twee verslagen aangezien de beide vestigingsplaatsen nog in gebruik zijn. Vanaf 01-09-2015 moet CVO Qrios Noord kunnen aantonen dat de tekorten op deze vestigingsplaatsen die aan de basis lagen van dit advies, in voldoende mate werden geremedieerd.

2 ZIJN DE TEKORT(EN) GEREMEDIEERD?

Het centrum moest tegen september 2015 in de vestigingsplaats T.I.K.B. Houthalen-Helchteren:

- een jaaractieplan opstellen en de preventieadviseur vervangen;
- valgevaar in blok B voorkomen;
- zorgen voor een degelijke werking van het overlegorgaan;
- werken aan de tekorten in het brandpreventieverslag en zorgen voor geactualiseerde attesten van alle lesplaatsen;
- evacuatieoefeningen organiseren en zorgen voor de nodige pictogrammen;
- acuut elektrocutiegevaar voorkomen;
- zorgen voor een degelijke verzorgingsruimte en EHBO-koffers.

Tijdens de opvolgingsdoorlichting van 10-03-2016 stelt de inspectie in de vestigingsplaats T.I.K.B. Houthalen-Helchteren het volgende vast:

- Het centrum maakt nu een jaarlijks actieplan (JAP). Dat plan is gedeeltelijk voorzien van de nodige functionele informatie. Niet alle vaststellingen van de externe en interne controles worden systematisch gekanaliseerd naar dit plan, het globaal preventieplan (GPP) of de onderhoudsplanning. Daarvoor gebruikt de preventieadviseur (van het T.I.K.B.) afzonderlijke preventienota's. De informatie blijft gefragmenteerd. Een systematische opvolging van de uitvoering is op deze manier niet mogelijk. Het GPP is één geheel met het JAP. Het is statisch opgevat. Het wordt niet jaarlijks aangevuld met een evaluatie die door het overlegorgaan besproken en bekrachtigd wordt. De school heeft geen langetermijnplanning voor het preventiebeleid.

De preventieadviseur (PA) voor CVO Qrios Noord is nu in opleiding en kan rekenen op de bijstand van de PA van het T.I.K.B. Deze laatste heeft hier maar een zeer kleine opdracht (1u.), die niet in verhouding is met de verantwoordelijkheden en de taken. CVO Qrios Noord wil in elke vestigingsplaats lokale contactpersonen opleiden, die als eerstelijns aanspreekpunten voor een realistischer invulling zorgen van het preventiebeleid.

- Het centrum heeft de leuning op de overloop en aan de trappen in blok B in regel gebracht met de richtlijnen. De oplossing is degelijk uitgevoerd en biedt voldoende bescherming. Het valgevaar wordt hierdoor voorkomen.
- Het LOC is het overlegorgaan voor preventiebeleid. Het huishoudelijk reglement vermeldt die verantwoordelijkheden niet. Dit overleg keurt jaarlijks het JAP goed, geeft de directeur aan. In de verslagen van 2015 is het JAP niet aan bod gekomen. In 2016 ook nog niet. Deze vergadering komt niet voldoende samen (2 tot 3 maal per jaar). In 2015 en 2016 is preventiebeleid niet aan bod gekomen op deze vergadering. De andere schooljaren is de inbreng van het orgaan beperkt tot de goedkeuring van het JAP tijdens het tweede trimester van het lopende schooljaar. CVO Qrios Noord heeft de intentie om met een comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) te gaan werken.
- De controle door de brandweer in het T.I.K.B. (02-09-2015) resulteerde in een gunstig verslag. De instelling voldoet daar aan alle voorschriften.

Voor de (tijdelijke) lesplaats in het asielcentrum te Helchteren kan het centrum geen brandpreventieverslag voorleggen, noch enig ander attest. Het centrum heeft geen systematiek ontwikkeld om deze nieuwe lesplaats – zelfs als ze tijdelijk is - op te nemen in haar preventiebeleid. Het bezoek ter plaatse toonde bovendien aan dat de lesplaats niet in regel is met de vereisten voor een goede bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne. Volgens de directie eindigen de lessen daar op 11-03-2016.

Het centrum heeft in haar hoofdvestigingsplaats voor een aantal attesten gezorgd. De gasketels worden nu regelmatig gekeurd en de dichtingsproef voor de gasinstallatie zelfs met een hoge frequentie. Alle controles tonen aan dat deze installaties zonder gebreken functioneren.

De instelling beschikt over een geactualiseerde asbestinventaris en een schriftelijk advies van de interne preventieadviseur en de arbeidsgeneesheer.

Voor de hefbrug in de auto-afdeling besliste de deskundige van de erkende dienst dat deze niet in gebruik mag blijven zonder aanpassingen. Het T.I.K.B.(en bij uitbreiding CVO Qrios Noord) geeft tot op heden geen gevolg aan dit negatief deskundigheidsverslag.

Het heftoestel ('giraf') is nog niet gekeurd, evenals de compressor in dezelfde afdeling en een zelfgemaakt heftoestel voor autocarrosserieën.

De toestellen die door een bevoegd persoon gecontroleerd mogen worden, zijn ook niet opgenomen in een inventaris. Her en der staan nog ladders die nooit gecontroleerd zijn.

Het directieteam is zich tijdens de opvolgingsdoorlichting bewust geworden van de noodzaak aan een doortastender en systematische aansturing van deze keuringen en controles. Zij heeft de duidelijke intentie getoond om, samen met de nieuwe preventieadviseur van CVO Qrios Noord, strikte, transparante en functionele procedures uit te tekenen en rigoureu te hanteren.

- De evacuatieoefeningen in het T.I.K.B. gebeuren nu regelmatig. De directie plant ze minstens jaarlijks en doordacht op verschillende ogenblikken. Achteraf maakt de preventieadviseur een evaluatie in een functioneel verslag.
- De keuring van de elektrische laagspanningsinstallatie is minder dan vijf jaar geleden gebeurd en besluit zonder inbreuken. Tijdens het bezoek aan de leslokalen blijken niet alle verdeelkasten afgesloten te zijn. De directie neemt het werkpunt ter harte en plant de nodige aanpassingen.
- De verzorgingsruimte is er nu wel. Het centrum heeft een risicoanalyse en een advies van de arbeidsgeneesheer in verband met deze inrichting in het T.I.K.B. Deze deskundige besluit zijn analyse met een gunstig advies. Er zijn in het centrum voldoende opgeleide hulpverleners. De directie waakt over de regelmatige bijscholing.

Op het secretariaat en in de praktijklokalen zijn er EHBO-koffers. De preventieadviseur beschikt over een inventaris waarmee hij kan nagaan of de inhoud nog voldoet.

Het centrum moest tegen september 2015 in de vestigingsplaats de helix Maasmechelen:

- gevolg geven aan de brandveiligheidsverslagen en de keuringsverslagen van de elektrische installaties;
- beschikken over geattesteerde hulpverleners en EHBO-voorzieningen die voldoen aan de reglementeringen;
- beschikken over een milieuvergunning.

Tijdens de opvolgingsdoorlichting van 21-04-2016 stelt de inspectie in de vestigingsplaats de helix Maasmechelen (voor de drie lesplaatsen waarvan sprake is in het doorlichtingsverslag dd 29/05/2012, zijnde Rijksweg 357, Looheuvellaan 1 en Kastanjelaan 59, allen in Maasmechelen) het volgende vast:

- Het centrum beschikt voor de drie lesplaatsen die het onderwerp van dit onderzoek waren, over een brandpreventieverslag. Alle verslagen zijn actueel en vermelden geen inbreuken.

Voor de drie lesplaatsen kan het centrum ook een geldig keuringsverslag tonen voor de laagspanningsinstallatie. In de lesplaats Looheuvellaan is er ook een hoogspanningsinstallatie. Daarvoor is de jaarlijkse controle ook uitgevoerd. Geen enkel keuringsverslag vermeldt inbreuken.

- Het centrum heeft nu voldoende geattesteerde hulpverleners. De directie kiest ervoor om de opfriscursus jaarlijks te herhalen ondanks de versoepelde regelgeving hieromtrent. Zij waakt erover dat de hulpverleners maximaal beschikbaar zijn tijdens de lesmomenten op elke lesplaats.

In de lesplaats Rijksweg is er een verzorgingslokaal dat tijdens de rondgang van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk bezocht werd door de arbeidsgeneesheer. Dat lokaal voldoet aan de vereisten.

In de lesplaats Kastanjelaan zorgde het centrum voor advies bij de inrichting van het verzorgingslokaal. De arbeidsgeneesheer heeft het lokaal bezocht en gunstig beoordeeld.

- Het centrum beschikt voor twee van de drie lesplaatsen over een geldige milieuvergunning. Voor de Rijksweg is dit een klasse II vergunning, voor de Looheuvellaan klasse I. Door administratieve vertragingen is het centrum voor de lesplaats Kastanjelaan niet verder geraakt dan de aanvraag, maar het is meer dan waarschijnlijk dat de procedure gauw een geldige vergunning zal opleveren.

De directie is zich bewust van het belang van de systematische zorg voor de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne. Zij zet daarvoor nog bijkomende mankracht in om de structuur verder te ontwikkelen zoals die hoger in dit verslag beschreven staat.

Rekening houdend met de geleverde inspanningen en het getoonde engagement, besluit de onderwijsinspectie met een gunstig advies voor de twee onderzochte vestigingsplaatsen en alle lesplaatsen uit dit onderzoek.

3 ADVIES EN REGELING VOOR VERVOLG

In uitvoering van het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies voor de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de tekort(en) zoals vermeld in dit verslag:

GUNSTIG

- voor de erkenningsvoorwaarde 'bewoonbaarheid en hygiëne'.

Namens het inspectieteam	Voor kennisname namens het bestuur
Robert VANDEPUT de inspecteur-verslaggever	Laing ISABEL de directeur
Datum van verzending aan de directie en het bestuur van het centrum	