

Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Basisschool van het Gemeenschapsonderwijs te Heusden - Destelbergen

Hoofdstructuur	BaO
Instellingsnummer	2782
Instelling	Basisschool van het Gemeenschapsonderwijs
Directeur	Elke DE SMET
Adres	Meersstraat 17 - 9070 DESTELBERGEN
Telefoon	09-230.87.11
Fax	09-230.03.29
e-mail	elke.de.smet@pantarhei.be
Website/URL	www.pantarhei.be
Bestuur van de instelling	114017 - Scholengroep 22 Gent te GENTBRUGGE
Adres	Ooievaarsnest 3 - 9050 GENTBRUGGE
Scholengemeenschap/Consortium	125526 - HORTA te LEDEBERG
Adres	Ooievaarsnest 3 - 9050 LEDEBERG
CLB	114454 - CLB vh GO Gent te GENT
Adres	Voskenslaan 262 - 9000 GENT
Dagen van het doorlichtingsbezoek	26/11/12; 27/11/12; 28/11/12; 29/11/12
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	29/11/2012
Datum bespreking verslag met de instelling	19/12/2012
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Patrick Durieux
Teamleden	Walter Andries

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
4. STERKTES EN ZWAKTES	6
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	6
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	6
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	6
5. ADVIES	7
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	7

INLEIDING

Op 26/11/12; 27/11/12; 28/11/12; 29/11/12 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- De preventie-adviseur heeft een opleiding niveau 1 genoten en werkt voor alle scholen van Scholengroep 22. De directeur fungeert als lokale preventie-adviseur. Samen met de onderhoudswerkman van de school heeft zij een basisopleiding gevolgd.

Situationele factoren

- nihil

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Neen
Milieu	Neen

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het bestuur van de instelling beschikt over een dynamisch welzijnsbeleid.

Toelichting: Nihil

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten voldoende uit.

Toelichting: Nihil

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert voldoende.

Toelichting: Nihil

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

Toelichting: Nihil

3.1.5 *Aankoop- en indienststellingsbeleid*

De interne preventiedienst wordt betrokken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid maar er zijn nog hiaten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting: Er is nog geen aankoop- en indienststellingsprocedure op het niveau van de scholengroep vastgelegd. Daardoor ontbreekt in de school een systematische toepassing van de vigerende voorschriften.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn en/of er wordt voldoende gevolg gegeven aan klachten.

Toelichting: Volgens het controleverslag van de brandweer van 01/05/2012 staat de 'zorgklas' (het blauwe huisje) te dicht bij een ander gebouw. Om daar te kunnen blijven staan moeten drie maatregelen getroffen worden, waarvan er slechts één gerealiseerd is.

De polyvalente zaal wordt gebruikt als overdekte speelplaats en als gymruimte. De verlichting is niet voldoende afgeschermd voor balspelen. De gymruimte is beperkt en er ontbreken sportramen.

De stookplaats is niet gecompartmenteerd van de berging en van de stalling van de zitmaaier. Er ontbreken tegels aan het plafond, waardoor de dakconstructie onbeschermd is.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling dienen nog maatregelen genomen te worden om mogelijk valgevaar te voorkomen.

Toelichting: Tijdens de doorlichting lagen de speelplaatsen vol met rottende bladeren, wat zorgt voor een reëel valgevaar voor kinderen en personeel. Op vraag van de inspectie zijn de bladeren onmiddellijk verwijderd door de onderhoudswerkman. Tijdens elke herfst is blijvende aandacht nodig voor dit fenomeen.

De bevloering van de polyvalente zaal is niet slipvrij.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

Toelichting: Nihil

3.2.4 Brandveiligheid

De instelling beschikt niet over de wettelijk voorziene verslagen en keuringsattesten in verband met brandveiligheid.

Toelichting: Het kleuterblok heeft maar één vluchtweg. Er zijn plannen om te zorgen voor een tweede.

De brandweer vraagt de compartimentering van de keuken of een CO²-blusinstallatie voor het veilig gebruik van de frituurpan.

Het verslag indienstneming van de gasinstallatie is niet voorhanden. Naar verluidt, moet de gasinstallatie eerst nog definitief opgeleverd worden.

3.2.5 Evacuatie

De preventieve maatregelen en/of de voorzieningen met betrekking tot een mogelijke evacuatie voldoen niet.

Toelichting: In de school is het nog geen cultuur om systematisch minstens één evacuatieoefening per schooljaar te organiseren met verslaglegging.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

De elektrische installatie voldoet. Er werd gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

Toelichting: Nihil

3.2.7 *Veiligheid van toestellen*²

De vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen wordt voldoende nageleefd.

Toelichting: Nihil

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- Het naleven van de regelgeving met betrekking tot het basisoverlegcomité.
- De aandacht voor verkeersveiligheid aan de schoolpoort.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- Systematisch aandacht besteden aan het verwijderen van rottende bladeren op de speelplaatsen.
- Zorgen voor een volwaardige en veilige gymruimte.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Op systematische basis jaarlijks minstens één evacuatieoefening organiseren met verslaglegging.
- Een tweede vluchtweg creëren in het kleuterblok.
- Wat het blauwe huisje betreft, zo vlug mogelijk gevolg geven aan alle opmerkingen uit het brandpreventieverslag.
- De aankoop- en indienststellingsprocedure formeel uitwerken.
- Zorgen voor een keuringsverslag van de gasinstallatie.
- Aantonen dat de frituurpan in de keuken veilig gebruikt kan worden.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies **GUNSTIG beperkt in de tijd** voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Op systematische basis jaarlijks minstens één evacuatieoefening organiseren met verslaglegging.
- Een tweede vluchtweg creëren in het kleuterblok.
- Wat het blauwe huisje betreft, zo vlug mogelijk gevolg geven aan alle opmerkingen uit het brandpreventieverslag.
- De aankoop- en indienststellingsprocedure formeel uitwerken.
- Zorgen voor een keuringsverslag van de gasinstallatie.
- Aantonen dat de frituurpan in de keuken veilig gebruikt kan worden.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 december 2015 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever:

Patrick Durieux

Datum van verzending aan de directie en het bestuur van de instelling:

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Elke DE SMET