

Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de Vrije Basisschool te Berlaar

Hoofdstructuur	bao
Instellingsnummer	10173
Instelling	Vrije Basisschool
Directeur	Elly VAN KERCKHOVEN
Adres	Ballaarweg 1 - 2590 BERLAAR
Telefoon	03-422.52.49
Fax	
e-mail	vrijebasisschool.berlaar@skynet.be
Website/URL	www.vrijebasisschoolberlaar.be
Bestuur van de instelling	108621 - VZW Vrije Basisscholen Zusters van Berlaar te BERLAAR
Adres	Markt 13 - 2590 BERLAAR
Scholengemeenschap/Consortium	121483 - Vrije Basisscholen van de zusters van BERLAAR
Adres	Ballaarweg 1 - 2590 BERLAAR
CLB	114777 - Vrij CLB Het Kompas te MECHELEN
Adres	Vijfhoek 1_A - 2800 MECHELEN
Dagen van het doorlichtingsbezoek	13/05/2013, 14/05/2013, 16/05/2013
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	16/05/2013
Datum bespreking verslag met de instelling	18/06/2013
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Lydia Loquet
Teamleden	Luc Cuylaerts

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	5
4. STERKTES EN ZWAKTES	7
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	7
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	7
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	7
5. ADVIES	8
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	8

INLEIDING

Op 13/05/2013, 14/05/2013, 16/05/2013 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- De preventieadviseur is in dienst van de scholengemeenschap sinds september 2012. Hij volgt momenteel een opleiding niveau 2.
- De school huurt de gebouwen van de administratieve vestigingsplaats Ballaarweg van de 'Katholieke Schoolkolonies van Antwerpen'. Het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) staat in voor het onderhoud van deze gebouwen. Het CKG heeft hiervoor een eigen preventieadviseur in dienst.
- In beide vestigingsplaatsen (Ballaarweg en Misstraat) kampt de school met lokalennood. Voor de vestigingsplaats Misstraat is op datum van 17 februari 2003 bij Agion een aanvraag ingediend voor subsidiëring van een turnzaal en een nieuw sanitair blok (dossiernummer: V.A.5951.1.2). In 2007 is een bijkomende aanvraag ingediend voor de bouw van een directielokaal en enkele klaslokalen.
- De school wordt sterk ondersteund door de technische dienst van de Inrichtende Macht.

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Neen
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Neen

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het bestuur van de instelling beschikt over een dynamisch welzijnsbeleid.

Toelichting:

Nihil

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten voldoende uit.

Toelichting:

Nihil

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert gedeeltelijk.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting:

De tijd die structureel wordt voorzien voor de uitoefening van het ambt van preventieadviseur is beperkt en niet afgestemd op de behoeften van de school.

De preventieadviseur heeft een systeem ontwikkeld voor de signalering en uitvoering van de periodieke controles.

3.1.4 Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is gedeeltelijk betrokken bij het welzijnsbeleid.

Toelichting:

De samenwerking met de externe dienst preventie en bescherming op het werk kan worden geoptimaliseerd.

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

De interne preventiedienst wordt voldoende betrokken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid.

Toelichting:

De uitwerking van het aankoop- en indienststellingsbeleid is doorgestart.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

De sanitaire installaties en toebehoren zijn niet conform de regelgeving.

Toelichting:

In de vestigingsplaats Misstraat zijn functioneel te weinig afzonderlijke toiletten voor jongens en meisjes en voor het personeel.

Het sanitair blok van de administratieve vestigingsplaats Ballaarweg voldoet niet aan de comforteisen. De toiletten zijn vies en er hangt een indringende geur. De wandtegels komen los van de muren en vormen een mogelijk risico voor de kinderen.

In de vestigingsplaats Misstraat is er een acuut tekort aan stromend water.

De school beschikt niet over een beheersplan betreffende de preventie van legionella.

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt over de voorzieningen om EHBO te bieden, maar enkele aspecten kunnen nog worden geoptimaliseerd.

Toelichting:

De school beschikt in elke vestigingsplaats over een hulpverlener. Beide hulpverleners zijn geattesteerd. Zij volgen jaarlijks de bijkomende vorming.

In beide vestigingsplaatsen zijn verzorgingskussens aangeschaft voor de verzorging van de kleuters. Er is weinig ligcomfort.

3.3.3 Rookverbod

Het beleid betreffende het rookverbod is geïntegreerd in het algemene beleid van de instelling en wordt concreet gemaakt in de praktijk.

Toelichting:

Nihil

3.3.4 Voedingsmiddelenhygiëne

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet aan de vigerende regelgeving.

Toelichting:

De school beschikt over een registratie van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV).

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De groeiende dynamiek van het veiligheids- en welzijnsbeleid onder impuls van de preventieadviseur van het schoolbestuur en met ondersteuning van de Inrichtende Macht.
- Het systeem voor de signalering en uitvoering van periodieke controles.
- Het beleid betreffende het rookverbod.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- De tijd die structureel wordt voorzien voor de uitoefening van het ambt van preventieadviseur.
- De samenwerking met de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- In beide vestigingsplaatsen zorgen voor functioneel voldoende afzonderlijke toiletten voor jongens en meisjes en voor het personeel. De leerlingentoiletten van de administratieve vestigingsplaats Ballaarweg geschikt maken voor gebruik door kinderen en er de geurhinder wegwerken.
- Opstellen van een beheersplan voor de preventie van legionella.
- Zorgen voor stromend water in of nabij de klaslokalen in de vestigingsplaats Misstraat.

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig beperkt in de tijd voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- In beide vestigingsplaatsen zorgen voor functioneel voldoende afzonderlijke toiletten voor jongens en meisjes en voor het personeel. De leerlingentoiletten van de administratieve vestigingsplaats Ballaarweg geschikt maken voor gebruik door kinderen en er de geurhinder wegwerken.
- Opstellen van een beheersplan voor de preventie van legionella.
- Zorgen voor stromend water in of nabij de klaslokalen in de vestigingsplaats Misstraat.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 16 mei 2016 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Lydia Loquet

Datum van verzending aan de directie en het bestuur van de instelling:

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Het bestuur of zijn gemandateerde