



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool - De Kiem te Ruddervoorde

Hoofdstructuur

Pedagogische eenheid

Instellingsnummer

17111

Instelling

Vrije Basisschool - De Kiem

Directeur

Nicole MARCUS

Adres

Leegtestraat 1 - 8020 RUDDERVOORDE

Telefoon

050-27.88.50

Fax

050-27.88.52

e-mail

directie@vbsruddervoorde.be

Website/URL

www.vbsruddervoorde.be

Bestuur van de instelling

970319 - Vrije Basisscholen Gruuthuse te
OOSTKAMP

Adres

Kortrijksestraat 47_B - 8020 OOSTKAMP

Scholengemeenschap/Consortium

120865 - Gruuthuse te OOSTKAMP

Adres

Kortrijksestraat 47_B - 8020 OOSTKAMP

CLB

115121 - Vrij CLB Torhout te TORHOUT

Adres

Papebrugstraat 8 - 8820 TORHOUT

Datum van het onderzoek: 29/09/2011

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	6
4. STERKTES EN ZWAKTES	7
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	7
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	7
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	7
5. ADVIES	8
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	8

INLEIDING

Op 29/09/2011 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- Een bijzonder grote site.
- Een AGION-dossier in de fase van aanvraag (verkorte procedure) m.b.t. de noodzakelijke elektriciteitswerken.
- Vanaf 1 september 2011 is een coördinerende preventieadviseur aangesteld voor alle basisscholen van de vzw.

Situationele factoren

- Nihil

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSNBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het bestuur van de instelling beschikt over een dynamisch welzijnsbeleid.

Toelichting: Nihil

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten voldoende uit.

Toelichting: Nihil

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert voldoende.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting: Nihil

3.1.4 Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

Toelichting: Nihil

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

De interne preventiedienst wordt betrokken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid maar er zijn nog hiaten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: De betrokkenheid van de preventieadviseur is nog niet uitgeschreven in een procedure. Het is nog geen gewoonte dat de bestelformulieren mee ondertekend worden door de preventieadviseur. Risicoanalyse, veiligheids- en welzijnsvoorwaarden worden nog niet op de bestelaanvraag vermeld. Voor verschillende toestellen ontbreekt een indienststellingsverslag.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Enkele gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: De ergonomie van sommige ICT-opstellingen is niet aangepast aan de gebruikers.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling dienen nog maatregelen genomen te worden om mogelijk valgevaar te voorkomen.

Toelichting: Niet alle speelplaatsen zijn vrij van oneffenheden.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

Toelichting: Nihil

3.2.4 Brandveiligheid

De vigerende reglementering met betrekking tot de brandveiligheid van de instelling wordt nageleefd.

Toelichting: Nihil

3.2.5 Evacuatie

De preventieve maatregelen en/of de voorzieningen met betrekking tot een mogelijke evacuatie voldoen niet.

Toelichting: Niet alle noodzakelijke pictogrammen zijn conform de voorschriften. De school organiseert onvoldoende evacuatieoefeningen.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

De elektrische installatie(s) en de liften voldoen. Er werd gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

Toelichting: Nihil

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

De instructies met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen zijn inhoudelijk niet aangepast aan de omstandigheden en onvoldoende gekend/toegepast door de gebruikers.

Toelichting: De school beschikt nog niet over een uitgeschreven procedure om toestellen buiten gebruik te stellen. De instelling kan nog niet voor alle toestellen geactualiseerde en aangepaste instructiekaarten voorleggen.

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

De sanitaire installaties en toebehoren zijn niet conform de regelgeving, maar de tekorten zijn tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting: De sanitaire installaties beantwoorden niet aan de huidige regelgeving.

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt over voldoende voorzieningen om EHBO te bieden.

Toelichting: Nihil

3.3.3 Rookverbod

De manier waarop de instelling met het rookverbod omgaat, is tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting: Sedert 1 januari 2010 is er één schoolbestuur voor de ganse scholengemeenschap. Het arbeidsreglement wordt momenteel aangepast en geactualiseerd. Het rookbeleid is in het schoolwerkplan en het schoolreglement opgenomen. Het rookverbod is minimaal aangegeven in de gebouwen en op het domein van de instelling.

3.3.4 Voedingsmiddelenhygiëne

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet aan de vigerende regelgeving.

Toelichting: Nihil

3.4 Milieu

3.4.1 Omgaan met gevaarlijke producten

De manier waarop de instelling met gevaarlijke producten omgaat, is niet aanvaardbaar.

Toelichting: Niet alle producten met gevaarlijke eigenschappen zijn voorzien van een genormeerd etiket met de voorgeschreven informatie, opgenomen in de geactualiseerde inventaris van de producten met gevaarlijke eigenschappen en/of reglementair opgeslagen. Het asbestbeheersplan is niet geactualiseerd.

3.4.2 Zwembaden

Niet van toepassing

Toelichting: Nihil

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De inspanning van de lokale preventieadviseur om het welzijnsbeleid uit te werken en op te volgen.
- De initiatieven die het schoolbeleid neemt ter bevordering van het welzijnsbeleid.
- De ruimte waarover leraren en leerlingen kunnen beschikken.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- Het aankoop- en indienststellingsbeleid.
- Het rookverbod opnemen in het arbeidsreglement en dat rookverbod explicieter vermelden op het domein.
- De procedure voor het buiten gebruikstellen van toestellen en de toestellen voorzien van instructiekaarten.
- Het asbestbeheersplan opvolgen en actualiseren.
- De sanitaire installaties aanpassen aan de geldende regelgeving.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Tegen september 2012. De organisatie van jaarlijkse evacuatieoefeningen.
- Tegen september 2012. De etikettering, opslag en inventarisatie van producten met gevaarlijke eigenschappen.

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig beperkt in de tijd voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Tegen september 2012. De organisatie van jaarlijkse evacuatieoefeningen.
- Tegen september 2012. De etikettering, opslag en inventarisatie van producten met gevaarlijke eigenschappen.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 september 2012 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Peter De Clerck

Datum: 29/09/2011

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Nicole MARCUS