



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool te Ardooie

Hoofdstructuur	BaO
Instellingsnummer	20222
Instelling	Gemeentelijke Basisschool
Directeur	Marie-Rose VERGOTE – Luc WERBROUCK
Adres	Hemelstraat 14 - 8850 ARDOOIE
Telefoon	051-74.49.16
Fax	051-74.49.16
e-mail	vergoteroos@hotmail.com
Website/URL	www.gbsardooie.be
Bestuur van de instelling	975706 - Gemeentebestuur van Ardooie te ARDOOIE
Adres	Polenplein 15 - 8850 ARDOOIE
Scholengemeenschap/Consortium	121582 - G-8 te LICHTERVELDE
Adres	Beverenstraat 18 - 8810 LICHTERVELDE
CLB	115113 - Vrij CLB Roeselare te ROESELARE
Adres	Kattenstraat 65 - 8800 ROESELARE
Dagen van het doorlichtingsbezoek	6/12/2011
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	6/12/2011
Datum bespreking verslag met de instelling	6/12/2011
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Katrien De Roo
Teamleden	nihil

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	6
4. STERKTES EN ZWAKTES	7
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	7
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	7
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	7
5. ADVIES	8
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	8

INLEIDING

Op 6/12/2011 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- Er zijn nog bouwwerken in uitvoering (uitbreiding eetzaal).

Situationele factoren

- De gymzaal is in de week volledig bezet - een aantal klassen moeten uitwijken naar een andere sportzaal.

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het welzijnsbeleid vertoont hiaten die tijdelijk nog aanvaardbaar zijn.

Toelichting: De school voerde een risicoanalyse uit. Daar zal het globaal preventieplan en het jaaractieplan op afgestemd worden. Maar die documenten zijn nog niet opgemaakt. Er wordt door het gemeentebestuur daarvoor een externe dienst aangesproken.

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten gedeeltelijk uit.

Toelichting: Het overlegorgaan gaat nog te informeel te werk. Er worden nog geen verslagen opgesteld van de bijeenkomsten.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De toepassing van de regelgeving met betrekking tot de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk vertoont hiaten die tijdelijk nog aanvaardbaar zijn.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting: De lokale preventieadviseur heeft geen passende opleiding gevolgd. Zij is voltijds klastitularis en neemt daarnaast de taak van interne preventieadviseur op zich. Zij krijgt daarvoor geen uren toegewezen.

3.1.4 Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is gedeeltelijk betrokken bij het welzijnsbeleid.

Toelichting: De tussenkomsten van de externe dienst worden niet opgenomen in het globaal preventieplan of jaaractieplan (want deze zijn nog niet opgesteld).

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

De interne preventiedienst wordt betrokken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid maar er zijn nog hiaten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: De preventieadviseurs worden nog onvoldoende betrokken bij bestellingen en de eerste indienststelling van toestellen.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Enkele gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: Er is plaatsgebrek, er zijn te weinig kasten. Daardoor ligt er veel materiaal opgestapeld, waardoor het soms onveilig wordt.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling zijn onaanvaardbare risico's op valgevaar.

Toelichting: In de gymzaal is de vloerbedekking op verschillende plaatsen gescheurd en losgekomen. Dit houdt valgevaar in voor de kinderen. Aan de klachten daarover werd er geen gevolg gegeven.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

Toelichting: Nihil

3.2.4 Brandveiligheid

Er werd nog geen gevolg gegeven aan enkele opmerkingen van het brandpreventieverslag.

Toelichting: Er is een recent brandweerverslag. Er zijn nog geen concrete acties ondernomen om gevolg te geven aan de opmerkingen over o.a. de elektrische installaties.

3.2.5 Evacuatie

Uit het evaluatieverslag van de evacuatieoefeningen of uit het evacuatiescenario blijken nog enkele onvolkomenheden.

Toelichting: Het alarmsignaal is niet overal even goed hoorbaar.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

De elektrische installatie(s) voldoen niet en kunnen een acuut en/of permanent gevaar betekenen voor het personeel en de leerlingen/cursisten.

Toelichting: Aan de opmerkingen in het keuringsverslag van 5 jaar geleden werd er onvoldoende gevolg gegeven. Er is een recent keuringsverslag met dezelfde opmerkingen. Het schoolbestuur onderneemt te weinig concrete acties om de problemen op te lossen.

3.2.7 *Veiligheid van toestellen*²

De vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen wordt voldoende nageleefd.

Toelichting: Nihil

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 *Sanitaire installaties*

De sanitaire installaties en toebehoren kunnen geoptimaliseerd worden.

Toelichting: Er is geurhinder in de sanitaire ruimtes in het oudste gedeelte van de school. De urinoirs en toiletten zijn verouderd en moeilijk te onderhouden.

3.3.2 *EHBO*

De instelling beschikt over de voorzieningen om EHBO te bieden, maar verschillende aspecten kunnen nog worden verbeterd.

Toelichting: De school heeft geen gekwalificeerde hulpverleners (vorming 15 uur en daarna een jaarlijkse bijscholing van 4 uren).

In de EHBO-kastjes zijn er verschillende producten die over datum zijn.

3.3.3 *Rookverbod*

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

Toelichting: Nihil

3.3.4 *Voedingsmiddelenhygiëne*

De manier waarop de instelling met de voedingsmiddelenhygiëne omgaat, is tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting: De school beschikt niet over een toelating van FAVV. Ze onderneemt onmiddellijk de nodige stappen om dit in orde te brengen.

3.4 Milieu

3.4.1 *Omgaan met gevaarlijke producten*

De manier waarop de instelling met gevaarlijke producten omgaat, is niet aanvaardbaar.

Toelichting: De school beschikt over geen asbestinventaris.

3.4.2 *Zwembaden*

Niet van toepassing

Toelichting: Nihil

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De directie, de preventieadviseur (van de gemeente) en de lokale preventieadviseur (van de school zelf) doen inspanningen om het welzijnsbeleid van de school gestalte te geven.
- De school onderneemt acties in het teken van gezondheid , milieubewustzijn en verkeersveiligheid.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- De jaarlijkse evacuatieoefening in het begin van het schooljaar plannen.
- Een renovatie doorvoeren in de sanitaire ruimtes in het oudste deel van de school.
- In de leraarskamer meer elementair comfort voorzien (keukenblok met afwasbak).
- Meer kasten voorzien om al het materiaal ordelijk op te bergen.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Tegen december 2014. Een globaal preventieplan en een jaaractieplan uitwerken die beantwoorden aan de noden van de school.
- Tegen december 2014. Gevolg geven aan de opmerkingen uit het brandweerverslag.
- Tegen december 2014. Gevolg geven aan de opmerkingen uit het keuringsverslag van de elektrische installaties.
- Tegen december 2014. Een asbestinventaris opstellen.
- Tegen december 2014. De vloerbedekking in de gymzaal vernieuwen.

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig beperkt in de tijd voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Tegen december 2014. Een globaal preventieplan en een jaaractieplan uitwerken die beantwoorden aan de noden van de school.
- Tegen december 2014. Gevolg geven aan de opmerkingen uit het brandweerverslag.
- Tegen december 2014. Gevolg geven aan de opmerkingen uit het keuringsverslag van de elektrische installaties.
- Tegen december 2014. Een asbestinventaris opstellen.
- Tegen december 2014. De vloerbedekking in de gymzaal vernieuwen.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 december 2014 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Katrien De Roo

Datum: 6/12/2011

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Marie-Rose VERGOTE