



Vlaams Ministerie  
 van Onderwijs en Vorming

**Onderwijsinspectie**  
 Hendrik Consciencegebouw  
 Koning Albert II-laan 15  
 1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be  
 www.onderwijsinspectie.be

## Verslag over de controle van woonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Ledegem (Rollegem-Kapelle)

Hoofdstructuur	BaO
Pedagogische eenheid	19232 - 19752
Instellingsnummer	19232
Instelling	Vrije Basisschool
Directeur	Christine CLARYSSE
Adres	Rollegemstraat 216 - 8880 ROLLEGEM-KAPELLE
Telefoon	056-50.00.07
Fax	056-50.00.07
e-mail	directie.rollegem@moorsledegem.be
Website/URL	www.moorsledegem.be
Bestuur van de instelling	124719 - VZW VBS Moorsledegem te MOORSLEDE
Adres	Pastorijstraat 2 - 8890 MOORSLEDE
Scholengemeenschap/Consortium	120493 - MOORSLEDEGEM te MOORSLEDE
Adres	Pastorijstraat 2 - 8890 MOORSLEDE
CLB	114751 - Vrij CLB Izegem te IZEGEM
Adres	Meensestraat 171 - 8870 IZEGEM
Dagen van het doorlichtingsbezoek	8/10/2012 - 9/10/2012 - 10/10/2012 - 11/10/2012 - 12/10/2012 - 16/10/2012
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	16/10/2012
Datum bespreking verslag met de instelling	16/11/2012
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Philippe Decruynaere
Teamlid	Marianne Hollants

## **INHOUDSOPGAVE**

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	5
3.1 Organisatie	5
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	6
3.3 Gezondheid en hygiëne	7
3.4 Milieu	7
4. STERKTES EN ZWAKTES	8
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	8
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	8
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	8
5. ADVIES	9
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	9

## INLEIDING

Op 8/10 - 9/10 - 10/10 - 11/10 - 12/10 – 15/10 - 16/10/2012 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres [www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen](http://www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen) of op [www.schooldoorlichting.be](http://www.schooldoorlichting.be).

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

## 1. RELEVANTE KENMERKEN

### Contextuele kenmerken

- Het schoolbestuur heeft in 2001 een dossier ingediend bij AGION voor een grondige verbouwing en nieuwbouw (eetzaal, toiletten, bureel, klassen). De afhandeling van het dossier is voorzien voor het schooljaar 2013-2014.

### Situationele factoren

- Nihil

## 2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

### **3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID**

#### **3.1 Organisatie**

##### *3.1.1 Het bestuur van de instelling*

Het bestuur van de instelling voert geen beleid, toont geen engagement naar praktische organisatie met betrekking tot welzijn en/of voorziet hiervoor geen middelen.

Toelichting: De school voorziet noch in het globaal preventieplan noch in het jaaractieplan financiële middelen om de geplande acties op korte, middellange of lange termijn te realiseren. De voorgelegde documenten getuigen nog niet van een dynamisch welzijnsbeleid. Er zijn nog geen formele kanalen om het personeel te informeren over het welzijnsbeleid. Er is bij alle betrokken partijen een grote bereidheid om de organisatie van het welzijnsbeleid in de nabije toekomst te conformeren aan de vigerende regelgeving.

##### *3.1.2 Comité<sup>1</sup>*

Het comité preventie en bescherming op het werk functioneert niet conform de regelgeving of een ander overlegorgaan neemt de taken van het comité preventie en bescherming op het werk niet op.

Toelichting: Sedert dit schooljaar neemt het overlegcomité scholengemeenschap (OCSG) een groot deel van de taken waar van het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW). De werking van dit nieuwe overlegorgaan is echter nog niet optimaal.

##### *3.1.3 Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De toepassing van de regelgeving met betrekking tot de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk vertoont hiaten die tijdelijk nog aanvaardbaar zijn.

Toelichting: De preventieadviseur doet een jaarlijkse rondgang maar beschikt niet over verslagen van deze rondgang. De preventieadviseur is niet aangesteld door het OCSG maar door de coördinerende directeur. Ongevallen en incidenten worden nog niet systematisch geanalyseerd.

##### *3.1.4 Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is gedeeltelijk betrokken bij het welzijnsbeleid.

Toelichting: De externe dienst preventie en bescherming op het werk neemt de wettelijk voorziene opdrachten voor haar rekening.

##### *3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid*

Er is geen betrokkenheid van de preventieadviseur bij de aankoop van machines, installaties en apparaten; er is geen akkoord van de preventieadviseur; er zijn geen indienststellingsverslagen.

Toelichting: De preventieadviseur is nog niet betrokken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid. Er is echter een grote bereidheid om in de nabije toekomst de betrokkenheid van de preventieadviseur bij het aankoop- en indienststellingsbeleid te optimaliseren.

---

<sup>1</sup> Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ... ) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

## **3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving**

### **3.2.1 Bewoonbaarheid**

Gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn en/of er wordt voldoende gevolg gegeven aan klachten.

Toelichting: In de vestigingsplaats 'Kerkstraat' is (niettegenstaande een recente opruimactie) weinig oog en aandacht voor netheid en orde in de schoolgebouwen en de schoolomgeving. De tussenverdieping in een kleuterklas is qua veiligheid en gebruiksgemak niet aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Enkele lokalen voldoen niet aan de meest elementaire eisen qua comfort en veiligheid (leraarslokaal, computerklas, eetzaal, bureel directie...).

### **3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling**

Op het domein van de instelling zijn onaanvaardbare risico's op valgevaar.

Toelichting: Zoals aangegeven in de periodieke controle van de firma 'Speelokee' (23/06/2011) is er een ernstig vermoeden dat het combinatietoestel op de speelplaats van de vestigingsplaats 'Kerkstraat' niet voldoet aan de veiligheidseisen. Het combinatietoestel op de kleuterspeelplaats (dat in de periode van de doorlichting buiten gebruik is gesteld) vertoont verschillende inbreuken (halsbeknelling, valhoogte...). Het overdekt gedeelte van de speelplaats is onvoldoende ruim. De verbindingsweg tussen de school en de bibliotheek is niet vrij van oneffenheden.

### **3.2.3 Verkeersveiligheid**

De verkeersveiligheid op het domein van de instelling en in de onmiddellijke omgeving kan nog worden geoptimaliseerd.

Toelichting: De toegang tot de instelling is veilig maar er zijn nog enkele verbeterpunten (o.a. de rechtstreekse toegang van de fietsenstalling naar de openbare weg).

### **3.2.4 Brandveiligheid**

Er werd nog geen gevolg gegeven aan enkele opmerkingen van het brandpreventieverslag.

Toelichting: De school kan niet aantonen dat er gevolg werd gegeven aan alle opmerkingen en aanbevelingen uit het brandpreventieverslag dd. 12/10/2009.

### **3.2.5 Evacuatie**

De instelling organiseert en evalueert evacuatieoefeningen conform de regelgeving.

Toelichting: Nihil

### **3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften**

In de keuringsverslagen zijn belangrijke verbeterpunten vermeld met betrekking tot de veiligheid van de elektrische installatie(s) en de liften. Er werd nog geen gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

Toelichting: Er is recent gevolg gegeven aan de meeste opmerkingen uit het keuringsverslag van de elektrische laagspanningsinstallatie.

### **3.2.7 Veiligheid van toestellen<sup>2</sup>**

De vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen wordt voldoende nageleefd.

Toelichting: Nihil

---

<sup>2</sup> Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

### **3.3 Gezondheid en hygiëne**

#### **3.3.1 Sanitaire installaties**

De sanitaire installaties en toebehoren zijn niet conform de regelgeving.

Toelichting: De uitrusting en inrichting van de toiletruimte op de speelplaats is onaanvaardbaar. Aanpassingswerken zijn een absolute must zodat elementaire hygiëne voor de leerlingen gewaarborgd is. De sanitaire installaties voor de personeelsleden zijn niet ingericht conform de regelgeving (o.a. scheiding dames-heren). Zowel voor de leerlingen als voor de personeelsleden zijn er onvoldoende voorzieningen om de handen te wassen.

#### **3.3.2 EHBO**

De instelling beschikt over de voorzieningen om EHBO te bieden, maar verschillende aspecten kunnen nog worden verbeterd.

Toelichting: Er zijn nog geen hulpverleners die over de nodige attesten beschikken maar de school kan aantonen dat alle personeelsleden ingeschreven zijn voor een cursus 'nijverheidshelper'. Deze cursus (gespreid over drie schooljaren) start in oktober 2012. In de vestigingsplaats 'Kerkstraat' is geen verzorgingslokaal of -ruimte. Er is geen register met de interventies in het kader van eerste hulp.

#### **3.3.3 Rookverbod**

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

Toelichting: Nihil

#### **3.3.4 Voedingsmiddelenhygiëne**

De manier waarop de instelling met de voedingsmiddelenhygiëne omgaat, is tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting: De inrichting en uitrusting van de keuken en leerlingenrefter is niet optimaal om een goede voedingsmiddelenhygiëne te verzekeren. De principes van goede hygiëne praktijken worden gedeeltelijk toegepast en kunnen nog geoptimaliseerd worden.

### **3.4 Milieu**

#### **3.4.1 Omgaan met gevaarlijke producten**

De manier waarop de instelling met gevaarlijke producten omgaat, vertoont tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: Er is geen inventaris van de gevaarlijke producten beschikbaar waardoor de school weinig zicht heeft op de instroom van gevaarlijke producten. Het asbestbeheersplan kan nog geoptimaliseerd worden.

#### **3.4.2 Zwembaden**

Niet van toepassing

## **4. STERKTES EN ZWAKTES**

### **4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is**

- De naleving van het rookverbod.
- De organisatie van de evacuatieoefeningen.
- De inzet en de gedrevenheid van de preventieadviseur.

### **4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren**

- De organisatie en de werking van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW).
- De aandacht voor orde en netheid in de vestigingsplaats 'Kerkstraat'.
- De elementaire veiligheid en het comfort in verschillende lokalen.
- De organisatie van de eerste hulp bij ongevallen en de uitrusting van de verzorgingsruimte in de vestigingsplaats 'Kerkstraat'.
- De inrichting en uitrusting van de keuken en de leerlingenrefter.
- De omgang met gevaarlijke producten en de optimalisering van het asbestbeheersplan.
- De verkeersveiligheid (voor de fietsers) aan de schoolpoort.

### **4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren**

- De organisatie van het welzijnsbeleid op niveau van het bestuur van de school en/of scholengemeenschap.
- De betrokkenheid van de preventieadviseur bij het aankoop- en indienststellingsbeleid.
- Het risico op valgevaar (combinatietoestellen) op de kleuterspeelplaats en in de vestigingsplaats 'Kerkstraat'.
- De inrichting en uitrusting van de toiletten op de speelplaats van de vestiging 'Rollegemstraat'

## **5. ADVIES**

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies **gunstig beperkt in de tijd** voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

### **Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:**

- Het risico op valgevaar (combinatietoestellen) op de kleuterspeelplaats en in de vestigingsplaats 'Kerkstraat' tot een minimum herleiden.
- De inrichting en uitrusting van de toiletten op de speelplaats van de vestiging 'Rollegemstraat'.

## **6. REGELING VOOR HET VERVOLG**

Het bestuur van de instelling moet vanaf 16 oktober 2015 kunnen aantonen dat er voldoende geredieerd werd om de tekorten weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Philippe Decruynaere

Datum van verzending aan de directie en het bestuur van de instelling:

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Christine CLARYSSE