



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool - Sint-Jozef te Kalmthout

Hoofdstructuur	BaO
Instellingsnummer	7906
Instelling	Vrije Basisschool - Sint-Jozef
Directeur	Eddy NOUWS
Adres	Heidestatieplein 6 - 2920 KALMTHOUT
Telefoon	03-666.73.93
Fax	03-666.85.14
e-mail	sint-jozef-heide@scarlet.be
Website/URL	
Bestuur van de instelling	963215 - VZW Basisschool Sint-Jozef Heide te KALMTHOUT
Adres	Heidestatieplein 6 - 2920 KALMTHOUT
Scholengemeenschap/Consortium	121715 - Vrije Basisscholen Kalmthout te KALMTHOUT
Adres	Heidestatieplein 6 - 2920 KALMTHOUT
CLB	114785 - Vrij CLB Voor - en Noorderkempen te BRASSCHAAT
Adres	De Zwaan 28 - 2930 BRASSCHAAT

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	6
4. STERKTES EN ZWAKTES	7
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	7
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	7
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	7
5. ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE	8
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	8

INLEIDING

Op 4/04/2011 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- Aanbouw van een nieuwe vleugel voor de kleuters (oplevering 16 augustus 2011).

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het bestuur van de instelling voert geen beleid, toont geen engagement naar praktische organisatie met betrekking tot welzijn en/of voorziet hiervoor geen middelen.

Toelichting: De school beschikt niet over een recent globaal preventieplan en jaaractieplan. Het personeel wordt zeer beperkt op de hoogte gebracht over het welzijnsbeleid.

3.1.2 *Comité¹*

Er is geen comité preventie en bescherming op het werk en in een ander overlegorgaan komen geen punten aan bod met betrekking tot welzijn.

Toelichting: Er is geen comité preventie en bescherming op het werk of een gestructureerd overleg dat de taken overneemt.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst bestaat niet of bestaat enkel op papier.

Toelichting: De preventieadviseur voert niet jaarlijks een onderzoek uit van de werkplaatsen (laatste verslag is van 2008). De preventieadviseur wordt niet betrokken bij het onderzoeken van ongevallen of incidenten. De preventieadviseur beschikt over weinig tijd (halve dag per maand) en volgt momenteel een opleiding (basisvorming). Er zijn geen risicoanalyses uitgevoerd.

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is gedeeltelijk betrokken bij het welzijnsbeleid.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting: Er is sinds 1 januari 2011 een aansluiting bij een nieuwe externe dienst. Het laatste verslag van de vorige externe dienst is van 19 januari 2006. Interventies van de externe dienst zijn niet opgenomen in een beleidsplan en/of jaaractieplan.

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

Er is geen betrokkenheid van de preventieadviseur bij de aankoop van machines, installaties en apparaten; er is geen akkoord van de preventieadviseur; er zijn geen indienststellingsverslagen.

Toelichting: De preventieadviseur wordt niet betrokken bij het aankoopbeleid en er is geen procedure om de preventieadviseur hierbij te betrekken. Men heeft geen indienststellingsverslagen. Het advies van de arbeidsgeneesheer wordt niet gevraagd.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Enkele gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: In de klassen zijn gaskachels geplaatst die soms onvoldoende afgeschermd zijn en een risico vormen tot brandwonden. Tijdelijk is de werking van de school, door de bouwwerken, verstoord en zijn er tijdelijke klaslokalen.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op enkele plaatsen dienen nog maatregelen genomen om de veiligheid in gebouwen en op het domein van de instelling te optimaliseren.

Toelichting: De speelplaats van de Max Temmermanlaan is op enkele plaatsen bij te werken (oneffen oppervlak aan de doelen, podium).

De houten zittingen van het podium zijn beschadigd (vermolmd, rot, liggen los) en zorgen voor een direct gevaar op verwondingen aan de vingers.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

Toelichting: Nihil

3.2.4 Brandveiligheid

Er werd nog geen gevolg gegeven aan enkele opmerkingen van het brandpreventieverslag.

Toelichting: Het brandverslag is van 4 mei 2010 en bevat enkele opmerkingen waar nog geen gevolg is aan gegeven.

De wijze waarop de schermen bij de gasradiatoren worden gebruikt kan tot brandgevaar leiden.

3.2.5 Evacuatie

De preventieve maatregelen en/of de voorzieningen met betrekking tot een mogelijke evacuatie vertonen tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: Het evacuatiescenario is nog onvoldoende uitgewerkt (geen schriftelijke procedure, geen centrale registratie van aanwezigen). Uit de verslagen blijken nog onvolkomenheden.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie

De elektrische installaties en/of de liften vertonen tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn, maar maatregelen en/of verbeteracties zijn noodzakelijk.

Toelichting: Het laatste verslag van de Heidestatieplein dateert van 11/03/1999 zonder inbreuken. Tijdens de rondgang werd het veelvuldig gebruik van tafelcontactdozen vastgesteld.

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

Essentiële veiligheidsinstructies met betrekking tot het gebruik van toestellen zijn meestal niet schriftelijk voorhanden en/of de gangbare beveiliging ontbreekt of is niet functioneel.

Toelichting: Er zijn geen veiligheidsinstructies aanwezig. Tijdens de rondgang zijn een aantal gevaarlijke toestanden vastgesteld (gebroken ladder in de turnzaal, niet afgeschermd gaskachels, beschadigde papiersnijmachine).

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

De sanitaire installaties en toebehoren zijn niet conform de regelgeving, maar de tekorten zijn tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting: De toiletten (mannen/vrouwen) zijn niet gescheiden voor het personeel. Er zijn geen gesloten recipiënten in de damestoiletten. Sommige toiletruimten worden gebruikt voor de opslag van materialen (gevaarlijke producten, knutselmateriaal, grasmachine ...)

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt niet over de voorzieningen om EHBO te bieden.

Toelichting: Er zijn geen hulpverleners in de school en men beschikt niet over een EHBO-lokaal. De preventieadviseur wordt niet betrokken bij de analyse van ongevallen. Tijdens de rondgang werden diverse open EHBO-kasten aangetroffen met vervallen materiaal en zelfs geneesmiddelen.

3.3.3 Rookverbod

De manier waarop de instelling met het rookverbod omgaat, is tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting: De regels voor het rookverbod zijn niet opgenomen in het arbeidsreglement, wel in het schoolreglement.

3.3.4 Voedingsmiddelenhygiëne

Niet van toepassing

Toelichting: Nihil

3.4 Milieu

3.4.1 Omgaan met gevaarlijke producten

De manier waarop de instelling met gevaarlijke producten omgaat, is niet aanvaardbaar.

Toelichting: De instelling heeft geen enkel zicht op de aanwezige gevaarlijke producten. Tijdens de rondgang zijn er op verscheidene plaatsen gevaarlijke producten gevonden die vrij toegankelijk zijn voor de leerlingen.

3.4.2 Zwembaden

Niet van toepassing

Toelichting: Nihil

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

5. ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies voor erkenning en subsidiëring ongunstig.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

In overeenstemming met het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009, inzonderheid het artikel 39§4 3°, wordt geadviseerd om de procedure tot intrekking van de erkenning van de instelling op te starten.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Verhoeven Erik

Datum: 4/04/2011

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Eddy NOUWS

7. ADDENDUM

Het bestuur van de instelling heeft een beroep gedaan op art. 41 §2 van het Kwaliteitsdecreet van 8 mei 2009. Het heeft binnen een termijn van twee maanden na het ontvangen van het ongunstig advies de opschorting van de procedure tot intrekking van de erkenning aangevraagd op basis van een door het bestuur van de instelling uitgewerkt verbeteringsplan.

De Vlaamse regering keurde het ingediende verbeteringsplan goed. De procedure tot intrekking van de erkenning wordt hierdoor opgeschort tot 1 september 2013.