



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool - Sint-Johannaschool te Wommelgem

Hoofdstructuur	BaO
Instellingsnummer	8185
Instelling	Vrije Basisschool - Sint-Johannaschool
Directeur	Mark PAUWELS
Adres	Torenstraat 30 - 2160 WOMMELGEM
Telefoon	03-353.78.28
Fax	03-354.21.75
e-mail	sint.johanna@skynet.be
Website/URL	www.sint-johanna.be
Bestuur van de instelling	105015 - VZW Sint-Johannaschool te WOMMELGEM
Adres	Torenstraat 30 - 2160 WOMMELGEM
Scholengemeenschap/Consortium	119586 - Vrij Basisonderwijs Voorkempen te ZOERSEL
Adres	Handelslei 72 - 2980 ZOERSEL
CLB	114785 - Vrij CLB Voor - en Noorderkempen te BRASSCHAAT
Adres	De Zwaan 28 - 2930 BRASSCHAAT

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	6
4. STERKTES EN ZWAKTES	7
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	7
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	7
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	7
5. ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE	8
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	8

INLEIDING

Op 28/10/2010 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

Situationele factoren

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSNBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het bestuur van de instelling beschikt over een dynamisch welzijnsbeleid.

3.1.2 *Comité¹*

De algemene personeelsvergadering voert de wettelijk voorziene opdrachten voldoende uit.

Toelichting: De algemene personeelsvergadering neemt de taken van het comité waar.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert voldoende.

Toelichting: De preventieadviseur kan de personeelsleden sensibiliseren over hun actieve rol in verband met het risicobeheersingsbeleid.

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

Toelichting: De opmerkingen en aanbevelingen uit het verslag van het bedrijfsbezoek van de bedrijfsgeneeskundige dienst kunnen geïntegreerd worden in het jaaractieplan.

3.1.5 *Aankoop- en indienststellingsbeleid*

De interne preventiedienst wordt betrokken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid maar er zijn nog hiaten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting: De procedure voor het aankoop- en indienststellingsbeleid is in ontwikkeling en moet nog geïmplementeerd worden.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

De infrastructurele voorzieningen voldoen aan de comfort- en/of veiligheidseisen en er wordt gevolg gegeven aan klachten.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op enkele plaatsen voldoet de veiligheid op het domein van de instelling niet, maar de tekorten zijn tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting: De leuningen in de traphallen kunnen valgevaar opleveren.

Sommige hoge rekken zijn niet verankerd.

In sommige lokalen staan elektrische apparaten die daar omwille van veiligheidsredenen niet thuis horen.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het dynamisch risicobeheersingbeleid heeft permanent aandacht voor en onderneemt acties gericht op de verkeersveiligheid op het domein van de instelling en in de onmiddellijke omgeving.

Toelichting: De school tracht in overleg met de gemeente een veilige in- en uitstapplaats voor het busvervoer te organiseren.

3.2.4 Brandveiligheid

De vigerende reglementering met betrekking tot de brandveiligheid van de instelling wordt nageleefd.

3.2.5 Evacuatie

Het evacuatiescenario is voorbeeldig uitgewerkt en geïntegreerd in het algemene beleid van de instelling.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie

De elektrische installatie voldoet. Er werd gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

De vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen wordt voldoende nageleefd.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 *Sanitaire installaties*

De sanitaire installaties en toebehoren zijn niet conform de regelgeving, maar de tekorten zijn tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting: Er is geen gescheiden sanitair voor jongens en meisjes van de lagere afdeling. Er is storende geurhinder en het sanitairgebouw.

Het aantal toiletten is minimaal, maar functioneel voldoende.

3.3.2 *EHBO*

Het beleid in verband met EHBO is geïntegreerd in het algemene beleid van de instelling.

Toelichting: De aandacht die de school schenkt aan EHBO is voorbeeldig.

3.3.3 *Rookverbod*

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

3.3.4 *Voedingsmiddelenhygiëne*

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet aan de vigerende regelgeving.

3.4 Milieu

3.4.1 *Omgaan met gevaarlijke producten*

De omgang met gevaarlijke producten kan geoptimaliseerd worden.

Toelichting: Leerkrachten moeten attent zijn op het bewaren en het gebruiken van licht ontvlambare en bijtende producten in de klas.

3.4.2 *Zwembaden*

Niet van toepassing

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- Het welzijnsbeleid is goed georganiseerd.
- De school leverde een grote inspanning voor het bouwen van een veilige en goed uitgeruste sportinfrastructuur.
- De school levert belangrijke inspanning om de verkeersveiligheid van de schoolomgeving te optimaliseren.
- Het evacuatiescenario is een voorbeeld van goede praktijk.
- De school schenkt veel aandacht aan EHBO.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- De procedure voor het aankoop- en indienststellingsbeleid is in ontwikkeling en moet nog geïmplementeerd worden.
- Er is geen gescheiden sanitair voor jongens en meisjes van de lagere afdeling.
- Leerkrachten kunnen meer verantwoordelijkheid opnemen met betrekking tot hun rol in het risicobeheersingsbeleid.
- De leuning in de traphallen leveren valgevaar op.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

5. ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies voor erkenning en subsidiëring gunstig.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Nihil

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Erik Verhoeven

Datum: 28/10/2010

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Mark PAUWELS