



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Boechout

Hoofdstructuur	BaO
Instellingsnummer	9894
Instelling	Vrije Basisschool
Directeur	Jozef SCHOOFS
Adres	Dorpsplaats 5 - 2531 VREMDE
Telefoon	03-455.22.42
Fax	03-454.53.00
e-mail	jschoofs@dorpsschool.be
Website/URL	www.dorpsschool.be
Bestuur van de instelling	963637 - VZW Gesubs. Vrije Gem. Basisschool te VREMDE
Adres	Dorpsplaats 5 - 2531 VREMDE
Scholengemeenschap/Consortium	119586 - Vrij Basisonderwijs Voorkempen te ZOERSEL
Adres	Handelslei 72 - 2980 ZOERSEL
CLB	114983 - Vrij CLB 2 Antwerpen - Middengebied te MORTSEL
Adres	Edegemsestraat 36 - 2640 MORTSEL

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	6
4. STERKTES EN ZWAKTES	7
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	7
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	7
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	7
5. ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE	8
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	8

INLEIDING

Op 3/12/2010 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- Stijging leerlingenpopulatie voorbij 5 jaar.
- Lokalenood.
- Gedeeld gebruik van schoolinfrastructuur.
- Een deel van de schoolgebouwen dateert van 1901 en is sterk verouderd.

Situationele factoren

- Toekomstgericht denkt de school eraan om het preventiebeleid sterker op scholengemeenschap te bekijken door onder meer het aanstellen van een preventieadviseur.
- Er is een masterplan/bouwdossier ingediend in 2003 bij DIGO met als nummer V.A5867.1.2
- De vernieuwing van de sanitaire installaties van de lagere school start in de loop van het schooljaar 2010-2011.

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het veiligheidsbeleid dient verder uitgewerkt te worden.

Toelichting: Momenteel is het veiligheidsbeleid vooral gecentraliseerd bij de directeur.

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten gedeeltelijk uit.

Toelichting: Tijdens de personeelsvergadering komt het welzijnsbeleid slechts in beperkte mate aan bod.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert gedeeltelijk.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting: De school beschikt enkel over een lokale preventieadviseur. Op het niveau van de scholengemeenschap wordt nagedacht over het voeren van een gezamenlijk preventiebeleid met onder meer de aanstelling van een preventieadviseur. Dit idee is nog niet concreet uitgewerkt.

3.1.4 Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

Interne en externe preventiedienst hebben de wettelijk voorziene inbreng in het aankoop- en indienststellingsbeleid.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn en/of er wordt voldoende gevolg gegeven aan klachten.

Toelichting: De gebouwen die dateren van 1901 voldoen niet aan de hedendaagse comforteisen. In afwachting van de uitvoering van het bouwdoossier blijft het schoolbestuur verantwoordelijk voor bewoonbaarheid/comfort en veiligheid van deze gebouwen.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op enkele plaatsen voldoet de veiligheid op het domein van de instelling niet, maar de tekorten zijn tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting:

- De buitentrap naar de kleuterklassen is niet vrij van slipgevaar.
- Kapstokken zijn niet overal afgekapseld.
- De overdekte speelplaats is niet ruim genoeg. De school voorziet op korte termijn een zeilconstructie.
- Een gebrek aan bergruimte zorgt voor wanorde in een aantal lokalen.
- In de gangen van het oude gebouw ontbreekt verlichtingsarmatuur."

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

3.2.4 Brandveiligheid

De vigerende reglementering met betrekking tot de brandveiligheid van de instelling wordt nageleefd.

3.2.5 Evacuatie

De instelling organiseert en evalueert evacuatieoefeningen conform de regelgeving.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s)

De elektrische installatie voldoet. Er werd gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

Toelichting: Het huidig attest loopt tot 2011. Recent werd een nieuwe keuring uitgevoerd. Het keuringsverslag is nog niet naar de school gestuurd.

3.2.7 *Veiligheid van toestellen²*

De vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen wordt voldoende nageleefd.

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 *Sanitaire installaties*

De sanitaire installaties en toebehoren kunnen geoptimaliseerd worden.

Toelichting: De sanitaire blok van de lagere afdeling wordt vernieuwd tijdens het schooljaar 2010-2011.

3.3.2 *EHBO*

De instelling beschikt over voldoende voorzieningen om EHBO te bieden.

3.3.3 *Rookverbod*

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

3.3.4 *Voedingsmiddelenhygiëne*

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet aan de vigerende regelgeving.

3.4 Milieu

3.4.1 *Omgaan met gevaarlijke producten*

De omgang met gevaarlijke producten voldoet.

3.4.2 *Zwembaden*

Niet van toepassing

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- Het opnemen van opmerkingen uit externe verslagen in het globaal preventieplan en de opvolging ervan.
- De aandacht voor verkeersveiligheid.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- De aandacht voor een gedeelde verantwoordelijkheid met betrekking tot het welzijnsbeleid.
- Het slipvrij maken van de buitentrap naar de kleuterklassen.
- De voortdurende aandacht voor orde in de gangen en lokalen.
- Blijvend zorg dragen voor de minimale hedendaagse comforteisen in afwachting van de uitvoering van het bouwdossier.
- De afkapseling van alle kapstokken.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Nihil

5. ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies voor erkenning en subsidiëring gunstig.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Nihil

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Dirk Lambrechts

Datum: 3/12/2010

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Jozef SCHOOFS