



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool - De Letterboom te Huldenberg

Hoofdstructuur	BaO
Instellingsnummer	12501
Instelling	Gemeentelijke Basisschool - De Letterboom
Directeur	Patricia VANDERWEGEN
Adres	Wilgenpad 1 - 3040 OTTENBURG
Telefoon	016-47.77.08
Fax	016-69.58.77
e-mail	gbsottenburg@skynet.be
Website/URL	www.users.skynet.be/gbsottenburg
Bestuur van de instelling	961268 - Gemeentebestuur van Huldenberg te HULDENBERG
Adres	Gemeenteplein 1 - 3040 HULDENBERG
Scholengemeenschap/Consortium	120733 - HATWEEJO te OVERIJSE
Adres	Heuvelstraat 57 - 3090 OVERIJSE
CLB	114249 - CLB van de VGC Brussel te SINT- AGATHA-BERCHEM
Adres	Technologiestraat 1 - 1082 SINT-AGATHA- BERCHEM

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	7
4. STERKTES EN ZWAKTES	8
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	8
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	8
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	8
5. ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE	9
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	9

INLEIDING

Op 29/04/2011 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- Voor de vestigingsplaats Sint-Agatha-Rode (verouderde infrastructuur) is een dossier bij Agion geopend.
- De school kampt momenteel met lokalennood in beide vestigingsplaatsen. Deze problematiek wordt tijdelijk opgelost door de plaatsing van containerklassen.

Situationele factoren

- Nihil

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het welzijnsbeleid is geïntegreerd in het beleid van de instelling.

Toelichting: Het schoolbestuur onderneemt tal van acties om de betrokkenheid van alle personeelsleden te garanderen en te optimaliseren. De samenwerking met de interne en de externe dienst verloopt voorbeeldig.

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten voldoende uit.

Toelichting: Het overleg gebeurt op het niveau van de gemeente. De verslaggeving en het aantal formele vergaderingen is veeleer beperkt.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert zeer goed en heeft een actieve inbreng in het beleid.

Toelichting: De school doet beroep op de gemeenschappelijke interne dienst van Interleuven.

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting: Nihil

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

Interne en externe preventiedienst hebben de wettelijk voorziene inbreng in het aankoop- en indienststellingsbeleid.

Toelichting: Nihil

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen onaanvaardbare tekorten met betrekking tot bewoonbaarheid en/of veiligheid en/of er wordt onvoldoende gevolg gegeven aan klachten.

Toelichting: "In de vestigingsplaats Sint-Agatha-Rode is de polyvalente zaal niet geschikt voor de lessen lichamelijke opvoeding (gladde vloer, radiatoren met scherpe randen, onvoldoende beschermde verlichtingselementen, onafgeschermd ruiten en diverse meubels vormen obstakels). De vloer in het sanitairblok is op diverse plaatsen versleten. De containerklassen kunnen onvoldoende geklimatiseerd worden bij warm weer. De zolder, die slechts bereikbaar is via een onveilige trap, wordt gebruikt als permanente bergruimte. Door onoordeelkundig en overmatig stapelen van diverse brandbare materialen wordt het risico bij brand verhoogd. In het lokaal voor de tweede kleuterklas vormt het trapje naar een zelf geconstrueerde mezzanine een reëel risico op valgevaar. In dit lokaal is de zonnewering niet bruikbaar door het stapelen van materialen op de vensterbanken. In de gang tussen eerste en tweede leerjaar is schimmelvorming ten gevolge van vochtproblemen. Op diverse plaatsen zijn de TL-lampen niet afgeschermd. De school beschikt hier niet over een overdekte fietsenstalling. In het leraarslokaaltje is een elektrisch fornuis onveilig opgesteld.

In de vestigingsplaats Ottenburg zijn twee lokalen (het lokaal voor zedenleer en het EHBO-lokaal) gesitueerd in de kelderverdieping, de kunstverlichting voldoet doch er is onvoldoende structurele voorziening voor verluchting."

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

De vigerende reglementering met betrekking tot de veiligheid van het domein van de instelling wordt nageleefd.

Toelichting: Nihil

3.2.3 Verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid op het domein van de instelling en in de onmiddellijke omgeving kan nog worden geoptimaliseerd.

Toelichting: Voor de verkeersveiligheid in de vestigingsplaats Sint-Agatha-Rode te optimaliseren wordt momenteel een studie uitgevoerd.

3.2.4 Brandveiligheid

Er zijn tekorten met betrekking tot brandveiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: Tijdens de rondgang werd vastgesteld dat niettegenstaande de herhaalde richtlijnen van het beleid de evacuatiewegen niet overal worden vrijgehouden en één evacuatie deur was, tegen de richtlijnen in, op slot.

3.2.5 Evacuatie

De instelling organiseert en evalueert evacuatieoefeningen conform de regelgeving.

Toelichting: Nihil

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

De elektrische installatie(s) en de liften voldoen. Er werd gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

Toelichting: Nihil

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

De instructies met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen zijn inhoudelijk niet aangepast aan de omstandigheden en onvoldoende gekend/toegepast door de gebruikers.

Toelichting: De school kon geen keuringsverslagen van de sporttoestellen voorleggen. Voor de speeltoestellen worden de veiligheidsprocedures gevolgd. Bij niet alle toestellen zijn de veiligheids-, gebruikers- en onderhoudsinstructies voorhanden. Een snijmachine waarvan de collectieve beveiliging stuk is werd niet buitendienst gesteld.

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

De sanitaire installaties en toebehoren voldoen.

Toelichting: In de sanitaire installaties in Sint-Agatha-Rode is geen structurele scheiding voor beide geslachten. Dit geldt zowel voor het personeel als voor de leerlingen.

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt niet over de voorzieningen om EHBO te bieden.

Toelichting: De school beschikt momenteel niet over een voldoende aantal geattesteerde hulpverleners om permanentie voor EHBO te garanderen. De voorziening in de vestigingsplaats Sint-Agatha-Rode voldoet niet. De interventies worden niet geregistreerd en geanalyseerd. Tijdens de rondgang werd vastgesteld dat in de EHBO-kastjes interventiemiddelen zaten waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken was.

3.3.3 Rookverbod

De instelling houdt rekening met het rookverbod, maar enkele aspecten kunnen nog worden geoptimaliseerd.

Toelichting: Aan een aantal toegangen ontbreekt het pictogram. De school kon niet aantonen dat er is de lessen aandacht besteed wordt aan het rookverbod en aan tabakspreventie.

3.3.4 Voedingsmiddelenhygiëne

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet aan de vigerende regelgeving.

Toelichting: De school verstrekt warme maaltijden via een cateringbedrijf en beschikt over de vereiste toelating en afdoende infrastructuur en uitrusting.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

3.4 Milieu

3.4.1 *Omgaan met gevaarlijke producten*

De omgang met gevaarlijke producten kan geoptimaliseerd worden.

Toelichting: De inventaris van de gevaarlijke producten dient te worden geactualiseerd en beschikbaar te zijn op school. De preventiedienst onderneemt wel de nodige acties om producten met gevaarlijke eigenschappen in te perken en mogelijke risico's te voorkomen. Tijdens de rondgang werd echter vastgesteld dat er nog op enkele plaatsen producten met gevaarlijke eigenschappen niet gestockeerd waren volgens de voorschriften.

3.4.2 *Zwembaden*

Niet van toepassing

Toelichting: Nihil

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De organisatie van het welzijnsbeleid.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- Voor alle toestellen de noodzakelijke keuringen laten uitvoeren en voorzien van de nodige instructies.
- Het permanent vrijhouden van de evacuatiewegen.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Tegen september 2011. De organisatie en de voorzieningen voor het toedienen van EHBO.
- Tegen september 2014. Een aantal aspecten met betrekking tot de veiligheid en de bewoonbaarheid van de leer- en werkomgeving.

5. ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE

- In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies voor erkenning en subsidiëring gunstig beperkt in de tijd voor de volledige school.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Tegen september 2011. De organisatie en de voorzieningen voor het toedienen van EHBO.
- Tegen september 2014. Een aantal aspecten met betrekking tot de veiligheid en de bewoonbaarheid van de leer- en werkomgeving.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 september 2014 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Rik Tanghe

Datum: 29/04/2011

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Patricia Vanderwegen