



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Oostende

Hoofdstructuur	BaO
Pedagogische eenheid	18226 - 18242
Instellingsnummer	18226
Instelling	Vrije Basisschool
Directeur	Micheline DECLERCK
Adres	Lijsterbeslaan 5 - 8400 OOSTENDE
Telefoon	059-70.99.15
Fax	059-80.01.59
e-mail	collegelijsterbeslaan@skynet.be
Website/URL	www.olvo-mariakerke.be
Bestuur van de instelling	966937 - VZW Onze-Lieve-Vrouwecollege Oostende te OOSTENDE
Adres	Vindictivelaan 9 - 8400 OOSTENDE
Scholengemeenschap/Consortium	119388 - De zeemeeuw te OOSTENDE
Adres	Kaaistraat 22 - 8400 OOSTENDE
CLB	115089 - Vrij CLB Oostende - Gistel te OOSTENDE
Adres	Frère-Orbanstraat 145 - 8400 OOSTENDE

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN.....	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	6
4. STERKTES EN ZWAKTES	7
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is.....	7
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	7
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	7
5. ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE	8
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	8

INLEIDING

Op 8/10/2010 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- Er werd een dossier ingediend bij AGION (dossiernummer beschikbaar) voor de renovatie van de platte daken.

Situationele factoren

- Nihil

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het veiligheidsbeleid dient verder uitgewerkt te worden.

Toelichting: Het personeel wordt door het bestuur van de instelling weinig of niet geïnformeerd over het welzijnsbeleid.

3.1.2 *Comité¹*

Er is geen comité preventie en bescherming op het werk en in een ander overlegorgaan komen geen punten aan bod met betrekking tot welzijn.

Toelichting: Items in verband met welzijn komen enkel aan bod in het LOC, de maandelijkse directievergaderingen en de lokale personeelsbijeenkomsten. Personeelsleden zijn niet vertegenwoordigd in een overlegorgaan waarbij het welzijnsbeleid in samenspraak met het schoolbestuur wordt besproken.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert voldoende.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting: De taken van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk worden in onderling overleg en met akkoord van het schoolbestuur verdeeld onder de preventieadviseur en de lokale preventieverantwoordelijke.

3.1.4 Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De externe dienst preventie en bescherming op het werk stelt zich ter beschikking van of wordt betrokken bij projecten die tot doel hebben de competenties op het gebied van risicobeheersing te verhogen bij personeel en leerlingen.

Toelichting: Nihil

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

De interne preventiedienst wordt betrokken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid maar er zijn nog hiaten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: In de praktijk wordt de lokale preventieadviseur betrokken bij het aankoopbeleid van de school. De betrokkenheid van de preventieadviseur is nog niet uitgeschreven in een expliciete procedure.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

De infrastructurele voorzieningen voldoen aan de comfort- en/of veiligheidseisen en er wordt gevolg gegeven aan klachten.

Toelichting: Nihil

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

De vigerende reglementering met betrekking tot de veiligheid van het domein van de instelling wordt nageleefd.

Toelichting: Nihil

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

Toelichting: Nihil

3.2.4 Brandveiligheid

De vigerende reglementering met betrekking tot de brandveiligheid van de instelling wordt nageleefd.

Toelichting: Nihil

3.2.5 Evacuatie

Het evacuatiescenario is voorbeeldig uitgewerkt en geïntegreerd in het algemene beleid van de instelling.

Toelichting: Nihil

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

In de keuringsverslagen zijn belangrijke verbeterpunten vermeld met betrekking tot de veiligheid van de elektrische installatie(s) en de liften. Er werd nog geen gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

Toelichting: Er is geen gevolg gegeven aan alle tekortkomingen vermeld in de keuringsverlagen van het externe controleorganisme. De prioritering van de aanpassingswerken gebeurt op een doordachte wijze.

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

De instructies met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen houden rekening met wijzigende toestanden en met ergonomie; de vorming rond deze materie is geïntegreerd in het beleid van de instelling.

Toelichting: De initiatieven van de preventieadviseur met betrekking tot het optimaliseren van de veiligheid bij het gebruik van toestellen zijn een voorbeeld van goede praktijk.

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

De sanitaire installaties en toebehoren kunnen geoptimaliseerd worden.

Toelichting: Er zijn nominaal onvoldoende meisjestoiletten, maar functioneel zijn er voldoende toiletten beschikbaar.

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt over de voorzieningen om EHBO te bieden, maar enkele aspecten kunnen nog worden geoptimaliseerd.

Toelichting: De inrichting van het EHBO-lokaal kan geoptimaliseerd worden.

3.3.3 Rookverbod

De instelling houdt rekening met het rookverbod, maar enkele aspecten kunnen nog worden geoptimaliseerd.

Toelichting: Het rookverbod is weinig expliciet aangegeven in de gebouwen en op het domein van de school.

3.3.4 Voedingsmiddelenhygiëne

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet aan de vigerende regelgeving.

Toelichting: Nihil

3.4 Milieu

3.4.1 Omgaan met gevaarlijke producten

Het beleid beheerst de stroom van gevaarlijke producten met de betrachting het volume te beperken.

Toelichting: Nihil

3.4.2 Zwembaden

Niet van toepassing

Toelichting: Nihil

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De samenwerking met de externe dienst preventie en bescherming op het werk.
- De voorbeeldige werking van de interne dienst preventie en bescherming op het werk.
- De initiatieven ter bevordering van het welzijnsbeleid die de lokale preventieadviseur neemt.
- Het goed georganiseerde evacuatiebeleid.
- De inspanningen van het schoolteam om een dynamisch welzijnsbeleid na te streven.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- De preventieadviseur explicieter betrekken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid.
- De personeelsleden beter informeren over alle aspecten van het welzijnsbeleid.
- Het rookverbod explicieter visualiseren in de gebouwen en op het domein van de school.
- De inrichting van een EHBO-lokaal optimaliseren.
- Het aantal meisjestoiletten conformeren aan de vigerende regelgeving.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Nihil

5. ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies voor erkenning en subsidiëring gunstig.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Nihil

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Peter De Clerck

Datum: 8/10/2010

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Micheline DECLERCK