



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool te Sint-Laureins

Hoofdstructuur	BaO
Instellingsnummer	25148
Instelling	Gemeentelijke Basisschool
Directeur	Christel Van Speybroeck (waarnemend)
Adres	Leemweg 1 - 9980 SINT-LAUREINS
Telefoon	09-379.90.61
Fax	09-379.75.03
e-mail	directie@regenboogschool.be
Website/URL	www.regenboogschool.be
Bestuur van de instelling	976282 - Gemeentebestuur van Sint-Laureins te SINT-LAUREINS
Adres	Dorpsstraat 91 - 9980 SINT-LAUREINS
Scholengemeenschap/Consortium	121236 - Scholengemeenschap Meetjesland te ADEGEM
Adres	Kruipuit 19_A - 9991 ADEGEM
CLB	115063 - Vrij CLB Het Meetjesland te EEKLO
Adres	Visstraat 14 - 9900 EEKLO

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	5
3.1 Organisatie	5
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	7
4. STERKTES EN ZWAKTES	8
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	8
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	8
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	8
5. ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE	9
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	9

INLEIDING

Op 24/05/2011 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken


- Directeur ad interim sedert september 2010.
- De organisatie van het welzijnsbeleid van de school zit vervat in de gemeentelijke structuur.
- Er is een AGION-dossier voor de verbouwing van vestiging Watervliet (in fase van indiening) en een Gemeentelijk project voor een gedeeltelijk nieuwe school, sanitair, ingang school, klaslokalen, eetzaal...(aanvang werken najaar 2011).
- De interne preventieadviseur volgt momenteel de basisopleiding.

Situationele factoren

- Nihil

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:



3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het welzijnsbeleid vertoont hiaten die tijdelijk nog aanvaardbaar zijn.

Toelichting: De school beschikt nog niet over een ondertekende beleidsverklaring die specifiek is voor de school. De directeur geeft aan dat het gemeentebestuur momenteel werk maakt van een beleidsverklaring voor de school.

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten gedeeltelijk uit.

Toelichting: Het BOC vergadert 3 keer per jaar. Er is nog geen effectieve betrokkenheid van de personeelsleden van de school.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert voldoende.

Toelichting: Nihil

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is gedeeltelijk betrokken bij het welzijnsbeleid.

Toelichting: Niet alle interventies van de externe dienst zijn concreet opgenomen in het beleidsplan en/of het jaaractieplan.

3.1.5 *Aankoop- en indienststellingsbeleid*

Er is geen betrokkenheid van de preventieadviseur bij de aankoop van machines, installaties en apparaten; er is geen akkoord van de preventieadviseur; er zijn geen indienststellingsverslagen.

Toelichting: De bestelformulieren worden nog niet mee ondertekend door de preventieadviseur. Risicoanalyse, veiligheids- en welzijnsvoorwaarden worden nog niet op de bestelaanvragen vermeld. Het indienststellingsbeleid binnen de school bevindt zich in een aanvangsfase.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 *Bewoonbaarheid*

De infrastructurele voorzieningen voldoen aan de comfort- en/of veiligheidseisen en er wordt gevolg gegeven aan klachten.

Toelichting: Nihil

3.2.2 *Veiligheid van het domein van de instelling*

De vigerende reglementering met betrekking tot de veiligheid van het domein van de instelling wordt nageleefd.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting: Nihil

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

Toelichting: Nihil

3.2.4 Brandveiligheid

De instelling beschikt niet over de wettelijk voorziene verslagen en keuringsattesten in verband met brandveiligheid.

Toelichting: De school beschikt niet over de nodige (actuele) keuringsattesten voor de verwarmingsinstallaties op gas.

3.2.5 Evacuatie

Uit het evaluatieverslag van de evacuatieoefeningen of uit het evacuatiescenario blijken nog enkele onvolkomenheden.

Toelichting: Uit het laatste evaluatieverslag van de jaarlijkse evacuatieoefening (oktober 2010) bleken nog onvolkomenheden.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

De elektrische installatie(s) en/of de liften voldoen niet en kunnen een acuut en/of permanent gevaar betekenen voor het personeel en de leerlingen/cursisten.

Toelichting: De keuringsverslagen van de elektrische installaties zijn ouder dan 5 jaar.

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

De instructies met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen zijn inhoudelijk niet aangepast aan de omstandigheden en onvoldoende gekend/toegepast door de gebruikers.

Toelichting: Meerdere toestellen beschikken niet over veiligheidsinstructiekaarten. Er is geen procedure voor het buiten gebruik stellen van toestellen.

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

De sanitaire installaties en toebehoren zijn niet conform de regelgeving, maar de tekorten zijn tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting: De school beschikt niet over een beheersplan ter voorkoming van Legionella.

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt over voldoende voorzieningen om EHBO te bieden.

Toelichting: Nihil

3.3.3 Rookverbod

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

Toelichting: Nihil

3.3.4 Voedingsmiddelenhygiëne

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet nog niet volledig aan de vigerende regelgeving.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

Toelichting: De school beschikt niet meer of nog niet (vestiging Watervliet) over een toelating van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) voor de fabricage en/of in de handel brengen van voedingsmiddelen. De vergunning is vervallen en de school heeft nog geen uitnodiging tot betaling ontvangen voor de schooljaren 2009/2010 en 2010/2011. De school kan aantonen dat ze de nodige stappen om zich in orde te stellen met de geldende regelgeving heeft gezet.

3.4 Milieu

3.4.1 *Omgaan met gevaarlijke producten*

De manier waarop de instelling met gevaarlijke producten omgaat, vertoont tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: Er is geen inventaris aanwezig van de producten met gevaarlijke eigenschappen. Niet alle producten beschikken over het genormeerd etiket met de voorgeschreven informatie.

3.4.2 *Zwembaden*

Niet van toepassing

Toelichting: Nihil

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De algemene bewoonbaarheid.
- De aandacht voor de verkeersveiligheid en de veiligheid op het domein van de instelling.
- De inspanningen van de interne preventieadviseur en de samenwerking met de externe dienst.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- Het optimaliseren van de organisatie van het welzijnsbeleid.
- De veiligheid van de toestellen.
- De omgang met gevaarlijke producten.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Tegen september 2012. Het aankoop- en indienststellingsbeleid.
- Tegen september 2011. Keuringsverslagen verwarmingsinstallaties op gas.
- Tegen september 2011. Keuringsverslagen elektrische installaties.

5. ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies voor erkenning en subsidiëring gunstig beperkt in de tijd.

Voor de hele school.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Tegen september 2012. Het aankoop- en indienststellingsbeleid.
- Tegen september 2011. Keuringsverslagen verwarmingsinstallaties op gas.
- Tegen september 2011. Keuringsverslagen elektrische installaties.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 september 2014 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Geert De Witte

Datum: 24/05/2011

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Christel Van Speybroeck
waarnemend directeur