



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van woonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool - De Zonnetuin te Brugge

Hoofdstructuur	BaO
Pedagogische eenheid	
Instellingsnummer	45898
Instelling	Vrije Basisschool - De Zonnetuin
Directeur	CARLOS DE ROCK
Adres	Beeweg 32 - 8310 SINT-KRUIS
Telefoon	050-35.89.09
Fax	050-37.23.99
e-mail	directie@zonnetuin.be
Website/URL	http://surf.to/zonnetuin
Bestuur van de instelling	966804 - Vr. Basissch. Mariawende St-Kruis- Brugge te SINT-KRUIS
Adres	Beeweg 32 - 8310 SINT-KRUIS
Scholengemeenschap/Consortium	120907 - Vrije Scholen 't Rycke Velt te SINT- KRUIS
Adres	Polderstraat 78 - 8310 SINT-KRUIS
CLB	114736 - Vrij CLB Brugge(n) te BRUGGE
Adres	Sint-Maartensbilk 2 - 8000 BRUGGE

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	5
3.1 Organisatie	5
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	7
4. STERKTES EN ZWAKTES	8
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	8
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	8
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	8
5. ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE	9
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	9

INLEIDING

Op 13/01/2011 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake woonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle woonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- Verschillende bouw- en aanpassingswerken in de voorbije jaren.
- Vernieuwing van de speelplaats van de lagere school is voorzien maar er zijn nog geen concrete plannen.

Situationele factoren

- Nihil

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 Het bestuur van de instelling

Het bestuur van de instelling beschikt over een dynamisch welzijnsbeleid.

Toelichting: Nihil

3.1.2 Comité¹

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten gedeeltelijk uit.

Toelichting: De vergadering van het CPBW is onderdeel van de vergadering van het OCSG (Overlegcomité scholengemeenschap). Uit de verslagen van de vergaderingen blijkt niet dat de leden van dit overlegorgaan expliciet gebruik maken van hun advies- of informatierecht.

3.1.3 Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert voldoende.

Toelichting: Niettegenstaande de preventieadviseur over onvoldoende tijd beschikt, voert hij de opgelegde taken en opdrachten voorbeeldig uit.

3.1.4 Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

Toelichting: Er is een goede samenwerking tussen de externe en de interne dienst preventie en bescherming op het werk.

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

Er is geen betrokkenheid van de preventieadviseur bij de aankoop van machines, installaties en apparaten; er is geen akkoord van de preventieadviseur; er zijn geen indienststellingsverslagen.

Toelichting: De preventieadviseur wordt nog niet betrokken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid. Er is ook nog geen procedure die deze betrokkenheid regelt.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

De infrastructurele voorzieningen voldoen aan de comfort- en/of veiligheidseisen en er wordt gevolg gegeven aan klachten.

Toelichting: Nihil

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op enkele plaatsen dienen nog maatregelen genomen om de veiligheid in gebouwen en op het domein van de instelling te optimaliseren.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting: De speelplaats in V1 (Beeweg) is niet vrij van oneffenheden en onvoldoende ruim voor het aantal kinderen dat er gebruik van maakt.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het dynamisch risicobeheersingbeleid heeft permanent aandacht voor en onderneemt acties gericht op de verkeersveiligheid op het domein van de instelling en in de onmiddellijke omgeving.

Toelichting: De permanente aandacht voor verkeersveiligheid en de acties die hieromtrent worden opgezet en uitgewerkt zijn duidelijke voorbeelden van goede praktijk.

3.2.4 Brandveiligheid

De vigerende reglementering met betrekking tot de brandveiligheid van de instelling wordt nageleefd.

Toelichting: Nihil

3.2.5 Evacuatie

De instelling organiseert en evalueert evacuatieoefeningen conform de regelgeving.

Toelichting: Nihil

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

De elektrische installatie(s) en de liften voldoen. Er werd gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

Toelichting: Nihil

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

De vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen wordt voldoende nageleefd.

Toelichting: Nihil

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

De sanitaire installaties en toebehoren voldoen.

Toelichting: Nihil

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt niet over de voorzieningen om EHBO te bieden.

Toelichting: Er zijn geen hulpverleners die beschikken over het attest van nijverheidshelper. De EHBO-koffers zijn niet altijd zorgvuldig afgesloten en de uitrusting van de EHBO-ruimte kan geoptimaliseerd worden.

3.3.3 Rookverbod

De instelling houdt rekening met het rookverbod, maar enkele aspecten kunnen nog worden geoptimaliseerd.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

Toelichting: In V2 (Raadsherenlaan) is het rookverbod niet duidelijk aangebracht op het domein van de instelling.

3.3.4 Voedingsmiddelenhygiëne

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet nog niet volledig aan de vigerende regelgeving.

Toelichting: Niet alle personeelsleden passen de instructies toe met betrekking tot de hygiëne en de veiligheid (kledij, haarnetjes...).

3.4 Milieu

3.4.1 Omgaan met gevaarlijke producten

De manier waarop de instelling met gevaarlijke producten omgaat, vertoont tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: Er zijn geen veiligheids- en gezondheidskaarten (MSDS-fiches) aanwezig voor de onderhoudsproducten en andere gevaarlijke stoffen. De school beschikt enkel over een ondertekende asbestverklaring.

3.4.2 Zwembaden

Niet van toepassing

Toelichting: Nihil

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De organisatie van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk en de samenwerking met de externe dienst.
- De permanente aandacht voor verkeersveiligheid en de uitgewerkte acties hieromtrent.
- De aandacht voor brandveiligheid en evacuatie.
- De veiligheid van de elektrische installaties.
- De aandacht voor de sanitaire installaties en de hygiënische voorschriften.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- De preventieadviseur betrekken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid.
- De risico's op valgevaar op de speelplaats van V1(Beeweg) tot een minimum herleiden.
- De instructies voor het personeel m.b.t. voedingsmiddelenhygiëne toepassen.
- Het rookverbod explicieter aangeven in V2 (Raadsherenlaan).
- Veiligheids- en gezondheidskaarten (MSDS-fiches) voorzien voor alle gevaarlijke producten (onderhoudsproducten).
- Opleiding (nijverheidshelper) voorzien voor de hulpverleners.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Nihil

5. ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies voor erkenning en subsidiëring gunstig.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Nihil

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Philippe DECRUYNAERE

Datum: 13/01/2011

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Carlos DE ROCK