



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije basisschool - Sint-Jozef 't Zandschooltje te Blankenberge

Hoofdstructuur	BaO
Pedagogische eenheid	
Instellingsnummer	105478
Instelling	Vrije basisschool - Sint-Jozef 't Zandschooltje
Directeur	Fabienne BLONTROCK
Adres	Zuidlaan 70 - 8370 BLANKENBERGE
Telefoon	050-41.35.82
Fax	050-42.92.60
e-mail	fab.blontrock@skynet.be
Website/URL	
Bestuur van de instelling	971391 - VZW Vrij Onderwijs Blankenberge- Wenduine te BLANKENBERGE
Adres	Weststraat 86 - 8370 BLANKENBERGE
Scholengemeenschap/Consortium	120667 - Vrije Basisscholen Blankenberge- Wenduine te BLANKENBERGE
Adres	Weststraat 117 - 8370 BLANKENBERGE
CLB	115071 - Vrij CLB Oostkust te BLANKENBERGE
Adres	Astridlaan 35 - 8370 BLANKENBERGE

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN.....	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	5
3.1 Organisatie	5
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	7
4. STERKTES EN ZWAKTES	8
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is.....	8
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren door ze op te nemen in het jaaractieplan	8
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	8
5. ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE	9
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	9

INLEIDING

Op 21/09/2010 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- Er staan drie bouw dossiers (waaronder het dossier van 't Zandschooltje) op de wachtlijst bij AGION. Samen vormen zij het 'Groot onderwijsplan Vrij Onderwijs Blankenberge'. Daarnaast tekende de school ook in voor de formule (P)DBFM. Het schoolbestuur hoopt de bouw van een nieuwe school op de huidige site te kunnen afronden tegen 2015.
- Er werd op 20 november 2009 een stabiliteitsonderzoek uitgevoerd door de externe preventiedienst Vekmo. Dit onderzoek bracht een aantal tekortkomingen aan het licht die echter niet onmiddellijk de stabiliteit van het gebouw in gevaar brengen.
- In afwachting van de nieuwbouw levert de school voldoende inspanningen om de meest noodzakelijke herstellingswerken uit te voeren.
- Het meest acute probleem met betrekking tot bewoonbaarheid werd opgelost door de ontruiming van de chalets waarin tot 30 juni 2010 een klas was gehuisvest.

Situationele factoren

- Nihil

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 Het bestuur van de instelling

Het veiligheidsbeleid dient verder uitgewerkt te worden.

Toelichting: De school beschikt niet over een gehandtekende beleidsverklaring. Het risicobeheersingsbeleid getuigt nog niet van een preventieve aanpak.

3.1.2 Comité¹

Het comité preventie en bescherming op het werk functioneert niet conform de regelgeving of een ander orgaan neemt de taken van het comité preventie en bescherming op het werk niet op.

Toelichting: Naar aanleiding van een eerdere doorlichting in een andere school van de scholengemeenschap werd vorig schooljaar een comité preventie en bescherming op het werk opgericht. De werking van dit overlegorgaan dient nog geoptimaliseerd te worden.

3.1.3 Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De toepassing van de regelgeving met betrekking tot de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk vertoont hiaten die tijdelijk nog aanvaardbaar zijn.

Toelichting: Er is geen jaaractieplan waarbij preventieve acties, prioriteiten en budgetten zijn opgenomen. De jaarlijkse rondgang met en door de externe controledienst vormt nog niet de basis voor een functioneel jaaractieplan.

3.1.4 Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is gedeeltelijk betrokken bij het welzijnsbeleid.

Toelichting: Nihil

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

De interne preventiedienst wordt betrokken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid maar er zijn nog hiaten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: Voor verschillende toestellen ontbreekt een indienststellingsverslag.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn en/of er wordt voldoende gevolg gegeven aan klachten.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting: In verschillende lokalen zijn er ernstige problemen qua bewoonbaarheid (vochtinsijpeling, verzakking, verluchting...). Voor het meest acute probleem (klassen in de onbewoonbare chalets) werd een aanvaardbare oplossing gevonden.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op enkele plaatsen voldoet de veiligheid op het domein van de instelling niet, maar de tekorten zijn tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting: Op verschillende plaatsen zorgen losliggende tegels (speelplaats, klassen...) voor reëel valgevaar.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

Toelichting: Nihil

3.2.4 Brandveiligheid

Er werd nog geen gevolg gegeven aan enkele opmerkingen van het brandpreventieverslag.

Toelichting: De school beschikt niet over een automatische alarminstallatie en veiligheidsverlichting.

3.2.5 Evacuatie

De preventieve maatregelen en/of de voorzieningen met betrekking tot een mogelijke evacuatie vertonen tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: De school beschikt niet over een automatische alarminstallatie en veiligheidsverlichting.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

De elektrische installatie(s) en/of de liften voldoen niet en kunnen een acuut en/of permanent gevaar betekenen voor het personeel en de leerlingen/cursisten.

Toelichting: Er is een recent (mei 2010) maar ongunstig keuringsverslag van de elektrische laagspanningsinstallatie. De school kan geen concreet actieplan voorleggen om aan de tekorten uit het keuringsverslag te verhelpen.

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

De instructies met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen zijn inhoudelijk niet aangepast aan de omstandigheden en onvoldoende gekend/toegepast door de gebruikers.

Toelichting: De toestellen op de speelplaats voldoen niet aan de betreffende veiligheidsinstructies.

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

De sanitaire installaties en toebehoren zijn niet conform de regelgeving, maar de tekorten zijn tijdelijk aanvaardbaar.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

Toelichting: Er is een wanverhouding tussen kleutertoiletten en toiletten voor lagere schoolkinderen.

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt over de voorzieningen om EHBO te bieden, maar verschillende aspecten kunnen nog worden verbeterd.

Toelichting: De pictogrammen met verwijzing naar EHBO-voorzieningen zijn niet conform de regelgeving. De inrichting van een EHBO-lokaal kan geoptimaliseerd worden.

3.3.3 Rookverbod

De manier waarop de instelling met het rookverbod omgaat, is tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting: Het rookbeleid is niet opgenomen in het arbeidsreglement.

3.3.4 Voedingsmiddelenhygiëne

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet aan de vigerende regelgeving.

Toelichting: Nihil

3.4 Milieu

3.4.1 Omgaan met gevaarlijke producten

De manier waarop de instelling met gevaarlijke producten omgaat, is niet aanvaardbaar.

Toelichting: De school beschikt niet over een asbestinventaris.

3.4.2 Zwembaden

Niet van toepassing

Toelichting: Nihil

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De school komt tegemoet aan de meest acute noden qua bewoonbaarheid (o.a. door de ontruiming van de chalets).
- De verkeersveiligheid in de onmiddellijke schoolomgeving.
- De voedingsmiddelenhygiëne voldoet aan de vigerende regelgeving.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- De werking van het comité preventie en bescherming op het werk optimaliseren.
- Het valgevaar door losliggende tegels tot een minimum herleiden.
- De alarminstallatie optimaliseren.
- Meer evacuatieoefeningen organiseren en evalueren.
- Voldoende functionele kleutertoiletten voorzien.
- Het rookbeleid opnemen in het arbeidsreglement.
- Een functionele EHBO-ruimte inrichten.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Een actieplan voorleggen om aan de tekorten uit het keuringsverslag van de elektrische laagspanningsinstallatie te verhelpen. (tegen september 2011)
- Beschikken over een asbestinventaris. (tegen september 2011)
- De bewoonbaarheid van alle lokalen garanderen door de realisatie van de geplande nieuwbouw. (tegen september 2013)

5. ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies voor erkenning en subsidiëring gunstig beperkt in de tijd.

Voor de volgende structuuronderdelen:

- De hele school
- De hele school
- De hele school

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Een actieplan voorleggen om aan de tekorten uit het keuringsverslag van de elektrische laagspanningsinstallatie te verhelpen. (tegen september 2011)
- Beschikken over een asbestinventaris. (tegen september 2011)
- De woonbaarheid van alle lokalen garanderen door de realisatie van de geplande nieuwbouw. (tegen september 2013)

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 september 2011 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Hierbij moet de instelling de tussentijdse termijnen respecteren m.b.t. de volgende deelaspecten van regelgeving:

- Een actieplan voorleggen om aan de tekorten uit het keuringsverslag van de elektrische laagspanningsinstallatie te verhelpen.
- Beschikken over een asbestinventaris.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Philippe Decruynaere

Datum: 21/09/2010

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur

Fabienne BLONTROCK