

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie

Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

**Verslag over de opvolgingsdoorlichting van de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid,
veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te BORGERHOUT**

Hoofdstructuur basisonderwijs

Instellingsnummer 8052

Instelling Vrije Basisschool

Directeur Hilde Hendrickx

Adres Turnhoutsebaan 79 - 2140 BORGERHOUT

Telefoon 03-236.37.25

Fax 03-236.37.25

E-mail zevensprong@cksa.be

Website <http://7sprong.be/>

Bestuur van de instelling VZW Centr. Kath. Schoolcom. Antwerpen

Adres Otto Veniusstraat 22 - 2000 ANTWERPEN 1

Scholengemeenschap groepering CKSA BaO

Adres Otto Veniusstraat 22 - 2000 ANTWERPEN 1

CLB Vrij CLB De Wissel Antwerpen

Adres Hallershofstraat 7 - 2100 DEURNE

Dagen van het opvolgingsbezoek 01-06-2015

Einddatum van het opvolgingsbezoek 01-06-2015

Datum bespreking verslag met de instelling 18-06-2015

Samenstelling inspectieteam

Inspecteur-verslaggever Lieven DEPRETTERE

Teamleden Katrien DE ROO

INHOUDSTAFEL

INLEIDING	3
1 HISTORIEK	4
2 ZIJN DE TEKORT(EN) GEREMEDIEERD?	4
3 ADVIES EN REGELING VOOR VERVOLG	5

INLEIDING

Dit verslag is het resultaat van de opvolgingsdoorlichting van de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de school door de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap. Het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 geeft haar de opdracht hiertoe.

Als de school bij een doorlichting een beperkt gunstig advies kreeg, volgt na de periode, vermeld in het advies, een opvolgingsdoorlichting. Tijdens een opvolgingsdoorlichting gaat de onderwijsinspectie na of de bij de voorgaande doorlichting vastgestelde tekortkomingen voldoende werden geredimeerd.

Het referentiekader dat de onderwijsinspectie gebruikt bij een (opvolgings)doorlichting is opgebouwd rond de componenten context, input, proces en output:

- context: de omgevingskenmerken en de kenmerken van administratieve, materiële, bestuurlijke en juridische aard die de school karakteriseren
- input: kenmerken van het personeel en van de leerlingen of cursisten van de school
- proces: initiatieven die de school neemt om output te realiseren, rekening houdend met haar context en input
- output: de resultaten die de school met haar leerlingen of cursisten bereikt.

Meer info over het CIPO-referentiekader vindt u op www.onderwijsinspectie.be.

Tijdens het opvolgingsbezoek verzamelt het inspectieteam bijkomende informatie via observaties, gesprekken en analyse van documenten.

De opvolgingsdoorlichting resulteert in een opvolgingsverslag dat bestaat uit een concluderend gedeelte en een advies.

Het concluderende gedeelte omvat de conclusies van de opvolging.

Het opvolgingsverslag eindigt met een advies dat betrekking heeft op de volledige organisatie. De onderwijsinspectie kan twee adviezen uitbrengen:

- een gunstig advies: het inspectieteam adviseert gunstig over de verdere erkenning van de school.
- een ongunstig advies: het inspectieteam adviseert om de procedure tot intrekking van de erkenning van de school op te starten.

Bij een ongunstig advies beoordeelt de onderwijsinspectie bovendien of de school de vastgestelde tekort(en) zelfstandig kan wegwerken.

Binnen een termijn van dertig kalenderdagen na ontvangst van het definitieve opvolgingsverslag informeert de directeur van de school de ouders en leerlingen over de mogelijkheid tot inzage.

Binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst moet de directeur van de school het verslag volledig bespreken tijdens een personeelsvergadering. Het bestuur van de school of zijn gemandateerde tekent het verslag voor gezien. Het bestuur stuurt het binnen dertig kalenderdagen na ontvangst terug naar de onderwijsinspectie en maakt eventueel melding van zijn opmerkingen.

De school mag het verslag niet gebruiken voor publicitaire doeleinden.

Meer informatie?

www.onderwijsinspectie.be en www.doorlichtingsverslagen.be

1 HISTORIEK

Het vorige doorlichtingsbezoek van de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne vond plaats van 09-02-2012 tot 09-02-2012 en werd afgesloten met een beperkt gunstig advies.

Vanaf 01-02-2015 moet de school kunnen aantonen dat de tekort(en) die aan de basis lagen van dit advies, in voldoende mate werden geremedieerd. Dit verslag beschrijft in welke mate de school daarin is geslaagd.

2 ZIJN DE TEKORT(EN) GEREMEDIEERD?

De school diende volgende tekorten weg te werken:

1. de tekorten uit het brandpreventieverslag (de slaappleats van de kleuters, brandhaspels, pictogrammen, het luik van de stookplaats)
2. de tekorten uit het keuringsverslag van de elektrische installatie
3. een asbestinventaris en asbestbeheersplan kunnen voorleggen
4. de stookplaatsen altijd vrijhouden van opslag.

1. De school legt een algemeen brandpreventieverslag (17/04/2012) voor. Het bevestigt de opmerkingen uit het eerdere brandpreventieverslag en vermeldt een aantal nieuwe opmerkingen. Wat de tekorten uit het vorige doorlichtingsverslag aangaat:

- a. De slaappleats voor de kleuters is verplaatst en heeft nu wel twee uitgangen. Tijdens de rondgang van de onderwijsinspectie blijkt dat één van de twee uitgangen – tegen de regels van de interne preventiedienst in – op slot is.
- b. De controle van de brandweerhaspels is niet gebeurd. De school legt een zeer recente prijs offerte voor. De opdracht is nog niet toegewezen.
- c. Er zijn bijkomende pictogrammen aangebracht.
- d. Eén van de stookplaatsen is nog altijd afgesloten door een niet-brandwerend luik. De school heeft nog geen stappen ondernomen om dit luik te laten vervangen. De deur van de andere stookplaats is ook niet-brandwerend.

Het tekort is onvoldoende weggewerkt.

2. De school legt een keuringsverslag (18/06/2013) voor dat verklaart dat de installatie conform de voorschriften is. Het tekort is weggewerkt.

3. Er is een asbestinventaris van 2005 die op basis van vermoeden is opgesteld. Het document is niet voorzien van het schriftelijk advies van en ondertekend door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. Er zijn aanpassingen en werken uitgevoerd waarbij asbest is verwijderd. De school kan geen geactualiseerde asbestinventaris voorleggen. Het tekort is onvoldoende weggewerkt.

4. De school beschikt over twee stookplaatsen. Eén van beide stookplaatsen is niet vrij van opslag. Er staan heel wat materialen opgestapeld en er liggen onder meer kartonnen dozen in de nabijheid van de stookketel. Het tekort is onvoldoende weggewerkt.

Gezien drie van de vier tekorten niet of onvoldoende zijn weggewerkt en het om fundamentele veiligheidsrisico's gaat, geeft de onderwijsinspectie een ongunstig advies.

3 ADVIES EN REGELING VOOR VERVOLG

In uitvoering van het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies voor de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de tekort(en) zoals vermeld in dit verslag:

ONGUNSTIG

- voor de erkenningsvoorwaarde '**bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne**'.

In uitvoering van het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies met betrekking tot het zelfstandig remediëren van tekorten:

de onderwijsinspectie oordeelt dat de instelling de tekorten zelfstandig en zonder externe ondersteuning kan remediëren.

In uitvoering van het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 en meer bepaald het artikel 39 §4 3°, wordt de procedure tot intrekking van de erkenning van de instelling opgestart.

Namens het inspectieteam	Voor kennisname namens het bestuur
Lieven DEPRETTERE de inspecteur-verslaggever	Hilde Hendrickx de directeur
Datum van verzending aan de directie en het bestuur van de school	

4 ADDENDUM

Het bestuur van de instelling heeft een beroep gedaan op art. 41 §2 van het Kwaliteitsdecreet van 8 mei 2009. Het heeft binnen de opgelegde termijn na het ontvangen van het ongunstig advies de opschorting van de procedure tot intrekking van de erkenning aangevraagd op basis van een door het bestuur van de instelling uitgewerkt verbeteringsplan.

Op basis van het ministerieel besluit van 18 mei 2010 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake onderwijs aan de inspecteur-generaal en conform art. 3 en 4 van het besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de criteria ter beoordeling van verbeteringsplannen van 17 januari 2014 keurde de inspecteur-generaal het ingediende verbeteringsplan goed. De procedure tot intrekking van de erkenning wordt hierdoor opgeschort tot en met **30 september 2016**.

Verbeterplan opvolgingsdoorlichting erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne 2014-2015 van Vrije Basisschool te BORGERHOUT

Datum/planning	Actie	Extra info/ betrokken personen	Uitvoering / aanpak	Einde van de werken/ afronding
Ma 1/6/2015	Einde doorlichtingsbezoek	Mail Dhr. Deprettere		
Woe 10/6/2015	Leegmaken van verwarmingskelders	Klusjesman en Directie	Containerpark	12/6/2015
Do 18/6/2015	Verifiëringsgesprek doorlichting	Dhr.L. Deprettere Dhr.G.Van Kerckhoven Dhr.A.Nelemans Directie		18/6/2015
Ma 22/6/2015	Schoolraad inlichten	Directie	Verslag doorlichting	22/6/2015
Di 30/6/2015	Leerkrachtenteam inlichten	Directie	Verslag doorlichting	30/6/2015
Woe 1/7/2015	Brandveiligheid bespreken	Brandhaspels Branddeuren Dhr.A.Nelemans Dhr.Y.Staes Directie		
Di 7/7/2015	OCB komt stalen nemen	Directie	Asbestinventaris wordt opgemaakt	7/7/2015
Woe 8/7/2015	Overleg Firma BGS , Bleyveld 10, Hoegaarden	Brandhaspels plaatsen Dhr.A.Nelemans Directie	Aanvang werken 3/11/2015	Eind december 2015
Ma 24/8/2015	Verwijderen van wasmachine en droogkast uit de slaapklas.	Directie	Elektricien R. Boddaert	24/8/2015
Do 27/8/2015	Leerkrachtenteam inlichten	Directie	Aanpak van het verbeteringsplan verduidelijken	27/8/2015
Vrij 28/8/2015	Asbestverslag OCB	Directie	Asbestinventaris	28/8/2015

	ontvangen via post		doorgestuurd naar schoolbestuur	
Do 3/9/2015	Bespreking verslag asbest	Dhr.A.Nelemans Dhr.Y.Staes Directie	3 firma's worden aangesproken om een offerte op te maken voor de aanpak van de asbest inventaris.	Eind december 2015
Do 10/9/2015	Overleg plaatsing branddeuren	Werkmaat (Peter) Dhr.A.Nelemans Dhr.Y.Staes	Opdracht branddeuren verduidelijken	10/9/2015
Woe 16/9/2015	Opnemen van de maten branddeuren	Branddeuren (stookkelders, opbergruimte) Werkmaat (Peter)	Deuren werden besteld bij de Houthandel Borremans voor een bedrag van €3082,41. Productie duurt 8 weken. De uitvoering zal gebeuren door Werkmaat.	Eind februari 2016
Ma 5/10/2015	Verzenden van asbestverslag naar arbeidsgeneesheer .	Er werden reeds 3 firma's gecontacteerd om een offerte te maken. Zo snel als mogelijk wordt het nodige gedaan .		Eind februari 2016
November '15 - december '15	Opruimen klusruimte : plaatsen van metalen kast voor lakverf en gevaarlijke producten			Eind februari 2016
November '15 – December '15	Slot slaapklas in orde brengen. (deur blijft op dit moment altijd los)			Eind februari 2016



Onderwijsinspectie

t.a.v Dhr.L.Deprettere
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

Antwerpen , 8 november 2015

Betreft : Engagementsverklaring

Het verbeterplan werd besproken op volgende raden :

Ma 22/6/2015	Schoolraad inlichten
Di 30/6/2015	Leerkrachtenteam inlichten
Do 27/8/2015	Leerkrachtenteam inlichten
7/10/2015	Gedelegeerd bestuurder CKSA

Directie "de Zevensprong"

Mevr. H. Hendrickx



Onderwijsinspectie
t.a.v Dhr.L.Deprettere
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

Antwerpen , 8 november 2015

Betreft : Ongunstig advies bij de doorlichting van Vrije Basisschool de Zevensprong , te Borgerhout

Beste inspecteur ,

Bijgevoegd vindt u het verbeterplan van 'de Zevensprong' .

Hierbij verleent het schoolbestuur zijn toestemming om het verbeterplan bij de publicatie van het doorlichtingsverslag te voegen.

Graag wensen we de procedure tot intrekking van erkenning op te schorten tot 30 september 2016.

Gedelegeerd bestuurder

Dhr. G. Van Kerckhoven

Directie "de Zevensprong"

Mevr. H. Hendrickx