



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Zingem

Hoofdstructuur	BaO
Instellingsnummer	24414
Instelling	Vrije Basisschool
Directeur	Mia VAN STEENKISTE
Adres	Kloosterstraat 18_a - 9750 HUISE
Telefoon	09-383.58.23
Fax	09-383.58.23
e-mail	vbshuise@skynet.be
Website/URL	www.gvbhuise.be
Bestuur van de instelling	122457 – vzw Kath. Scholen Huise - Lozer - Ouwegem te KRUISHOUTEM
Adres	Axelwalle 32 - 9700 OUDENAARDE
Scholengemeenschap/Consortium	121269 - Kruizinga te GAVERE
Adres	Kloosterstraat 2 - 9890 GAVERE
CLB	115048 - Vrij CLB Zuid - Oost - Vlaanderen te OUDENAARDE
Adres	Burgschelde 7 - 9700 OUDENAARDE

Datum van het onderzoek: 13/10/2011

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
4. STERKTES EN ZWAKTES	6
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	6
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	6
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	6
5. ADVIES	7
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	7

INLEIDING

Op 13/10/2011 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- De school beschikt over een dossiernummer bij AGIO voor een bouwdoossier dat ingediend werd in 2006.
- De school is opgenomen op de DBFM-wachlijst maar twijfelt nog of een definitieve participatie financieel haalbaar is.

Situationele factoren

- Nihil

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Neen
Milieu	Neen

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het veiligheidsbeleid dient verder uitgewerkt te worden.

Toelichting: De instelling voorziet in het jaaractieplan geen financiële middelen voor de realisatie van de vooropgestelde projecten.

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten voldoende uit.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert voldoende.

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

3.1.5 *Aankoop- en indienststellingsbeleid*

Er is geen betrokkenheid van de preventieadviseur bij de aankoop van machines, installaties en apparaten; er is geen akkoord van de preventieadviseur; er zijn geen indienststellingsverslagen.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting: De preventieadviseur is niet betrokken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen onaanvaardbare tekorten met betrekking tot bewoonbaarheid en/of veiligheid en/of er wordt onvoldoende gevolg gegeven aan klachten.

Toelichting: De school geeft geen gevolg aan de formele klachten in verband met bewoonbaarheid en veiligheid van gebouwen en lokalen. De containerklassen en de klassen die gehuisvest zijn boven de eetzaal voldoen niet aan de bewoonbaarheidsvoorwaarden. Het gemeenschappelijk gebruik van eenzelfde lokaal als eetzaal en gymzaal is nefast voor de veiligheids- en comfortvoorwaarden tijdens de betreffende activiteiten.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling zijn onaanvaardbare risico's op valgevaar.

Toelichting: De bevloering in sommige klassen en gangen is niet slipvrij waardoor op verschillende plaatsen reëel valgevaar is. De trap in het oude kloostergebouw is gevaarlijk. De bevloering op de speelplaats is op verschillende plaatsen niet vrij van oneffenheden.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

3.2.4 Brandveiligheid

De instelling beschikt niet over de wettelijk voorziene verslagen en keuringsattesten in verband met brandveiligheid.

Toelichting: Het brandpreventieverslag dateert uit 2004 en vermeldt verschillende inbreuken.

3.2.5 Evacuatie

Uit het evaluatieverslag van de evacuatieoefeningen of uit het evacuatiescenario blijken nog enkele onvolkomenheden.

Toelichting: Er is geen noodverlichting waardoor de evacuatie(oefeningen) in bepaalde noodsituaties niet optimaal kunnen verlopen.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s)

De elektrische installatie(s) voldoen. Er werd gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

De vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen wordt voldoende nageleefd.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert voldoende.
- Het comité preventie en bescherming op het werk voert de wettelijk voorziene opdrachten voldoende uit.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- Overal noodverlichting voorzien zodat de evacuatie in noodsituaties optimaal kan verlopen.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Tegen september 2012.
 - De preventieadviseur betrekken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid.
 - De containers en de lokalen op de verdieping van het kloostergebouw niet langer aanwenden als klaslokaal.
 - Een brandpreventieverslag voorleggen dat beantwoordt aan de huidige toestand van de schoolgebouwen.
 - Het risico op valgevaar in verschillende klassen en op de speelplaats tot een minimum herleiden.
- Tegen september 2014.
 - De aanpassings- en verfraaiingswerken opnemen in een gefaseerd renovatieplan van de schoolgebouwen

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies **gunstig beperkt in de tijd** voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Tegen september 2012.
 - De preventieadviseur betrekken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid.
 - De containers en de lokalen op de verdieping van het kloostergebouw niet langer aanwenden als klaslokaal.
 - Een brandpreventieverslag voorleggen dat beantwoordt aan de huidige toestand van de schoolgebouwen.
 - Het risico op valgevaar in verschillende klassen en op de speelplaats tot een minimum herleiden.
- Tegen september 2014.
 - De aanpassings- en verfraaiingswerken opnemen in een gefaseerd renovatieplan van de schoolgebouwen

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 oktober 2014 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Yves Van Moorleghem

Datum: 13/10/2011

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Mia VAN STEENKISTE