



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Wachtebeke

Hoofdstructuur	bao
Pedagogische eenheid	
Instellingsnummer	21493
Instelling	Vrije Basisschool
Directeur	Derry JACOB
Adres	Langelede 146 - 9185 WACHTEBEKE
Telefoon	09-345.72.84
Fax	09-345.03.16
e-mail	langeledeschool@skynet.be
Website/URL	www.langeledeschool.be
Bestuur van de instelling	973421 - Katholieke School Wachtebeke te WACHTEBEKE
Adres	Dorp 35 - 9185 WACHTEBEKE
Scholengemeenschap/Consortium	124181 - CEL te LOCHRISTI
Adres	Bosdreef 2_A - 9080 LOCHRISTI
CLB	115014 - Vrij CLB Regio Gent te GENT
Adres	Holstraat 95 - 9000 GENT
Dagen van het doorlichtingsbezoek	17/09/2012; 18/09/2012; 20/09/2012
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	20/09/2012
Datum bespreking verslag met de instelling	28/09/2012
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Marc Boone
Teamleden	Bart De Bie

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	6
4. STERKTES EN ZWAKTES	7
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	7
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	7
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	7
5. ADVIES	8
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	8

INLEIDING

Op 17/09/2012; 18/09/2012; 20/09/2012 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- Lokalen nood, 4 klassen zijn in containers ondergebracht.

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het bestuur van de instelling beschikt over een dynamisch welzijnsbeleid.

Toelichting: Nihil

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten gedeeltelijk uit.

Toelichting: De taakuitvoering van het lokaal overlegcomité dat ook de taken van het welzijnsbeleid behartigt, is voor optimalisering vatbaar. De preventieadviseur wordt hierbij niet betrokken.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De toepassing van de regelgeving met betrekking tot de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk vertoont hiaten die tijdelijk nog aanvaardbaar zijn.

Toelichting: De preventieadviseur is niet betrokken bij onderzoeken na ongevallen of incidenten.

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

Toelichting: Nihil

3.1.5 *Aankoop- en indienststellingsbeleid*

De interne preventiedienst wordt betrokken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid maar er zijn nog hiaten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting: De preventieadviseur wordt nauwelijks betrokken bij de bestelling en/of de aankoop van toestellen. Er zijn geen indienststellingsverslagen, maar de preventieadviseur voorzag wel veiligheidsinstructies.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn en/of er wordt voldoende gevolg gegeven aan klachten.

Toelichting: "In het plafond van de gymzaal zitten tegels los.

Er is geen overdekte speelruimte voor de kleuters. Voor de leerlingen van het lager onderwijs is die beperkt.

De afscherming van de zandbakken en het vervangen van het zand kunnen geoptimaliseerd worden.

Er zijn geen kleedkamers bij de gymzaal."

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling is er een direct risico op valgevaar, maar de tekorten zijn tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting: Twee trappen die naar de klaslokalen in de boveste containers leiden, zijn gevaarlijk.

3.2.3 Verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid op het domein van de instelling en in de onmiddellijke omgeving is tijdelijk aanvaardbaar maar maatregelen en/of verbeteracties zijn noodzakelijk.

Toelichting: De zichtbaarheid van het zebrapad bij de ingang van de school vermindert. Er is geen accentverlichting.

3.2.4 Brandveiligheid

Er werd nog geen gevolg gegeven aan enkele opmerkingen van het brandpreventieverslag.

Toelichting: "Het brandpreventieverslag van 2 juni 2012 is gunstig voor 12 maanden. De verplichte werkpunten staan nog niet in het globaal plan.

Verschillende blusapparaten zijn onoordeelkundig geplaatst.

In de stookplaats bevinden zich brandbare producten."

3.2.5 Evacuatie

De instelling organiseert en evalueert evacuatieoefeningen conform de regelgeving.

Toelichting: Nihil

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

De elektrische installaties en/of de liften vertonen tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn, maar maatregelen en/of verbeteracties zijn noodzakelijk.

Toelichting: Er is geen recent keuringsverslag voor de elektrische installatie. De instelling legde tijdens de doorlichting wel een aanvraag voor keuring voor.

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

De vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen wordt voldoende nageleefd.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

Toelichting: Nihil

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 *Sanitaire installaties*

De sanitaire installaties en toebehoren zijn niet conform de regelgeving, maar de tekorten zijn tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting: Het aantal toiletten is ontoereikend. Jongens- en meisjestoiletten zijn niet gescheiden.

3.3.2 *EHBO*

De instelling beschikt over de voorzieningen om EHBO te bieden, maar verschillende aspecten kunnen nog worden verbeterd.

Toelichting: De instelling heeft geen hulpverleners met de nodige attesten.

3.3.3 *Rookverbod*

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

Toelichting: Nihil

3.3.4 *Voedingsmiddelenhygiëne*

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet aan de vigerende regelgeving.

Toelichting: Nihil

3.4 Milieu

3.4.1 *Omgaan met gevaarlijke producten*

De manier waarop de instelling met gevaarlijke producten omgaat, vertoont tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: De school beschikt niet over MSDS-fiches voor elke gevaarlijke stof, maar bewaart de gevaarlijke stoffen wel slotvast.

3.4.2 *Zwembaden*

Niet van toepassing

Toelichting: Nihil

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De preventieadviseur werkt binnen de gegeven omstandigheden volgens de verwachtingen.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- Het lokaal onderhandelingscomité kan het welzijnsbeleid optimaliseren.
- De preventieadviseur kan betrokken worden bij bestellingen en aankopen.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- In de gymzaal moeten de losliggende plafondtegels onverwijld stevig bevestigd worden.
- Alle trappen naar de containerklassen dienen voldoende beveiligd te worden tegen valgevaar.
- De werkpunten uit het brandpreventieverslag moeten in het globaal plan opgenomen worden.
- Het aantal toiletten is niet conform de regelgeving.

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig beperkt in de tijd voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- In de gymzaal moeten de losliggende plafondtegels onverwijld stevig bevestigd worden.
- Alle trappen naar de containerklassen dienen voldoende beveiligd te worden tegen valgevaar.
- De werkpunten uit het brandpreventieverslag moeten in het globaal plan opgenomen worden.
- Het aantal toiletten is niet conform de regelgeving.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 20 september 2015 kunnen aantonen dat er voldoende geredigeerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Marc Boone

Datum van verzending aan de directie en het bestuur van de instelling:

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Derry JACOB