



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool Sint-Cajetanusschool te Steenokkerzeel - Perk

Hoofdstructuur	BaO
Pedagogische eenheid	
Instellingsnummer	104521
Instelling	Vrije Basisschool - Sint- Cajetanusschool
Directeur	Lieve JANSSENS – Jorn DUPONT
Adres	Tervuursesteenweg 176 - 1820 STEENOKKERZEEL - PERK
Telefoon	02-751.79.18
Fax	
e-mail	lieve.janssens@cajetanus-perk.be
Website/URL	
Bestuur van de instelling	964528 - K.O.P.S. te STEENOKKERZEEL
Adres	Van Frachenlaan 25 - 1820 STEENOKKERZEEL
Scholengemeenschap/Consortium	120576 - De Zevenster te ERPS-KWERPS
Adres	Engerstraat 10 - 3071 ERPS-KWERPS
CLB	114801 - Vrij CLB Noordwest - Brabant te ASSE
Adres	Spiegelstraat 1 - 1730 ASSE
Dagen van het doorlichtingsbezoek	10/01/2012, 11/01/2012, 12/01/2012, 13/01/2012
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	13/01/2012
Datum bespreking verslag met de instelling	29/01/2012
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Wilfried Bellemans
Teamleden	Guido Aerts

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	7
4. STERKTES EN ZWAKTES	8
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	8
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	8
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	8
5. ADVIES	9
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	9

INLEIDING

Op 13 december 2011 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- Het gebouw van de vestigingsplaats Tervuursesteenweg 176 is van het bouwjaar 1876 en vertoont meerdere gebreken. Het gebouw is eigendom van de gemeente Steenokkerzeel. Het schoolbestuur van de Vrije Basisschool Sint-Cajetanus huurt het gebouw. Er is een erfpachtovereenkomst.
- Er is reeds ongeveer 13 jaar een plan voor uitbreiding in een eerste fase en voor nieuwbouw in een recentere fase. Na de voltooiing van de nieuwbouw zal de hele school gevestigd zijn op het de Ribaucourtplein 7 te 1820 Perk. Het is nog niet duidelijk wie de bekostiging van de nieuwbouw op zich zal nemen.

Situationele factoren

- Naast de vestigingsplaats op het de Ribaucourtplein 7 verbouwt het gemeentebestuur het oude gemeentehuis. De werf hindert gedeeltelijk de ingang van vernoemde vestigingsplaats.

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het bestuur van de instelling voert geen beleid, toont geen engagement naar praktische organisatie met betrekking tot welzijn en/of voorziet hiervoor geen middelen.

Toelichting: Er is geen reglementair jaaractieplan. Er is geen geactualiseerd globaal preventieplan. De einddatum van het globaal preventieplan is juni 2008.

3.1.2 Comité¹

Er is geen comité preventie en bescherming op het werk en in een ander overlegorgaan komen geen punten aan bod met betrekking tot welzijn.

Toelichting: Het welzijnsbeleid wordt niet systematisch op schoolniveau besproken.

3.1.3 Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De toepassing van de regelgeving met betrekking tot de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk vertoont hiaten die tijdelijk nog aanvaardbaar zijn.

Toelichting: De werking van interne dienst voor preventie en bescherming op het werk functioneerde tot 2008. Op 1 september 2011 is een nieuwe preventieadviseur aangesteld die de taken overneemt. De interne dienst bevindt zich nog in een opstartfase.

3.1.4 Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

Er is geen betrokkenheid van de preventieadviseur bij de aankoop van machines, installaties en apparaten; er is geen akkoord van de preventieadviseur; er zijn geen indienststellingsverslagen.

Toelichting: De bestelformulieren worden niet ondertekend door de preventieadviseur. Er zijn geen risicoanalyses en indienststellingsverslagen.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

De infrastructurele voorzieningen voldoen aan de comfort- en/of veiligheidseisen en er wordt gevolg gegeven aan klachten.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling zijn geen waarneembare risico's op valgevaar.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

3.2.3 *Verkeersveiligheid*

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

3.2.4 *Brandveiligheid*

De instelling beschikt niet over de wettelijk voorziene verslagen en keuringsattesten in verband met brandveiligheid.

Toelichting: De brandpreventieverslagen voor vestigingsplaatsen Tervuursesteenweg en het de Ribaucourtplein dateren van 27 november 2003. Niet alle opmerkingen van de brandweer werden weggewerkt. Een aantal noodzakelijke structurele ingrepen gebeurde nog niet. Een keuringsattest van de tweejaarlijkse keuring van de gasinstallatie in de vestigingsplaats de Ribaucourtplein is niet beschikbaar,

3.2.5 *Evacuatie*

De preventieve maatregelen en/of de voorzieningen met betrekking tot een mogelijke evacuatie vertonen tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: Een aantal pictogrammen om de vluchtroute aan te duiden ontbreken.

3.2.6 *Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften*

De elektrische installaties en/of de liften vertonen tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn, maar maatregelen en/of verbeteracties zijn noodzakelijk.

Toelichting: Het keuringsverslag van de laagspanningsinstallatie is van erg recente datum zodat er nog geen gevolg gegeven is aan de opmerkingen. Er is nog geen actieplan om gevolg te geven aan de opgesomde tekorten.

3.2.7 *Veiligheid van toestellen²*

De vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen wordt voldoende nageleefd.

3.3 **Gezondheid en hygiëne**

3.3.1 *Sanitaire installaties*

De sanitaire installaties en toebehoren zijn niet conform de regelgeving, maar de tekorten zijn tijdelijk aanvaardbaar.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

Toelichting: Er zijn geen gescheiden toiletten. In het sanitaire blok zijn 4 urinoirs, 7 toiletten en 5 spoeltafels. De school heeft een agiondossier om alle leergroepen onder te brengen op het de Ribaucourtplein. Na realisatie zullen de sanitaire voorzieningen in overeenstemming zijn met de vigerende regelgeving.

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt niet over de voorzieningen om EHBO te bieden.

Toelichting: Er is in geen enkele vestigingsplaats een lokaal met minimale voorzieningen beschikbaar. Ongevallenregisters worden niet bijgehouden. Ongevallen worden niet geanalyseerd. Er zijn geen statistieken.

3.3.3 Rookverbod

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

3.3.4 Voedingsmiddelenhygiëne

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet aan de vigerende regelgeving.

3.4 Milieu

3.4.1 Omgaan met gevaarlijke producten

De manier waarop de instelling met gevaarlijke producten omgaat, is niet aanvaardbaar.

Toelichting: De inventaris van de gevaarlijke stoffen is niet beschikbaar. Er zijn geen MSDS fiches beschikbaar. De asbestinventaris is niet ondertekend door de arbeidsgeneesheer. Er is geen asbestinventaris voor de vestigingsplaats de Ribaucourtplein

3.4.2 Zwembaden

Niet van toepassing

Toelichting: Nihil

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De schoolleiding trof de vereiste maatregelen om de veiligheid van de kinderen langs de drukke Tervuursesteenweg te verzekeren.
- De schoolleiding heeft de intentie om de regelgeving met betrekking tot het dynamisch welzijnsbeleid grondig te bestuderen en na te leven.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- De schoolleiding kan de werking van interne dienst optimaliseren en in overeenstemming brengen met de vigerende regelgeving.
- De schoolleiding kan daar waar nodig pictogrammen aanbrengen.
- De schoolleiding kan zo snel mogelijk gevolg geven aan de opmerkingen geformuleerd in het controleverslag van de elektrische installatie laagspanning.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Tegen september 2012. Het jaaractieplan en het globaal preventieplan in overeenstemming brengen met de vigerende regelgeving
- Tegen september 2012. Het aankoop- en indienststellingsbeleid in overeenstemming brengen met de vigerende regelgeving.
- Tegen september 2012. De vereiste maatregelen treffen om de brandveiligheid te verzekeren. (Recente keuringsverslagen gasinstallaties en brandpreventieverslag ontbreken)
- Tegen september 2012. De regelgeving inzake EHBO naleven.
- Tegen september 2012. De regelgeving in verband met het omgaan met gevaarlijke producten naleven.

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig beperkt in de tijd voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Tegen september 2012. Het jaaractieplan en het globaal preventieplan in overeenstemming brengen met de vigerende regelgeving
- Tegen september 2012. Het aankoop- en indienststellingsbeleid in overeenstemming brengen met de vigerende regelgeving.
- Tegen september 2012. De vereiste maatregelen treffen om de brandveiligheid te verzekeren. (Recente keuringsverslagen gasinstallaties en brandpreventieverslag ontbreken)
- Tegen september 2012. De regelgeving inzake EHBO naleven.
- Tegen september 2012. De regelgeving in verband met het omgaan met gevaarlijke producten naleven.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf **1 januari 2015** kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Wilfried Bellemans

Datum:

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Lieve JANSSENS – Jorn DUPONT