



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van het K.T.A. te Ieper

Hoofdstructuur	SO
Instellingsnummer	42366
Instelling	K.T.A.
Directeur	Peter VANTHUYNE
Adres	Minneplein - 8900 IEPER
Telefoon	057-20.16.20
Fax	057-21.71.75
e-mail	kta.ieper@g-o.be
Website/URL	http://www.campusminneplein.be
Bestuur van de instelling	114066 - Scholengroep 28 Westhoek te DIKSMUIDE
Adres	Kaaskerkestraat 22_2 - 8600 DIKSMUIDE
Scholengemeenschap/Consortium	112656 - SG Westhoek te DIKSMUIDE
Adres	Kaaskerkestraat 22_2 - 8600 DIKSMUIDE
CLB	114504 - CLB vh GO Westhoek te VEURNE
Adres	Smissestraat 10 - 8630 VEURNE

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	6
4. STERKTES EN ZWAKTES	7
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	7
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	7
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	7
5. ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE	8
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	8

INLEIDING

Op 15-3-2011 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- Er zijn meerdere instellingen op dezelfde campus gevestigd onder andere het K.A. (42333), het K.T.A. (42366), M.S.G.O. (42341), de basisschool De Mote (2551) en een CVO Cervo-GO (48488).

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het welzijnsbeleid vertoont hiaten die tijdelijk nog aanvaardbaar zijn.

Toelichting: het beleid pakt de opmerkingen uit de interne en externe verslagen onvoldoende prioritair aan. Het globaal preventieplan en het jaaractieplan zijn wat timing betreft weinig concreet ingevuld en budgetten zijn niet voorzien.

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten gedeeltelijk uit.

Toelichting: het preventiecomité maakt deel uit van het BOC en is verantwoordelijk voor de taken van het CPBW. Er is geen huishoudelijk reglement.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert voldoende.

Toelichting: de preventieadviseur van de scholengroep heeft een FT-opdracht. De lokale contactpersoon ondersteunt de preventieadviseur tijdens zijn opdracht.

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is gedeeltelijk betrokken bij het welzijnsbeleid.

Toelichting: niet alle opmerkingen van de externe dienst zijn opgenomen in het globaal preventieplan en/of de jaaractieplannen.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

De interne preventiedienst wordt betrokken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid maar er zijn nog hiaten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: de school beschikt niet voor alle toestellen over indienststellingsverslagen. De procedure voor het in dienst stellen van toestellen is onvoldoende transparant.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn en/of er wordt voldoende gevolg gegeven aan klachten.

Toelichting: niet alle machines in het lokaal van het onderhoudspersoneel en in de werkplaats van de houtbewerking zijn voldoende beveiligd. Heel wat ruimten (bergingen en werkplaatsen) liggen er rommelig bij en bevatten in sommige gevallen afval, wat de brandbelasting verhoogt. De didactische keuken wordt gebruikt voor tal van activiteiten zoals eten bereiden, bloemen verplanten ... De bewoonbaarheid van het praktijklokaal (paviljoen) van de studierichting Haartzorg is ontoereikend.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op enkele plaatsen dienen nog maatregelen genomen om de veiligheid in gebouwen en op het domein van de instelling te optimaliseren.

Toelichting: een aantal afgebroken trapneuzen zorgen voor valgevaar.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

3.2.4 Brandveiligheid

Er werd nog geen gevolg gegeven aan enkele opmerkingen van het brandpreventieverslag.

Toelichting: niet alle evacuatiewegen en uitgangen zijn vrij en onmiddellijk bruikbaar. Er is niet aan alle opmerkingen van het brandpreventieverslag gevolg gegeven. De stookplaatsen zijn niet vrij van opslag.

3.2.5 Evacuatie

De preventieve maatregelen en/of de voorzieningen met betrekking tot een mogelijke evacuatie vertonen tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: een evacuatieprocedure voor de volledige campus is in onvoldoende mate geconcretiseerd.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

De elektrische installatie(s) en de liften voldoen. Er werd gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

Toelichting: het keuringsverslag van de elektrische laagspanningsinstallatie dateert van 13/05/2004 en vermeldt inbreuken waaraan nog niet volledig is tegemoetgekomen. Niet alle elektriciteitskasten zijn afgesloten.

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

De instructies met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen zijn inhoudelijk niet aangepast aan de omstandigheden en onvoldoende gekend/toegepast door de gebruikers.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

Toelichting: niet alle machines in het lokaal van het onderhoudspersoneel zijn voldoende beveiligd. De turntoestellen zijn niet onderworpen aan een periodieke controle.

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

De sanitaire installaties en toebehoren kunnen geoptimaliseerd worden.

Toelichting: het aantal urinoirs en meisjestoiletten (gedeeld met het KA) voldoet niet aan de norm.

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt over de voorzieningen om EHBO te bieden, maar enkele aspecten kunnen nog worden geoptimaliseerd.

Toelichting: het EHBO-lokaal is niet ordevol ingericht en wordt ook als opslagruimte gebruikt.

3.3.3 Rookverbod

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

3.3.4 Voedingsmiddelenhygiëne

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet nog niet volledig aan de vigerende regelgeving.

Toelichting: de voedingsmiddelenhygiëne is nog niet gecontroleerd geweest door het FAVV.

3.4 Milieu

3.4.1 Omgaan met gevaarlijke producten

De omgang met gevaarlijke producten kan geoptimaliseerd worden.

Toelichting: de asbestinventaris is niet geïnviseerd door de arbeidsgeneesheer. Er is geen afvalbeheersplan.

3.4.2 Zwembaden

Niet van toepassing

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De inzet van de preventieadviseurs
- De verkeersveiligheid
- Het rookbeleid

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- De transparantie van het aankoop- en indienststellingsbeleid
- De beveiliging van de machines van het onderhoudspersoneel
- Het aantal meisjestoiletten en urinoirs
- De voedingsmiddelenhygiëne

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Het geven van prioriteiten aan het welzijnsbeleid
- De veiligheid van de machines, spuitcabine en stofafzuiging in de werkplaats van de houtbewerking
- De bewoonbaarheid van het praktijklokaal (paviljoen) van de studierichting Haartzorg
- De didactische keuken
- De evacuatieprocedure optimaliseren
- Het afvalbeleid

5. ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies voor erkenning en financiering gunstig beperkt in de tijd.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Het geven van prioriteiten aan het welzijnsbeleid
- De veiligheid van de machines, spuitcabine en stofafzuiging in de werkplaats van de houtbewerking
- De bewoonbaarheid van het praktijklokaal (paviljoen) van de studierichting Haartzorg
- De didactische keuken
- De evacuatieprocedure optimaliseren
- Het afvalbeleid

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 september 2013 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Alex Maes

Datum: 15-3-2011

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Peter VANTHUYNE