



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool - Vrije Rudolf Steinerschool Aalst en Tervuren

Hoofdstructuur	BaO
Instellingsnummer	124172
Instelling	Vrije Basisschool - Vrije Rud-olf Steinerschool Aalst en Tervuren
Directeur	Lieve DAEM
Adres	Affligemdreef 71 - 9300 AALST
Telefoon	053-77.36.84
Fax	053-77.36.84
e-mail	vrije.rudolfsteinerschool.aalst@skynet.be
Website/URL	www.steinerschoolaalst.be
Bestuur van de instelling	54601 - Vrije Rud. Steinerschool Aalst en Vest. te AALST
Adres	Affligemdreef 71 - 9300 AALST
Scholengemeenschap/Consortium	119925 - Steinerscholen Basisonderwijs te WILRIJK
Adres	Boomsesteenweg 94 - 2610 WILRIJK
CLB	114546 - Vrij CLB Aalst te AALST
Adres	Langestraat 12 - 9300 AALST
Datum van het onderzoek:	28/11/2011

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	6
4. STERKTES EN ZWAKTES	7
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	7
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	7
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	7
5. ADVIES	8
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	8

INLEIDING

Op 28/11/2011 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- De vestiging in Tervuren (VP2) is in een huurhuis. Het schoolbestuur zoekt al enkele jaren naar een gebouw te koop. Met betrekking hiertoe gaat de gemeente bijvoorbeeld niet in op de vraag een zebrapad te voorzien, de eigenaar op de vraag extra toiletten te voorzien.
- In de vestiging Aalst (VP1) is de renovatie in eindfase. Er wordt verondersteld in januari 2012 de klassen in gebruik te nemen.

Situationele factoren

- De school heeft geen opgeleide preventieadviseur. In VP1 neemt de directie de verantwoordelijkheid voor het welzijnsbeleid op.
- Voor VP2 werd een ouder gemandateerd door het schoolbestuur als 'verantwoordelijke gebouwen'.

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het veiligheidsbeleid dient verder uitgewerkt te worden.

Toelichting: Er is geen budgettering, taakverdeling, tijdspad en opvolging/realisatie opgenomen in het globaal preventieplan en/of het jaaractieplan.

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten gedeeltelijk uit.

Toelichting: Het overlegorgaan beschikt nog niet over een huishoudelijk reglement.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert gedeeltelijk.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting: De preventieadviseur heeft op het ogenblik van de doorlichting nog geen passende vorming genoten maar is er wel formeel voor ingeschreven dit schooljaar (11-12). De aanstelling van preventieadviseur werd nog niet goedgekeurd door het overlegorgaan.

3.1.4 Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De werking van de interne dienst en de opdrachten toevertrouwd aan de externe dienst preventie en bescherming op het werk vullen elkaar onvoldoende aan.

Toelichting: Er is een schriftelijke overeenkomst met IDEWE, maar geen verslag van rondgang voor beide vestigingen.

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

De interne preventiedienst wordt betrokken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid maar er zijn nog hiaten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: Er zijn nog geen indienststellingsverslagen bij de toestellen. De betrokkenheid van de preventieadviseur is nog niet uitgeschreven in een procedure (vanaf intentieverklaring over bestellingen tot en met de indienststelling). Risicoanalyse, veiligheids- en welzijnsvoorwaarden worden nog niet op de bestelaanvragen vermeld.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

De infrastructurele voorzieningen voldoen aan de comfort- en/of veiligheidseisen en er wordt gevolg gegeven aan klachten.

Toelichting: In Tervuren worden de verwarmingsbuizen en -elementen nog dit jaar voorzien van isolatie.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling zijn geen waarneembare risico's op valgevaar.

Toelichting: Nihil

3.2.3 Verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid op het domein van de instelling en in de onmiddellijke omgeving is tijdelijk aanvaardbaar maar maatregelen en/of verbeteracties zijn noodzakelijk.

Toelichting: Er wordt bij afwerking van de nieuwbouw in Aalst voorzien in een verkeersveilige toegang.

3.2.4 Brandveiligheid

Er zijn tekorten met betrekking tot brandveiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: De brandweer komt er bij na beëindiging van de werken. Voor alle andere gebouwen zijn er gunstige verslagen en werden de aandachtspunten aangepakt.

3.2.5 Evacuatie

De instelling organiseert en evalueert evacuatieoefeningen conform de regelgeving.

Toelichting: Nihil

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

De elektrische installatie(s) en de liften voldoen. Er werd gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

Toelichting: Nihil

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

Niet alle punten uit de vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen worden nageleefd.

Toelichting: Tijdens de rondgang worden de speeltuigen op beide vestigingen nagekeken. Er zijn nog geen instructies voor het ingebruik/buitengebruik stellen van toestellen.

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

De sanitaire installaties en toebehoren zijn niet conform de regelgeving.

Toelichting: De sanitaire installaties en toebehoren in VP2 Tervuren zijn niet conform de regelgeving.

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt over de voorzieningen om EHBO te bieden, maar verschillende aspecten kunnen nog worden verbeterd.

Toelichting: In VP Tervuren is er geen personeelslid met opleiding EHBO.

3.3.3 Rookverbod

De instelling houdt rekening met het rookverbod, maar enkele aspecten kunnen nog worden geoptimaliseerd.

Toelichting: De regels voor het roken zijn niet opgenomen in het schoolreglement.

3.3.4 Voedingsmiddelenhygiëne

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet aan de vigerende regelgeving.

Toelichting: Nihil

3.4 Milieu

3.4.1 Omgaan met gevaarlijke producten

De manier waarop de instelling met gevaarlijke producten omgaat, vertoont tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: Asbestinventaris wordt opgemaakt in december (aanvraag en offerte via mail en bij IDEWE). De school beschikt niet over een milieumelding.

3.4.2 Zwembaden

Niet van toepassing

Toelichting: Nihil

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De renovatiewerken en de bereidheid van alle betrokkenen om beide vestigingen te onderhouden.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- Het overlegorgaan WZB beschikt nog niet over een huishoudelijk reglement.
- De preventieadviseur heeft nog geen gepaste vorming gevolgd.
- De verkeersveiligheid (directe toegang hoofdweg) in Aalst.
- Er zijn nog geen instructies voor het ingebruik/buitengebruik stellen van toestellen.
- De regels voor het roken zijn niet opgenomen in het schoolreglement.
- De school beschikt niet over een milieumelding.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Tegen september 2012 : er is geen budgettering, taakverdeling, tijdspad en opvolging/realisatie opgenomen in het globaal preventieplan en/of het jaaractieplan.
- Tegen september 2012 : er is geen verslag van rondgang van IDEWE aanwezig, noch voor VP Aalst noch voor VP Tervuren.
- Tegen september 2013: de ontbrekende aspecten van een veilig aankoop- en indienststellingsbeleid uitwerken.
- Tegen september 2013: er is voor het hoofdgebouw vestiging Aalst, geen gunstig brandweerverslag.
- Tegen september 2013: de sanitaire installaties en toebehoren in VP2 Tervuren zijn niet conform de regelgeving.
- Tegen september 2012: in VP Tervuren is er geen personeelslid met opleiding EHBO.
- Tegen september 2012: er is geen geactualiseerde asbestinventaris.

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig beperkt in de tijd voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Tegen september 2012. Er is geen budgettering, taakverdeling, tijdspad en opvolging/realisatie opgenomen in het globaal preventieplan en/of het jaaractieplan.
- Tegen september 2012. Er is geen verslag van rondgang van IDEWE aanwezig, noch voor VP Aalst noch voor VP Tervuren.
- Tegen september 2013. De ontbrekende aspecten van een veilig aankoop- en indienststellingsbeleid uitwerken.
- Tegen september 2013. Er is voor het hoofdgebouw vestiging Aalst, geen gunstig brandweerverslag.
- Tegen september 2013. De sanitaire installaties en toebehoren in VP2 Tervuren zijn niet conform de regelgeving.
- Tegen september 2012. In VP Tervuren is er geen personeelslid met opleiding EHBO.
- Tegen september 2012. Er is geen geactualiseerde asbestinventaris.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 november 2014 kunnen aantonen dat er voldoende geredigeerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Walter Andries

Datum:

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Lieve DAEM