

Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool - Sint-Guibertus te Itegem

Hoofdstructuur	bao
Instellingsnummer	110577
Instelling	Vrije Basisschool - Sint-Guibertus
Directeur	Ann Verstappen
Adres	Schoolstraat 23 - 2222 ITEGEM
Telefoon	015-24.68.04
Fax	015-75.80.62
e-mail	secretariaat@basisschool-itegem.be
Website/URL	
Bestuur van de instelling	108621 - VZW Vrije Basisscholen Zusters van Berlaar te BERLAAR
Adres	Markt 13 - 2590 BERLAAR
Scholengemeenschap/Consortium	121483 - Vrije Basisscholen Zusters van Berlaar te BERLAAR
Adres	Ballaarweg 1 - 2590 BERLAAR
CLB	114777 - Vrij CLB Het Kompas te MECHELEN
Adres	Vijfhoek 1_A - 2800 MECHELEN
Dagen van het doorlichtingsbezoek	25/02/2013, 26/02/2013, 28/02/2013
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	28/02/2013
Datum bespreking verslag met de instelling	17/04/2013
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Luc Cuylaerts
Teamleden	Els Ver Eecke

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	7
4. STERKTES EN ZWAKTES	8
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	8
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	8
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	8
5. ADVIES	9
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	9

INLEIDING

Op 25/02/2013, 26/02/2013, 28/02/2013 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- De preventieadviseur is pas gestart sinds september 2012 en volgt momenteel een opleiding op niveau 2.
- In de vestiging Dult worden nog dit schooljaar nieuwe toiletten gebouwd.

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSNBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het welzijnsbeleid vertoont hiaten die tijdelijk nog aanvaardbaar zijn.

Toelichting: Het globaal preventieplan en het jaaractieplan bevatten de mogelijkheid om financiële middelen te voorzien. Momenteel is de budgettering nog niet ingevuld, dat is gepland voor mei 2013.

3.1.2 *Comité¹*

Er is geen comité preventie en bescherming op het werk en in een ander overlegorgaan komen geen punten aan bod met betrekking tot welzijn.

Toelichting: Er is nog geen comité of ander overlegorgaan waarin de werknemers vertegenwoordigd zijn. Op het personeelsoverleg in de school staat het welzijnsbeleid ook niet op de agenda. De preventieadviseur wil de sociale verkiezingen over 4 jaar aangrijpen om een comité in het leven te roepen. In afwachting wil hij vanaf mei 2013 een vertegenwoordiging van elke school van de scholengemeenschap opnemen in de gemeenschappelijke interne dienst.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert gedeeltelijk.

Toelichting: De tijd die structureel voorzien wordt voor de uitoefening van het ambt van preventieadviseur is beperkt en niet afgestemd op de behoeften van de school.

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De werking van de interne dienst en de opdrachten toevertrouwd aan de externe dienst preventie en bescherming op het werk vullen elkaar onvoldoende aan.

Toelichting: De betrokkenheid van de externe dienst voor preventie of bescherming op het werk is nog beperkt. Zo was de voorlaatste rondgang al meer dan 2 jaar geleden. De school beschikt niet over een overeenkomst waarin de taken van de externe dienst gespecificeerd staan en waarop de school zich kan beroepen voor het naleven van de overeenkomst. Er is enkel een aansluitingsverklaring.

3.1.5 *Aankoop- en indienststellingsbeleid*

De interne preventiedienst wordt betrokken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid maar er zijn nog hiaten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: De nieuwe preventieadviseur is pas gestart met de uitwerking van het aankoop- en indienststellingsbeleid.

3.2 *Veiligheid van de leer- en werkomgeving*

3.2.1 *Bewoonbaarheid*

Gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn en/of er wordt voldoende gevolg gegeven aan klachten.

Toelichting: In meerdere lokalen is de bekabeling en het werken met verlengsnoeren niet kindveilig. In een aantal klassen is het meubilair voor de leerlingen sterk verouderd. De school is gestart met een inhaaloperatie om het meubilair gradueel te vernieuwen. De preventieadviseur maakt werk van een systeem om klachten te registreren, zodat er adequaat en tijdig gevolg aan gegeven kan worden.

3.2.2 *Veiligheid van het domein van de instelling*

Op het domein van de instelling is er een direct risico op valgevaar, maar de tekorten zijn tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting: De nooduitgang in de TV-klas van de vestiging Schoolstraat geeft uit op een plat dak. Het dak is evenwel niet afgeschermd met een reling en is evenmin voorzien van een noodtrap. De mezzanine in de kleuterklas is niet stabiel en onvoldoende afgeschermd voor de kleuters.

3.2.3 *Verkeersveiligheid*

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

Toelichting: Nihil

3.2.4 Brandveiligheid

Er werd nog geen gevolg gegeven aan enkele opmerkingen van het brandpreventieverslag.

Toelichting: Het brandpreventieverslag is van zeer recente datum. De school zag nog niet de kans om gevolg te geven aan de opmerkingen. De preventieadviseur zal de opmerkingen opnemen in het globaal preventieplan.

3.2.5 Evacuatie

De preventieve maatregelen en/of de voorzieningen met betrekking tot een mogelijke evacuatie voldoen niet.

Toelichting: Het evacuatiealarm is niet overal hoorbaar. De school engageert zich om voortaan jaarlijks minstens één evacuatieoefening te organiseren.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s)

In de keuringsverslagen zijn belangrijke verbeterpunten vermeld met betrekking tot de veiligheid van de elektrische installatie(s) en de liften. Er werd nog geen gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

Toelichting: Het keuringsverslag van de elektrische installatie is van zeer recente datum. De school is tijdens de doorlichtingsfase gestart met het verhelpen van de acute problemen. Er zijn geen liften op school.

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

Niet alle punten uit de vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen worden nageleefd.

Toelichting: Er is nog geen procedure voor het buiten gebruik stellen van toestellen.

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

De sanitaire installaties en toebehoren zijn niet conform de regelgeving, maar de tekorten zijn tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting: De jongste kleuters kunnen niet op een adequate manier worden verzorgd met aandacht voor het ligcomfort van de kleuter en het werkcomfort van de verzorger (ergonomie voor de rug). De school beschikt nog niet over een beheersplan voor de preventie van legionella.

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt over de voorzieningen om EHBO te bieden, maar enkele aspecten kunnen nog worden geoptimaliseerd.

Toelichting: Er is geen geschikt verzorgingslokaal in de vestigingsplaats Dult.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

3.3.3 *Rookverbod*

De instelling houdt rekening met het rookverbod, maar enkele aspecten kunnen nog worden geoptimaliseerd.

Toelichting: Het rookverbod is niet aangegeven met de nodige pictogrammen.

3.3.4 *Voedingsmiddelenhygiëne*

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet aan de vigerende regelgeving.

Toelichting: Nihil

3.4 Milieu

3.4.1 *Omgaan met gevaarlijke producten*

De manier waarop de instelling met gevaarlijke producten omgaat, is niet aanvaardbaar.

Toelichting: De asbestinventaris van 2005 signaleert de aanwezigheid van asbest aan de overdekte speelruimte van de vestiging Dult. Deze overkapping vertoont momenteel op meerdere plaatsen afbrokkeling. Een nieuw asbestonderzoek en renovatie van deze overkapping zijn noodzakelijk.

3.4.2 *Zwembaden*

Niet van toepassing

Toelichting: Nihil

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De aandacht voor verkeersveiligheid.
- De school maakt binnen haar prioriteiten werk van een gezondheidsbeleid en gezondheidsplan.
- De ruime klaslokalen en speelplaatsen.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- In verband met de organisatie van het welzijnsbeleid: De nodige budgettering voorzien voor de realisatie van het jaaractieplan en globaal preventieplan. Voldoende tijd voorzien voor de uitoefening van het ambt van preventieadviseur. Het aankoop- en indienststellingsbeleid verder uitwerken conform de regelgeving. Op basis van een schriftelijke overeenkomst de betrokkenheid van de externe dienst voor preventie op het werk bij het welzijnsbeleid van de school verhogen en afstemmen op de behoeften van de school.
- In verband met de bewoonbaarheid en de veiligheid van de leer- en werkomgeving: De bekabeling en het werken met verlengsnoeren kindveilig maken. De mezzanine in de kleuterafdeling beveiligen of verwijderen. Het meubilair voor de leerlingen in een aantal klassen actualiseren. De procedure voor het buitengebruik stellen van toestellen uitwerken.
- In verband met gezondheid en hygiëne: Voorzien in een adequaat verzorgingslokaal in de vestiging Dult. Ervoor zorgen dat de jongste kleuters op een adequate manier kunnen worden verzorgd met aandacht voor het ligcomfort van de kleuter en voor het werkcomfort van de verzorger (ergonomie rug). Het rookverbod aangeven met de nodige pictogrammen.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Mogelijke asbestafbrokkeling aan de overdekte speelruimte in Dult uitsluiten en de asbestinventaris actualiseren.
- Zorgen voor een adequaat evacuatiealarm en jaarlijkse evacuatieoefeningen.
- De nooduitgang aan de TV-klas in de vestiging Schoolstraat beveiligen en voorzien van een brandtrap.
- Wegwerken van de opmerkingen in het brandpreventieverslag en het verslag van de keuring van de elektrische installaties.
- Een beheersplan voor de preventie van legionella uitwerken.
- Voorzien in een overlegorgaan waarin de werknemers betrokken zijn en dat hun belangen in verband met welzijn op het werk behartigt.

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig beperkt in de tijd voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Mogelijke asbestafbrokkeling aan de overdekte speelruimte in Dult uitsluiten en de asbestinventaris actualiseren.
- Zorgen voor een adequaat evacuatiealarm en jaarlijkse evacuatieoefeningen.
- De nooduitgang aan de TV-klas in de vestiging Schoolstraat beveiligen en voorzien van een brandtrap.
- Wegwerken van de opmerkingen in het brandpreventieverslag en het verslag van de keuring van de elektrische installaties.
- Een beheersplan voor de preventie van legionella uitwerken.
- Voorzien in een overlegorgaan waarin de werknemers betrokken zijn en dat hun belangen in verband met welzijn op het werk behartigt.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 28 februari 2016 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Luc Cuylaerts

Datum van verzending aan de directie en het bestuur van de instelling:

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur: