



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van GO! basisschool voor buitengewoon onderwijs De Vlier te Geluwe

Hoofdstructuur	bubao
Instellingsnummer	3566
Instelling	GO! basisschool voor buitengewoon onderwijs De Vlier Geluwe
Directeur	Jeannine VAN LAETHEM
Adres	Guido Gezellestraat 91 - 8940 WERVIK
Telefoon	056-51.29.44
Fax	056.51.85.76
e-mail	bsbo.geluwe@rago.be
Website/URL	//schoolweb.rago.be/bsbo/geluwe/
Bestuur van de instelling	114082 - GO! scholengroep Mandel en Leie te ROESELARE
Adres	Hugo Verrieststraat 68 - 8800 ROESELARE
Scholengemeenschap/Consortium	120873 - Basisonderwijs Kortrijk - Menen te WEVELGEM
Adres	Veldstraat 17 - 8560 WEVELGEM
CLB	114488 - GO! CLB Mandel en Leie te KORTRIJK
Adres	Burgemeester Nolfstraat 11 - 8500 KORTRIJK
Dagen van het doorlichtingsbezoek	5/11/2012, 6/11/2012, 7/11/2012 en 8/11/2012
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	8/11/2012
Datum bespreking verslag met de instelling	23/11/2012
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Anne Vanwelden
Teamleden	Jan Mestdagh

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
2.1 Organisatie	4
2.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
2.3 Gezondheid en hygiëne	6
2.4 Milieu	6
3. STERKTES EN ZWAKTES	7
3.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	7
3.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	7
3.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	7
4. ADVIES	8
5. REGELING VOOR HET VERVOLG	8

INLEIDING

Op 5, 6, 7 en 8 november 2012 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- De school kan gebruik maken van een gemeenschappelijke dienst voor welzijnsbeleid vanuit de scholengroep Mandel en Leie.
- De school beschikt ook over een lokale contactpersoon welzijnsbeleid.
- De vestigingsplaats te Menen is al zes jaar een tijdelijke vestigingsplaats.

FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

2. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

2.1 Organisatie

2.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het bestuur van de instelling beschikt over een dynamisch welzijnsbeleid.

Toelichting: Nihil

2.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten voldoende uit.

Toelichting: Nihil

2.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert gedeeltelijk.

Toelichting: De lokale preventieadviseur beschikt over onvoldoende tijd om ongevallen en incidenten te analyseren en advies en/of vorming te geven betreffende veiligheid en hygiëne.

2.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

Toelichting: Nihil

2.1.5 *Aankoop- en indienststellingsbeleid*

Interne en externe preventiedienst hebben de wettelijk voorziene inbreng in het aankoop- en indienststellingsbeleid.

Toelichting: Nihil

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

2.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

2.2.1 Bewoonbaarheid

Enkele gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: De vaststellingen door de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk en de interne preventieadviseur worden gemeld maar blijven zonder gevolg. Voorbeelden zijn het gebruik van de gangen als stapelruimte op een onveilige manier, losliggende en opkrullende kunststoffen tegels op de speelplaats, versleten vloerbekleding, onveilige tapijtruimtes aan de ingangen,... De inspectie stelde deze onaanvaardbare tekorten eveneens vast.

2.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling zijn onaanvaardbare risico's op valgevaar.

Toelichting: De speelplaats op de campus Geluwe is niet vrij van oneffenheden en losliggende tegels. Op de campus Menen is de lege zandbak onvoldoende afgeschermd. Daarnaast stelde de inspectie een totaal gebrek aan orde vast op de domeinen van beide campussen. Voor de verschillende doelgroepen die school lopen op beide campussen, betekent dit een sterk verhoogd risico.

2.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

Toelichting: Nihil

2.2.4 Brandveiligheid

De instelling beschikt niet over de wettelijk voorziene verslagen en keuringsattesten in verband met brandveiligheid.

Toelichting: Er is geen recent brandpreventieverslag dat beantwoordt aan de actuele toestand van de gebouwen op de campus Geluwe.

Het brandpreventieverslag voor de campus Menen werd vrij recentelijk afgeleverd hoewel deze campus al 6 jaar een tijdelijke vestigingsplaats is. Volgens de verkregen informatie van de overkoepelende preventieadviseur is nog niet voldaan aan de fundamentele bemerkingen.

De stookplaatsen zijn niet vrij van brandbare materialen en opslag.

2.2.5 Evacuatie

De instelling organiseert en evalueert evacuatieoefeningen conform de regelgeving.

Toelichting: Nihil

2.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

De elektrische installaties voldoen niet en kunnen een acuut en/of permanent gevaar betekenen voor het personeel en de leerlingen.

Toelichting: Met uitzondering van een budgettering op niveau van de scholengroep, is er nog geen gevolg gegeven aan de fundamentele bemerkingen in de keuringsverslagen specifiek voor de beide campussen.

2.2.7 Veiligheid van toestellen²

De vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen wordt voldoende nageleefd.

Toelichting: Nihil

2.3 Gezondheid en hygiëne

2.3.1 Sanitaire installaties

De sanitaire installaties en toebehoren zijn niet conform de regelgeving, maar de tekorten zijn tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting: Op de campus Geluwe hebben de toiletten directe toegang tot een ruimte waar levensmiddelen worden verbruikt.

De instelling beschikt over een beheersplan betreffende de preventie van legionella maar moet de procedure nog toepassen en bijgevolg inplannen binnen het jaaractieplan.

2.3.2 EHBO

De instelling beschikt over de voorzieningen om EHBO te bieden, maar enkele aspecten kunnen nog worden geoptimaliseerd.

Toelichting: De goede praktijken op de campus Geluwe betreffende medicatiebeleid en voortdurende aanwezigheid van een hulpverlener worden niet toegepast op de campus Menen.

De instelling inventariseert de ongevallen en interventies. Deze leiden nog niet tot analyses en doelgerichte acties.

2.3.3 Rookverbod

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

Toelichting: Nihil

2.3.4 Voedingsmiddelenhygiëne

De manier waarop de instelling met de voedingsmiddelenhygiëne omgaat is onaanvaardbaar.

Toelichting: De instelling heeft tot op heden geen uitnodiging tot betaling ontvangen van het FAVV en/of betaald voor de campus Menen.

De instelling geeft onvoldoende gevolg aan klachten met betrekking tot de hygiëne. Hierbij verwijzen meerdere controleverslagen van het FAVV naar de directe toegang van de toiletten tot de broodrefter.

2.4 Milieu

2.4.1 Omgaan met gevaarlijke producten

De omgang met gevaarlijke producten kan geoptimaliseerd worden.

Toelichting: Poetsmiddelen en gevaarlijke producten worden onvoldoende afgesloten.

2.4.2 Zwembaden

Niet van toepassing

Toelichting: Nihil

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

3. STERKTES EN ZWAKTES

3.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De organisatie van het welzijnsbeleid.
- De samenwerking met de externe dienst preventie en bescherming op het werk.

3.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- Het gebrek aan orde op het domein door de medewerkers, betekent een verhoogd risico voor de leerlingen van de specifieke doelgroepen.
- Duidelijk afbakenen van de opdracht van de lokale contactpersoon betreffende preventie.
- Gevolg geven aan de vaststellingen tijdens de veiligheidsinspecties van de externe dienst preventie en bescherming op het werk en de veiligheid en de lokale preventieadviseur.
- Het beheersplan legionella toepassen en inplannen binnen het jaaractieplan.
- De goede praktijken op de campus Geluwe betreffende medicatiebeleid en voortdurende aanwezigheid van een hulpverlener toepassen op de campus Menen.
- De ongevallen en interventies analyseren.
- Poetsmiddelen en gevaarlijke producten veilig opbergen.

3.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Tegen november 2015. Voor beide campussen onverwijld beschikken over een brandpreventieverslag zonder de conclusie 'ongunstig' en dat beantwoordt aan de actuele toestand van de gebouwen en het domein.
- Tegen november 2015. Voor beide campussen onverwijld gevolg geven aan de fundamentele opmerkingen in het keuringsverslag van de elektrische installatie en een nieuw keuringsverslag van deze installatie door een erkend controleorganisme laten opmaken.
- Tegen november 2015. Voor beide campussen onverwijld de speelplaatsen en het domein vrij maken van oneffenheden en losliggende tegels en de gevaarlijke zones voldoende afschermen en/of verwijderen.
- Tegen november 2015. Voor de campus Geluwe onverwijld de directe toegang van de toiletten tot de broodrefter afsluiten.

4. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig beperkt in de tijd voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Voor beide campussen onverwijld beschikken over een brandpreventieverslag zonder de conclusie 'ongunstig' en dat beantwoordt aan de actuele toestand van de gebouwen en het domein.
- Voor beide campussen onverwijld gevolg geven aan de fundamentele opmerkingen in het keuringsverslag van de elektrische installatie en een nieuw keuringsverslag van deze installatie door een erkend controleorganisme laten opmaken.
- Voor beide campussen onverwijld de speelplaatsen en het domein vrij maken van oneffenheden en losliggende tegels en de gevaarlijke zones voldoende afschermen en/of verwijderen.
- Voor de campus Geluwe onverwijld de directe toegang van de toiletten tot de broodrefter onttrekken.

5. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 november 2015 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Anne Vanwelden

Datum van verzending aan de directie en het bestuur van de instelling:

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Jeannine VAN LAETHEM