

Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van GO! Atheneum Hoboken te Hoboken

	SO
Hoofdstructuur	
Pedagogische eenheid	
Instellingsnummer	62091
Instelling	GO! Atheneum Hoboken
Directeur	Ann Cox
Adres	Distelvinklaan 22 - 2660 HOBOKEN
Telefoon	03-827.27.99
Fax	03-829.15.34
e-mail	atheneum.hoboken.antwerpen@g-o.be
Website/URL	http://www.atheneumhoboken.be
Bestuur van de instelling	113803 - GO! scholengroep Ant1gon te DEURNE
Adres	Frank Craeybeckxlaan 24 - 2100 DEURNE
Scholengemeenschap/Consortium	112359 - SGGO nr1 Antwerpen-Wommelgem-Zwijndrecht te DEURNE
Adres	Frank Craeybeckxlaan 24 - 2100 DEURNE
CLB	114272 - GO! CLB Antwerpen te BERCHEM
Adres	Berchemstadionstraat 1 - 2600 BERCHEM
Dagen van het doorlichtingsbezoek	08/10, 09/10, 10/10, 11/10, 12/10/2012
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	12/10/2012
Datum bespreking verslag met de instelling	20/11/2012
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Martine Zaman
Teamleden	Leander Froidcoeur Luc Mondelaers Herman Ros

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Milieu	6
4. STERKTES EN ZWAKTES	7
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	7
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	7
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	7
5. ADVIES	8
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	8

INLEIDING

Op 08/10, 09/10, 10/10, 11/10 en 12/10/2012 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- De school heeft dit schooljaar geen leerlingen op haar vestigingsplaats Plantin en Moretuslei 165 te 2140 Antwerpen.

Situationele factoren

- nihil

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Neen
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het bestuur van de instelling beschikt over een dynamisch welzijnsbeleid.

Toelichting: Het schoolbestuur en de scholengroep hebben het welzijnsbeleid goed uitgewerkt.

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk voert de wettelijk voorziene opdrachten voldoende uit.

Toelichting: Het comité preventie en bescherming op het werk neemt zijn verantwoordelijkheid op en voldoet aan de wettelijke voorwaarden.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert voldoende.

Toelichting: De preventieadviseur van de scholengroep werkt goed samen met de pas aangestelde lokale preventieadviseur.

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting: Er is een duidelijke samenwerking tussen beide diensten met goede afspraken.

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

Interne en externe preventiedienst hebben de wettelijk voorziene inbreng in het aankoop- en indienststellingsbeleid.

Toelichting: Het advies van de preventieadviseur van de scholengroep wordt wat de veiligheid betreft, gevraagd waar nodig.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen onaanvaardbare tekorten met betrekking tot bewoonbaarheid en/of veiligheid en/of er wordt onvoldoende gevolg gegeven aan klachten.

Toelichting: De labolokalen biologie, chemie en fysica op de vestigingsplaats Hendriklei voldoen niet aan de comfortvereisten. Op de speelplaats voldoet de elektrische voeding van de drank- en snoepautomaten niet aan de veiligheidsvoorschriften. In het vaklokaal economie voldoen de stoelen niet aan de ergonomische voorschriften.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling is er een direct risico op valgevaar, maar de tekorten zijn tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting: Zowel op de hoofdvestigingsplaats Distelvinklaan als op de vestigingsplaats Hendriklei zijn er oneffenheden op de speelplaats met mogelijk valgevaar. Door de huidige verbouwingswerken op de vestigingsplaats Hendriklei is er weinig orde.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

Toelichting: De school doet in samenspraak met de stad het mogelijke om de verkeersveiligheid te verhogen.

3.2.4 Brandveiligheid

Er zijn tekorten met betrekking tot brandveiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: Het brandpreventieverslag werd opgesteld door de preventieadviseur van de scholengroep (niveau 1). Het brandalarm is niet hoorbaar op sommige plaatsen van de hoofdvestigingsplaats. Sommige gangen bevatten toestellen en materialen waardoor de breedte wordt beperkt.

3.2.5 Evacuatie

De preventieve maatregelen en/of de voorzieningen met betrekking tot een mogelijke evacuatie vertonen tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: Niet in alle lokalen zijn instructies aanwezig betreffende evacuatie.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

In de keuringsverslagen zijn belangrijke verbeterpunten vermeld met betrekking tot de veiligheid van de elektrische installatie(s) en de liften. Er werd nog geen gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

Toelichting: Er is nog geen gevolg gegeven aan alle opmerkingen in het keuringsverslag laagspanning.

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

De vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen wordt voldoende nageleefd.

Toelichting: De school stelt persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking.

3.3 Milieu

3.3.1 Omgaan met gevaarlijke producten

De manier waarop de instelling met gevaarlijke producten omgaat, is niet aanvaardbaar.

Toelichting: De opslag van de chemische producten voldoet niet. Er is geen 'zuren-basen' kast en geen trekkast in het chemielokaal. Niet alle gevaarlijke producten zijn voorzien van een genormeerd etiket. In het lokaal biologie is er een grote voorraad opgezette dieren zonder enige afscherming. In het lokaal fysica zijn er vele 'antieke' leermiddelen en toestellen, waarvoor een dringende opruiming aangewezen is.

3.3.2 Zwembaden

Niet van toepassing

Toelichting: Nihil

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De organisatie van het welzijnsbeleid.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- Het valgevaar op de speelplaatsen beperken.
- Zorgen voor meer orde in sommige lokalen en gangen op beide vestigingsplaatsen.
- Ervoor zorgen dat het brandalarm overal hoorbaar is op de hoofdvestigingsplaats.
- In alle lokalen de evacuatie-instructies aanbrengen.
- De overtollige en versleten toestellen en leermiddelen in het labo fysica opruimen.
- In het vaklokaal economie zorgen voor ergonomische stoelen.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- De labolokalen van biologie, chemie en fysica op de vestigingsplaats Hendriklei moeten voldoen aan de woonbaarheidseisen.
- De opslag van de chemische producten in orde brengen.
- De opgezette dieren in het labo biologie beperken en degelijk opbergen

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig beperkt in de tijd voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- De labolokalen van biologie, chemie en fysica op de vestigingsplaats Hendriklei moeten voldoen aan de bewoonbaarheidseisen.
- De opslag van de chemische producten in orde brengen.
- De opgezette dieren in het labo biologie beperken en degelijk opbergen.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 oktober 2015 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Martine Zaman

Datum van verzending aan de directie en het bestuur van de instelling

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Ann Cox